

Attached Document

Recorder

COMPLETE GROUP QUALITY DOSSIER

Flowserve Document Title: COMPLETE GROUP QUALITY DOSSIER

Flowserve Document Number : COS-11-10P40213-3003-01

Project Name : KEMPER COUNTY IGCC
Customer Name : MISSISSIPPI POWER COMPANY

End User : KEMPER COUNTY IGCC GF
Site/Location : KEMPER COUNTY IGCC

Flowserve Order/Line : COS-11-10P40213
Equipment Tag No. : MA-PU-3700 A/B
Equipment Type : WXH
Equipment Size : 4X12
Flowserve serial no. : M-151457-58
Quantity : 2
Equipment Service : GI BOILER FEED

Please complete and return:

Document Reviewed by:		Document Reviewed date:	
<input type="checkbox"/> APPROVED. NO ACTION REQUIRED <input type="checkbox"/> APPROVED. RE-SUBMIT AS FINAL. <input type="checkbox"/> APPROVED EXCEPT AS NOTED. DOCUMENT WILL BE MODIFIED AND RESUBMITTED AS FINAL. <input type="checkbox"/> REJECTED. CORRECT AND RE-SUBMIT FOR APPROVAL.			

vagarcia	vagarcia	vagarcia	00		21/02/2012
PREPARED	CHECKED	APPROVED	Revision No.	Status/Desc	Date Approved

Southern Company Generation Kemper County
MM114286 0 Unit 1FLOWSERVE PO: MPC17954-0001
COS-11-10P40213-3003-01 Rev: 0

4-COMM-FLOWSERVE MULTIPAGE - HRSG FEED WATER PUMPS & GASIFIER ISLA

Information Only

QUALITY DOSSIER

CUSTOMER : MISSISSIPPI POWER
 CUSTOMER ORDER : CONTRACT N° 17954
 PROJECT : KEMPER COUNTRY IGCC
 PUMP TYPE : 4X12 WXH-10
 SERIAL N° : M-151457 / 58
 F.P.D. ORDER : COS-11-10P40213

I N D E X

<u>DOCUMENTATION</u>	<u>SECTION</u>
- <u>QUALITY CONTROL PLAN</u>	1
- <u>COMPONENTS LIST</u>	2
- <u>DISCHARGE HEAD / SUCTION HEAD</u>	3
* MATERIALS CERTIFICATES	
* DYE PENETRANS TEST REPORTS	
- <u>IMPELLERS</u>	4
* MATERIALS CERTIFICATES	
* DYE PENETRANS TEST REPORTS	
* DYNAMIC BALANCE TEST REPORTS	
- <u>CHANNEL RINGS / DIFFUSERS</u>	5
* MATERIALS CERTIFICATES	
* DYE PENETRANS TEST REPORTS	
- <u>SHAFTS</u>	6
* MATERIALS CERTIFICATES	
* ULTRASONIC TEST REPORTS	
* DYE PENETRANS TEST REPORTS	





FLOWSERVE

SHEET 2 OF 2

DOCUMENTATION

SECTION

- <u>BALANCING SLEEVES / DRUMS / WEAR RINGS</u>	7
* MATERIALS CERTIFICATES	
- <u>STUFFING BOX</u>	8
* MATERIALS CERTIFICATES	
* DYE PENETRANTS TEST REPORTS	
- <u>BEARING HOUSING</u>	9
* MATERIALS CERTIFICATES	
- <u>PRESSURE BOLTING</u>	10
* MATERIALS CERTIFICATES	
- <u>BASEPLATE</u>	11
* DECLARATION OF CONFORMITY	
- <u>AUXILIARY PIPING</u>	12
* HYDROSTATIC TEST REPORT	
- <u>COUPLING</u>	13
* DECLARATION OF CONFORMITY	
* DYNAMIC BALANCE TEST REPORTS	
- <u>MECHANICAL SEALS</u>	14
* DECLARATION OF CONFORMITY	
- <u>INSTRUMENTATION</u>	15
* DECLARATION OF CONFORMITY	
* CALIBRATION CERTIFICATES	
- <u>DOCUMENTATION MOTORS</u>	16
* DECLARATION OF CONFORMITY	
- <u>COMPLETE PUMPS</u>	17
* HYDROSTATIC TEST REPORTS	
* PERFORMANCE TEST SHEETS	
* CLEANING INSPECTION REPORTS	
* FINAL DIMENSIONAL INSPECTION REPORT	
* PAINTING INSPECTION REPORT	
* PACKING INSPECTION REPORT	
* VENDOR DEVIATION REQUEST	
* DECLARATION OF CONFORMITY	
* RELEASE NOTE	

FLOWSERVE
Planta Controlada
Asegurando la Calidad
Revisado:





SECTION 1

Information Only



FLOWSERVE

Pump Division

				Pump Divis Flowserve Spain
REFERENCE FPD : COS-11-10P40213 CUSTOMER : MISSISSIPPI POWER PROYECT : KEMPER COUNTY IGCC PUMP TYPE : 4X12 WXH 10 QUANTITY : 2 SERVICE : BOILER FEED PUMP LIQUID : FEED WATER				QCP N° 2244 N.C: B DV:Y <i>[Handwritten signatures]</i>
3	05/09/2011	A.CHINCHILLA	V.DOLS	L.DE MIGUEL / V.BAIZAN
2	06/06/2011	A.CHINCHILLA	V.DOLS	L.DE MIGUEL / V.BAIZAN
1	28/03/2011	A.CHINCHILLA	V.DOLS	L.DE MIGUEL / V.BAIZAN
0	01/03/2011	A.CHINCHILLA	V.DOLS	L.DE MIGUEL / V.BAIZAN
	DATE	PREPARED	REVISED AND APPROVED	APPROV. GA MNGR/ENO
	DESCRIPTION			MATERIAL
1	SUCTION HEAD			ASTM A487, CA6NM (6 IR805)
2	DISCHARGE HEAD			ASTM A487, CA6NM (6 IR805)
3	STUFFING BOX			ASTM A487, CA6NM (6 IR805)
4	CHANNEL RINGS			ASTM A487, CA6NM(6 IR805)
5	DIFUSERS			ASTM A487, CA6NM(6 IR805)
6	IMPELLERS			ASTM A487, CA6NM(6 IR805)
7	SHAFT			ASTM A276, Tp. 410, Cond. T
8	BALANCING DRUM [R.1] BALANCING SLEEVE [R.1]			IR-829X300 (ASTM A473 Tp416) IR-829X400 (ASTM A473 Tp416)
9	CASING WEARING RINGS IMPELLER WEARING RINGS			ASTM A473, Tp. 416 (6 IR 829x400) AISI 420 + Laser Hard. (6 IR 655))
10	PRESSURE BOLTING			ASTM A193, Gr. B7 ASTM A194, Gr. 2H
11	BEARING HOUSING			ASTM A216, Gr. WCB
12	BASEPLATE			STRUCTURAL STEEL
13	OTHER RELEVANT PARTS			ACC. BOM
14	MECHANICAL SEALS (SLEEVE & GLAND)			AS PER APPLICABLE RT
15	COUPLING			AS PER APPLICABLE RT
16	INSTRUMENTATION			AS PER APPLICABLE RT
17	ROTOR			
18	COMPLETE PUMP			
19	AUXILIARY PIPING			
20	ELECTRIC MOTOR			AS PER SUPPLIER QCP
21	COMPLETE GROUP			
TYPE OF INSPECTION				
<input checked="" type="checkbox"/>	Q. C. FPD TO REVIEW DOCUMENT			
<input type="checkbox"/>	CUSTOMER / AGENT TO REVIEW DOCUMENT			
<input type="checkbox"/>	Q.C. FPD WITNESS			
<input type="checkbox"/>	CUSTOMER / AGENT WITNESS (NOTIFY)			
<input type="checkbox"/>	CUSTOMER / AGENT WITNESS (HOLD POINT)			

COD. :		COD. :		COD. :		923		QUALITY CONTROL PLAN													
								LANGUAGE: ENGLISH													
MATERIAL CERTIFICATE ACC. TO EN 10204 STDS. CHEMICAL ANALYSIS. MECHANICAL PROPERTIES	IDENTIFICATION AND STAMPING ACC. SUPPLIER STD. HEAT NO. DRAWING AND/OR SERIAL NO. PATTERN NO. & MTL. SPEC.	CALIBRATION CERTIFICATES	CASTING UPGRADING PROC. AND RELATED WELD PROC. REQUIRED NOTE 1) WPS + PQR + WPQ PER ASME IX RODS. MTL. CERT. TYPE 1 EN 10204 PER ASME II PART C. DEFECTS MAP AND NOTIFICATION OF MAJOR DEFECTS(NOTE 2) AND POST WELD HEAT TREAT. TIR CHART REQUIRED	DIMENSIONAL INSPECTION ACC. MANUFACTURING DRAWINGS. IDENTIFICATION AND MARKING BEFORE DELIVERY	VISUAL INSPECTION AT RECEPTION: CASTINGS AS PER MSS-SP-55 AND OTHERS ACCORDING MATERIAL SPEC. DIMENSIONAL INSPECTION AS PER MANUFACTURING DRWGS.	IDENTIFICATION AND MARKING CONTROL & PRESERVATION ACC. FPD. PROC. QESP-7,1,0 REV 7	ULTRASONIC INSPECTION OF SHAFT FORGED PIECES IN ROUGH MACHINED CONDITION ACC FPD. PROC. PUS01 REV. 0	DYE PENETRANT EXAMINATION ON CRITICAL AREAS (ONLY AFTER PREMACHINING) AND AREAS EXCAVATED FOR UPGRADING ACC. FPD PROC. PLP01 REV 1 MAJOR DEFECT MAPS ONLY FOR MAJOR DEFECTS(NOTE 1)	WELD REPAIRS (TO MATERIAL SPEC. ON CASTINGS) WPS. - PQR. + NOR PER ASME IX ROD. MATERIAL CERT. TYPE 3,1 EN 10204 PER ASME II PART C POST WELD HEAT TREATMENT (IF REQUIRED)	DYE PENETRANT EXAMINATION ON CRITICAL REPAIRED AREAS ACC. FPD PROC. PLP01 REV 0 ONLY APPLIES TO MAJOR REPAIRS(NOTE 2)	DYE PENETRANT INSPECTION ON CRITICAL MACHINED AREAS ACC. PROC. PLP01 REV AND SHAFTS (ONLY IN SECTION CHANGES)	DYNAMIC BALANCING IMPELLERS ACC/ FPD PROC. PED01, Rev. 2. ROTOR CHECK ACC. FPD PROC. PED02, Rev. 0. (Note: pump rotation speed: 3580 r.p.m.) NOTE 3 / NOTE 5	DIMENSIONAL INSPECTION AS PER MANUFACTURING DRAWINGS	HYDROSTATIC TEST ACC FPD. PROC. PPH01 REV 3NOTE 3 and NOTE 6	PUMP PERFORMANCE TEST AND NPSH TEST ACC PROC FIF-225 REV ANOTE 4	DISASSEMBLY AND CLEANING ACC. PROC. FPD FL-124, Rev. 2	PAINTING ACCORDING FPD. PROC. PPR02_40213. REV 0.	FINAL DIMENSIONAL INSPECTION: ONLY CUSTOMER INTERFACING ACC. GENERAL ARRANGEMENT DRAWING. NAMEPLATES AND IDENTIFICATION PLATES. GENERAL VIEW AND SCOPE COMPLETION CHECK	SHIPPING PREPARATION, PACKING AND MARKING ACC. FPD PROC. FE - 184 REV 2	QUALITY DOSSIER REVISION	SHIPPING RELEASE NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	♦ TR	
3.1																					
Δ 0	Δ ST	Δ TR	Δ ST	♦ ST	♦ ST	♦ ST	♦ TR	♦ TR	♦												



SECTION 2

Information Only



COMPONENTS LIST

CUSTOMER : MISSISSIPPI POWER
CUSTOMER REF. : CONTRACT Nº 17954
PROJECT : KEMPER COUNTRY IGCC
PUMP TYPE : 4X12 WXH-10
SERIAL N°. : 151457
FPD REF. : COS-11-10P40213

FLOWSERVE
Planta Costado
Asegurando la Calidad
Revisado:

NAME OF PART	PART N°	SERIAL N°	HEAT
SUCTION HEAD	1130	01	B17546
DISCHARGE HEAD	1140	01	B17409
CHANNEL RING 1ST STG.	1150.1	01	Y330
CHANNEL RING 2ND STG.	1150.2	01	Y330
CHANNEL RING 3RD STG.	1150.2	02	Y330
CHANNEL RING 4TH STG.	1150.2	03	Y330
CHANNEL RING 5TH STG.	1150.2	04	Y329
CHANNEL RING 6TH STG.	1150.2	05	Y329
CHANNEL RING 7TH STG.	1150.2	06	Y329
CHANNEL RING 8TH STG.	1150.2	07	Y330
CHANNEL RING LAST STG.	1150.9	01	Y330
DIFFUSER 1ST STG.	1410.1	01	14332
DIFFUSER 2ND STG.	1410.1	02	14332
DIFFUSER 3RD STG.	1410.1	03	14332
DIFFUSER 4TH STG.	1410.1	04	14332
DIFFUSER 5TH STG.	1410.1	05	14332
DIFFUSER 6TH STG.	1410.1	06	14332
DIFFUSER 7TH STG.	1410.1	07	14332
DIFFUSER 8TH STG.	1410.1	08	14332
DIFFUSER 9TH STG.	1410.1	09	14332
DIFFUSER LAST STG.	1410.4	01	14332
SHAFT	2100	01	108045
STUFFING BOX EXTENSION	4110	01	14206
BALANCING DRUM	6210	01	251546
BALANCING SLEEVE	6220	01	251546
IMPELLER 1ST STG.	2200.1	01	14330
IMPELLER 2ND STG.	2200.2	01	14330
IMPELLER 3RD STG.	2200.2	02	14330
IMPELLER 4TH STG.	2200.2	03	14330
IMPELLER 5TH STG.	2200.2	04	14323
IMPELLER 6TH STG.	2200.2	05	14323
IMPELLER 7TH STG.	2200.2	06	14330
IMPELLER 8TH STG.	2200.2	07	14330
IMPELLER 9TH STG.	2200.2	08	14330
IMPELLER LAST STG.	2200.5	01	14330



COMPONENTS LIST

CUSTOMER : MISSISSIPPI POWER
CUSTOMER REF. : CONTRACT N° 17954
PROJECT : KEMPER COUNTRY IGCC
PUMP TYPE : 4X12 WXH-10
SERIAL N°. : 151458
FPD REF. : COS-11-10P40213

Planta Cespedes
Aseguramiento de calidad
Revisado:

NAME OF PART	PART N°	SERIAL N°	HEAT
SUCTION HEAD	1130	02	18345
DISCHARGE HEAD	1140	02	15310
CHANNEL RING 1ST STG.	1150.1	02	Y329
CHANNEL RING 2ND STG.	1150.2	08	Y329
CHANNEL RING 3RD STG.	1150.2	09	Y329
CHANNEL RING 4TH STG.	1150.2	10	Y330
CHANNEL RING 5TH STG.	1150.2	11	Y329
CHANNEL RING 6TH STG.	1150.2	12	Y329
CHANNEL RING 7TH STG.	1150.2	13	Y330
CHANNEL RING 8TH STG.	1150.2	14	Y330
CHANNEL RING LAST STG.	1150.9	02	Y329
DIFFUSER 1ST STG.	1410.1	10	14332
DIFFUSER 2ND STG.	1410.1	11	14332
DIFFUSER 3RD STG.	1410.1	12	14332
DIFFUSER 4TH STG.	1410.1	13	14332
DIFFUSER 5TH STG.	1410.1	14	14332
DIFFUSER 6TH STG.	1410.1	15	14332
DIFFUSER 7TH STG.	1410.1	16	14332
DIFFUSER 8TH STG.	1410.1	17	14332
DIFFUSER 9TH STG.	1410.1	18	14332
DIFFUSER LAST STG.	1410.4	02	14416
SHAFT	2100	02	108045
STUFFING BOX EXTENSION	4110	02	14206
BALANCING DRUM	6210	02	251546
BALANCING SLEEVE	6220	02	251546
IMPELLER 1ST STG.	2200.1	02	14323
IMPELLER 2ND STG.	2200.2	09	14323
IMPELLER 3RD STG.	2200.2	10	14323
IMPELLER 4TH STG.	2200.2	11	14323
IMPELLER 5TH STG.	2200.2	12	14323
IMPELLER 6TH STG.	2200.2	13	14323
IMPELLER 7TH STG.	2200.2	14	14323
IMPELLER 8TH STG.	2200.2	15	14323
IMPELLER 9TH STG.	2200.2	16	14330
IMPELLER LAST STG.	2200.5	02	14330



SECTION 3

Information Only

Polygono Agustinos, Calle G, Parcela B-9
 Teléfono: 948 30 91 08 Fax: 948 30 91 72
 E-mail: fundicion@electroaceros.com
 31013 PAMPLONA - NAVARRA

CORREO

17 AGO. 2011

RECIBIDO EN

FLOWSERVE SPAIN, S.L.
 AV. FUENTEMAR, 26-28
 28820 COSLADA
 Madrid

58

ELECTROACEROS, S.A. 31013 PAMPLONA-NAVARRA

EN-10204 3.1

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

Certificado nº Certificate nr.	Fecha Date	Albaran nº Delivery note									
32.052	29/07/2011	24.025									
Pedido nº Order nr.	Cantidad Quantity		Plano Drawing								
61587	1	4X12 WXH361A CAB. DES. 7D5140380									
Nº Colada Heat nr.	Nº Identificación Marking	Material Material	Norma According to								
15.310	968	CA-6-NM A	ASTM-A-487								

ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALYSIS

% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% V	% Cu	% W
0,058	0,701	0,004	0,027	0,806	3,691	13,060	0,477	0,044	0,121	0,007
% Ti	% Sn	% Co	% Al	% Pb	% B	% Nb	% As	% Zr	% Bi	% Ca
0,022	0,007	0,045	0,002	0,002	0,000	0,004	0,014	0,000	0,000	0,001
% Ce	% Sb	% Te	% Se	% Ta	% Zn	% La	% N	% Fe	% Ceq	
0,000	0,003	0,000	0,002	0,020	0,000	0,000	0,045	80,900	3,163	

PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL TEST RESULTS

Temp. Ensayo Test Temp °C	Resistencia Tensile Strength MPa	Límite Elástico Yield Point MPa 0,2 %	Alargamiento Elongation % Lo = 4 do	Extricción Reduction of Area %
20	812	634	23,1	50,9

Resilencia ISO V (Julios) / Energy of impact ISO V (Joules)

Temp Ensayo °C Test Tempe °C	1 Julios/Joules	2 Julios/Joules	3 Julios/Joules	Media J Average	Dureza HB Hardness
-	-	-	-	-	-

TRATAMIENTO TERMICO / HEAT TREATMENT

Tipo Type	Temperatura °C Temperature °C	Mantenimiento Maintenance	Enfriamiento Cooling
NORMALIZADO	1020	06:00	AIRE
REVENIDO	680	06:00	AIRE
REVENIDO 2	620	06:00	AIRE

OBSERVACIONES / REMARKS

1 CABEZA DESCARGA / DISCHARGE HEAD

FLOWSERVE Plant Quality Control Asegurar la Calidad • do:	FECHA/DATE: Inspector del Cliente/Customer inspector:	FECHA/DATE: 29/07/2011 Inspector de Fábrica/Inspector: electroaceros, s.a. Pol. Agustinos, C.G. Parcela B9 Tfno : 948 30 91 08 - 31013 PAMPLONA
---	--	--



JSONS FOUNDRY PVT. LTD.

G-2/B, G-12/1 & G-13, MIDC KUPWAD BLOCK, SANGLI - 416436 (INDIA)

PHONE : (0233) 2644603/604 FAX : (0233) 2644605 E-mail : jsonsfoundry@gmail.com

(WELL KNOWN FOUNDRY Under Regulations 4C(2) Of Indian Boiler Regulations 1950)

F/QA/13

MATERIAL TEST CERTIFICATE

3.1 AS PER EN 10204

Page 1 of 1

M/s. FLOWSERVE SPAIN S.L. (COSLADA)

AV FUENTEMAR, 26-28,
COSLADA 28823
MADRID, SPAIN

Pin

T.C. No. : 05903

D.C. No. : 04846

P.O. No. : 1) 56735/10

2) 56735/2

Date : 25/07/2011

Date : 25/07/2011

Date : 15/03/2011

Melting Process : Induction (Electrc) Furnace Melting.

Grade & Specification : IR-805 (AS PER SPECIFICATION ,FPD,Gr.IR-805.)

Heat Treatment 1. HEATING TO (1060) DEG. CEL. SOAKING 3 HRS. AND AIR COOL TO 45 DEG. CEL.
Process : 2. TEMPERING AT (620) DEG. CEL. SOAKING 3. HRS. AND AIR COOL.
 3. TEMPERING AT (610) DEG. CEL. SOAKING 3. HRS. AND AIR COOL.

CHEMICAL ANALYSIS

HEAT #	C.%	Mn.%	Si.%	S.%	P.%	Cr.%	Ni.%	Mo.%	V.%	Cu.%	W.%	
MIN						11.500	3.500	0.400				
MAX	0.060	1.000	1.000	0.030	0.040	14.000	4.500	1.000	0.050	0.500	0.100	
B17409	0.052	0.910	0.336	0.008	0.032	12.740	3.860	0.590	0.043	0.258	0.005	
B17546	0.050	0.870	0.469	0.007	0.034	12.740	3.850	0.520	0.044	0.233	0.005	

MECHANICAL PROPERTIES

HEAT #	Y.S (0.2%offset)	T.S MPa	% Elong. G.I. 2" (50 mm)	% Red In Area	Hardness BHN	Bond Test D-90% 120° D=3t	Charpy " Notch Impact Test At °C JouJFt Lbf.			% Shear Avg	Area
							Test D-90% 120° D=3t	I	II		
MIN	550	760	15	35							
MAX	930				285						
B17409	632	844	18.00	45.24	264						
B17546	623	834	18.40	45.83	266						

DESPATCH DETAILS

HEAT #	PRODUCT	ITEM DESCRIPTION	DRAWING NUMBER	Qty.
B17409 : 920007	CABEZA DESCARGA (DISCHARGE HEAD) M-14038		4X12WXH361A REV.H	1
B17546 : 920008	CABEZA ASPIRACION (SUCTION HEAD) M14037 (7D4140370)		4X12WXH360A REV.G	1

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ITEMS MENTIONED ABOVE HAVE BEEN TESTED. THEY ARE FOUND TO BE IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS AND SATISFY THE REQUIREMENT OF - AS PER SPECIFICATION ,FPD,Gr.IR-805.

(1) Visual Inspection AS PER MSS SP-55, Found satisfactory.

M.B.Chougule
Tested By:

FLOWSERVE

Planta Coslada
Aseguramiento Calidad



For JSONS FOUNDRY PVT. LTD.

QC Manager

D.M.Patil

In Charge Q.C. Dept.

(U/B)

NASIR MUJAWAR
(Works Inspector)

JF
4



JSONS FOUNDRY PVT. LTD.

F/QA/13

G-13 & G-2/B, G-12/1, MIDC KUPWAD BLOCK, SANGLI - 416436 (INDIA)

PHONE : (0233) 2644603/604 FAX : (0233) 2644605 E-mail : jsonsfoundry@gmail.com

(WELL KNOWN FOUNDRY Under Regulations 4C(2) Of Indian Boiler Regulations 1950)

MATERIAL TEST CERTIFICATE

Page 1 of 1

3.1 AS PER EN 10204

M/s. FLOWSERVE SPAIN S.L. [COSLADA]
 AV FUENTEMAR, 26-28,
 COSLADA 28823
 MADRID, SPAIN
 Pin

T.C. No. : 10085
 D.C. No. : 08338
 P.O. No. : 1) 56735/2

Date : 10/10/2011
 Date : 10/10/2011
 Date : 15/03/2011

Melting Process : Induction (Electric) Furnace Melting.
Grade & Specification : IR-805 (AS PER SPECIFICATION ,FPD,Gr.IR-805.)

Heat Treatment 1. HEATING TO (1060) DEG. CEL. SOAKING 3 HRS. AND AIR COOL TO 45 DEG. CEL.
Process : 2. TEMPERING AT (620) DEG. CEL. SOAKING 3. HRS. AND AIR COOL.
 3. TEMPERING AT (610) DEG. CEL. SOAKING 3. HRS. AND AIR COOL.

CHEMICAL ANALYSIS

HEAT #	C.%	Mn.%	Si.%	S.%	P.%	Cr.%	Ni.%	Mo.%	V.%	Cu.%	W.%
MIN						11.500	3.500	0.400			
MAX	0.060	1.000	1.000	0.030	0.040	14.000	4.500	1.000	0.050	0.500	0.100
B18345	0.035	0.830	0.379	0.009	0.019	12.920	3.960	0.710	0.034	0.308	0.005

MECHANICAL PROPERTIES

HEAT #	Y.S (0.2% offset)	T.S	% Elong. G.L. 2" (50 mm)	% Red	Hardness	Bond Test D-90°/ In Area	Charpy " Notch Impact Test At °C Jou./Ft. Lbf.			% Shear Avg	% Area
							In Area	BHN	D=3t		
MIN	550	760	15	35			120°				
MAX		930			285	D=3t	I	II	III		
B18345	656	841	18.00	43.14	260						

DESPATCH DETAILS

HEAT #	PRODUCT	ITEM DESCRIPTION	DRAWING NUMBER	Qty.
B18345	920008	CABEZA ASPIRACION (SUCTION HEAD) M14037 /7D140370	4X12WXH360A REV.G	1


WE HEREBY CERTIFY THAT THE ITEMS MENTIONED ABOVE HAVE BEEN TESTED. THEY ARE FOUND TO BE IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS AND SATISFY THE REQUIREMENT OF - AS PER SPECIFICATION ,FPD,Gr.IR-805.

(1) Visual Inspection AS PER MSS SP-55,Found satisfactory.

P.U.Kadam
Tested By:



For JSONS FOUNDRY PVT. LTD.

NASIR MUJAWAR
(Works Inspector)

Quality



Reco

Pump Division

Flowserve Spain, S.L.



AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0008/1/80

CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES

Penetrant Liquids Certificate

INFORME Nº /
Report Nº

5152

REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER		PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC		
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10		Nº SERIE / Serial Nº M-151457 AND M-151458		
OBJETO / Object SUCTION HEAD DISCHARGE HEAD	DISEÑO/plano / Design 4X12WXH360AXE78 4X12WXH361AXE62		Nº SERIE / Serial Nº 01 AND 02 01 AND 02		
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED	Q.C.P. 2244 R.3		ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1		
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition ACCEPTABLE	<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded <input checked="" type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground		<input checked="" type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined <input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged		
METODO CONTROL / Control Method					
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable		<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable		
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	
LIMPIEZA / <i>Cleaner</i>					9PR-5
PENETRANTE / <i>Penetrant</i>					996-P
EMULSIFICADOR / <i>Emulsifier</i>					
DISOLVENTE / <i>Remover</i>					9PR-5
REVELADOR / <i>Developer</i>					9D1-B
MARCA / <i>Trade mark</i>					ARDROX
LONG. ONDA LUZ / <i>Light wave length</i>					
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure					
LIMPIEZA / <i>Cleaning</i>	ELIMINADOR Y TRAPOS/ <i>REMOVER & CLOTHES</i>		SECADO / <i>Drying process</i>		TEMP. AMBIENTE 20º <i>ATMOSPHERE TEMP.</i>
APLIC. PENETRANTE / <i>Penetrant application.</i>	996-P SPRAY		TIEM. MIN. PENETRANT / <i>Penet. min. time</i>		15 MINUTOS
ELIMINACION PENET./ <i>Penetrant removal</i>	9PR-5		APLIC. EMULSIFICAD. / <i>Emulsifier application</i>		
APLIC. REVELADOR / <i>Developer application</i>	9D1-B SPRAY		TIEM. MIN. REVELADO / <i>Develop. min. time</i>		7 MINUTOS
TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA / <i>Checking time</i>					1 HORA
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / <i>Acceptance of testing liquid</i>		SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / <i>Cleaning after inspection</i>		SI / YES
RESULTADO / <i>Results</i>	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / <i>NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED</i>				
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / <i>Customer surveyor</i>	FIRMADO / <i>Signature</i>	OPERADOR / <i>Operator</i>	NIVEL II	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / <i>FPD, Q.C. Chief.</i>	
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		FLOWSERVE Jose A. Prieto Planta Coslada Control Calidad Fdo.:		FECHA / Date 07.10.2011	

Information Only

Quality
Reco


		Pump Division Flowserve Spain, S.L.		
 ER Empresa Registrada ER-0008/1/90		CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES <i>Penetrant Liquids Certificate</i>		INFORME N° / Report N° 5153
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213		CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER		PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref.		TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10		Nº SERIE / Serial N° M-151457 AND M-151458
OBJETO / Object SUCTION HEAD DISCHARGE HEAD		DISEÑO/plano / Design 4X12WXH360AXE78 4X12WXH361AXE62		Nº SERIE / Serial N° 01 AND 02 01 AND 02
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED		Q.C.P. 2244 R.3		ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition		<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded <input checked="" type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground		<input checked="" type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined <input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged
METODO CONTROL / Control Method				
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable		<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable	
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.
LIMPIEZA / <i>Cleaner</i>				9PR-5
PENETRANTE / <i>Penetrant</i>				996-P
EMULSIFICADOR / <i>Emulsifier</i>				
DISOLVENTE / <i>Remover</i>				9PR-5
REVELADOR / <i>Developer</i>				9D1-B
MARCA / <i>Trade mark</i>				ARDROX
LONG. ONDA LUZ / <i>Light wave length</i>				
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure				
LIMPIEZA / <i>Cleaning</i>	ELIMINADOR Y TRAPOS/ <i>REMOVER & CLOTHES</i>		SECADO / <i>Drying process</i>	TEMP. AMBIENTE 20° <i>ATMOSPHERE TEMP.</i>
APLIC. PENETRANTE / <i>Penetrant application.</i>	996-P SPRAY		TIEM. MIN. PENETRANT / <i>Penet. min. time</i>	15 MINUTOS
ELIMINACION PENET./ <i>Penetrant removal</i>	9PR-5		APLIC. EMULSIFICAD. / <i>Emulsifier application</i>	
APLIC. REVELADOR / <i>Developer application</i>	9D1-B SPRAY		TIEM. MIN. REVELADO / <i>Develop. min. time</i>	7 MINUTOS
TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA / <i>Checking time</i> 1 HORA				
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / <i>Acceptance of testing liquid</i>		SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / <i>Cleaning after inspection</i> SI / YES	
RESULTADO / <i>Results</i>	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED			
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / <i>Customer surveyor</i>	FIRMADO / <i>Signature</i>	OPERADOR / <i>Operator</i>	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / <i>FPD, Q.C. Chief.</i>	
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		NIVEL II 	FECHA / Date 04.11.2011	
		Jose A. Prieto Planta Coslada Control Calidad Fdo.: 		

Information Only



SECTION 4

Information Only



FYSA, S.L.
Fundición a precisión

Polygono Nicomedes García
VALVERDE DEL MAJANO
(SEGOVIA) ESPAÑA
Teléfono 921 49 00 96
Fax 921 49 01 74

4023
CERTIFICADO DE MATERIAL
METAL CERTIFICATION / MATERIALZEUGNIS

Nº 23.639

DIN 50049: EN 10204

3.1.

Documento Rev.- 2 Pág.- 1
Fecha.- 15.05.98

Cliente / Customer / Kunde	FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido de fecha / Date of order / Bestell-Datum	17/03/2011
O.F. / Order Nº / Auftrag Nr	1522702	Su pedido Nº / Your order Nº / Bestell-Nr	56844

Cantidad Quantity / Menge	Pieza Object / Gegenstand	Material Material / Werkstoff	Fecha Colada Prod-Day / Schmelze-Datum
10,0	Impulsor 4X12WXH3B <i>IMPELLER</i>	IR-805	07/04/2011

ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS / CHEMISCHE ANALYSE											COLADA / HEAT Nº / SCHMELZE-Nr : 14323
C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	W	V	
0.03	0.75	0.81	0.011	0.004	3.7	12.4	0.59	0.11	< 0.10	0.03	

TRATAMIENTO TÉRMICO / HEAT TREATMENT / WÄRMEBEHANDLUNG

Temple a 1050°C enfriamiento al aire. / Normalizing at 1050°C and air cool. / Normalglühen 1050°C abkühlung luft.
Revenido a 610°C enfriamiento al aire. / Tempering at 610°C and air cool. / Spannungsarmglühen 610°C abkühlung luft.
Revenido a 593°C enfriamiento al aire. / Tempering at 593°C and air cool. / Spannungsarmglühen 593°C abkühlung luft.

PRUEBA DE RESISTENCIA / STRENGTH TEST / FESTIGKEITSPRÜFUNG

a) Ensayo de tracción / Tensile test / Zugversuch	Mpa	837
Resistencia a la tracción / Tensile strength / Zugfestigkeit	Mpa	716
Limite elástico / Yield strength / Streckgrenze	%	21.0
Alargamiento / Elongation / Bruchdehnung	%	64
Estricción / Reduction of area / Bruch einschnürung		
b) Resiliencia / Impact test / Kerbschlagbiegeversuch		
c) Dureza / Hardness test / Härteprüfung		

Inspección visual según norma MSS.SP.55.

Inspección dimensional de acuerdo al plano de pieza.


FYSA, S.L.
Control de Calidad.

FLOWSERVE

Planta Casiada
Aseguramiento Calidad
Fdo.: *[Signature]*

Fecha / Date / Datum
03/05/2011

[Signature]
J.G.C.



FYSA, S.L.
Fundición a precisión

Polygono Nicomedes García
VALVERDE DEL MAJANO
(SEGOVIA) ESPAÑA
Teléfono 921 49 00 96
Fax 921 49 01 74

CERTIFICADO DE MATERIAL
METAL CERTIFICATION / MATERIALZEUGNIS

Nº 23.640

DIN 50049: EN 10204 3.1.

Documento Rev.-2 Pág.-1
Fecha.- 15.05.98

Cliente / Customer / Kunde	FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido de fecha / Date of order / Bestell-Datum	17/03/2011
O.F. / Order Nº / Auftrag Nr	1522702	Su pedido Nº / Your order Nº / Bestell-Nr	56844

Cantidad Quantity / Menge	Pieza Object / Gegenstand	Material Material / Werkstoff	Fecha Colada Prod-Day / Schmelze-Datum
10,0	Impulsor 4X12WXH3B	IR-805	08/04/2011

IMPELLER

ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS / CHEMISCHE ANALYSE

COLADA / HEAT Nº / SCHMELZE-Nr : 14330

C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	W	V
0.03	0.75	0.74	0.012	0.005	3.8	12.5	0.52	0.10	< 0.10	0.03

TRATAMIENTO TÉRMICO / HEAT TREATMENT / WÄRMEBEHANDLUNG

Temple a 1050°C enfriamiento al aire. / Normalizing at 1050°C and air cool. / Normalglühen 1050°C abkühlung luft.
Revenido a 610°C enfriamiento al aire. / Tempering at 610°C and air cool. / Spannungsarmglühen 610°C abkühlung luft.
Revenido a 593°C enfriamiento al aire. / Tempering at 593°C and air cool. / Spannungsarmglühen 593°C abkühlung luft.

PRUEBA DE RESISTENCIA / STRENGTH TEST / FESTIGKEITSPRÜFUNG

a) Ensayo de tracción / Tensile test / Zugversuch

Resistencia a la tracción / Tensile strength / Zugfestigkeit

Mpa										845
Mpa										668
%										22.6
%										60

Límite elástico / Yield strength / Streckgrenze

Alargamiento / Elongation / Bruchdehnung

Estricción / Reduction of area / Brucheinschnürung

b) Resiliencia / Impact test / Kerbschlagbiegeversuch

c) Dureza / Hardness test / Härteprüfung

Inspección visual según norma MSS.SP.55.

Inspección dimensional de acuerdo al plano de pieza.

FYSA, S.L.
Control de Calidad.



J.G.C.



Planta Posada
Aceptación Calidad
Fdo:

Fecha / Date / Datum
03/05/2011



Pump Division

Flowserve Spain, S.L.

**CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES**
*Penetrant Liquids Certificate*INFORME N° /
Report N°

5111

REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213CLIENTE / Customer
MISSISSIPPI POWERPROYECTO / Project
KEMPER COUNTRY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref.

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10Nº SERIE / Serial N°
M-151457 AND M-151458

OBJETO / Object

DISEÑO/plano / Design

Nº SERIE / Serial N°

IMPELLER 1º STAGE
IMPELLER 2º TO 9º STAGE
IMPELELR LAST STAGE4X12WXH3BXE57
4X12WXH3BXE52
4X12WXH3BXE5301 AND 02
01 TO 16
01 AND 02ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step
MECANIZADO / MACHINED % PREMACHININGQ.C.P.
2244 R.3ESPECIFICACIÓN / Specification
PLP01 Rev.1CONDICION SUPERFICIAL / Surface
Condition COMO SOLDADURA / As welded MECANIZADO / Machined

ACEPTABLE

 ESMERILADO / Ground FORJADO / As Forged


METODO CONTROL / Control Method

	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable	<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable	<input checked="" type="checkbox"/> DISOLVENTE / Solvent removable	
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.
LIMPIEZA / Cleaner				9PR-5
PENETRANTE / Penetrant				996-P
EMULSIFICADOR / Emulsifier				
DISOLVENTE / Remover				9PR-5
REVELADOR / Developer				9D1-B
MARCA / Trade mark				ARDROX
LONG. ONDA LUZ / Light wave length				

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure

LIMPIEZA / Cleaning	ELIMINADOR Y TRAPOS / REMOVER & CLOTHES	SECADO / Drying process	TEMP.AMBIENTE 20º ATMOSPHERE TEMP.
APLIC. PENETRANTE / Penetrant application.	996-P SPRAY	TIEM. MIN. PENETRANT / Penet. min. time	15 MINUTOS
ELIMINACION PENET / Penetrant removal	9PR-5	APLIC. EMULSIFICAD. / Emulsifier application	
APLIC. REVELADOR / Developer application	9D1-B SPRAY	TIEM. MIN. REVELADO / Develop. min. time	7 MINUTOS

TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA /
Checking time 1 HORAACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS /
Acceptance of testing liquid SI / YES LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL /
Cleaning after inspection SI / YESRESULTADO /
Results NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVEDEL INSPECTOR DEL CLIENTE /
Customer surveyor FIRMADO /
Signature OPERADOR /
Operator  EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD /
FPD, Q. C. Chief.Presencia de Inspección José María Pascual
Control Calidad
Fdo.: FECHA / Date
12.09.2011



FLOWSERVE		Pump Division Flowserve Spain, S.L.		
AENOR Empresa Registrada ER-0008/1/80	CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES Penetrant Liquids Certificate			INFORME Nº / Report Nº 5112
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER		PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10		Nº SERIE / Serial Nº M-151457 AND M-151458	
OBJETO / Object IMPELLER 1º STAGE IMPELLER 2º TO 9º STAGE IMPELELR LAST STAGE	DISEÑO/plano / Design 4X12WXH3BXE57 4X12WXH3BXE52 4X12WXH3BXE53		Nº SERIE / Serial Nº 01 AND 02 01 TO 16 01 AND 02	
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED % MACHINED	Q.C.P. 2244 R.3		ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1	
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition	<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded <input checked="" type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined			
ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground <input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged			
MÉTODO CONTROL / Control Method				
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable		<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable	
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.
LIMPIEZA / Cleaner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DISOLVENTE / Solvent removable 9PR-5
PENETRANTE / Penetrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> FLUORESC. 996-P
EMULSIFICADOR / Emulsifier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISOLVENTE / Remover	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> FLUORESC. 9PR-5
REVELADOR / Developer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> FLUORESC. 9D1-B
MARCA / Trade mark	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> FLUORESC. ARDROX
LONG. ONDA LUZ / Light wave length	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure				
LIMPIEZA / Cleaning	ELIMINADOR Y TRAPOS / REMOVER & CLOTHES	SECADO / Drying process	TEMP. AMBIENTE 20º ATMOSPHERE TEMP.	
APLIC. PENETRANTE / Penetrant application.	996-P SPRAY	TIEM. MIN. PENETRANT / Penet. min. time	15 MINUTOS	
ELIMINACION PENET / Penetrant removal	9PR-5	APLIC. EMULSIFICAD. / Emulsifier application		
APLIC. REVELADOR / Developer application	9D1-B SPRAY	TIEM. MIN. REVELADO / Develop. min. time	7 MINUTOS	
TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA / Checking time 1 HORA				
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / Acceptance of testing liquid		SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / Cleaning after inspection	
RESULTADO / Results	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED			
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / Customer surveyor Presencia de Inspección <input type="checkbox"/>	FIRMADO / Signature	OPERADOR / Operator 	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / FPD, Q.C. Chief.	
		Jose A. Prieto Llaca Planta de Control Calidad Ido.:	FECHA / Date 03.10.2011	



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

SCHENCK

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINÁMICO IMPULSORES
Impellers Dynamic Balancing Certificate

INFORME N°

Report N°

35858

REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213

CLIENTE / Customer
MISSISSIPPI POWER

PROYECTO / Project
KEMPER COUNTRY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10

Nº SERIE / Serial N°
M- 151457

PLANO IMPULSOR :

Impeller drawing

4X12WXH3BXE57

ETAPA :

1 °

Stage

Nº SERIE :

1

Serial n°

Nº COLADA :

Heat n°

C - 14330

EJE PROPIO N/S. :


Proper shaft s/n°

N.R.

EJE AUXILIAR N/S. :

Auxiliary shaft s/n°

M - 1 - A



CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO.
Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.

EQUILIBRADO

Balancing

EN DOS PLANOS :

In two planes



EN UN PLANO



In one plane



N1 N2

NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ *Balancing number used - 52*

MODO DE COMPENSACIÓN :

Compensation mode



ARRANQUE DE MATERIAL

Removing material



APORTACIÓN DE MATERIAL

Adding material

PROCEDIMIENTO APLICABLE :

Aplicable procedure

PED01 Rev. 2.

VELOCIDAD DEL EQUIPO :

Equipment speed

3580 r.p.m.

RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.)

Balancing speed

1500

PLANO 1
Plane 1

PLANO 2
Plane 2

MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.)

Impeller mass (Including fixation)

31

23

34

B

DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.)

Distance between compensation planes

29

172

186

R1

DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.)

Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius

3,76

140

140

R2

DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL

MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.)

Maximum specific admissible residual unbalance

17

0,19

0,17

DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg.) Residual unbalance

0,86

0,77

OPERARIO :

D. T

Operator

FIRMA :

Hernández

Signature

FECHA :

13 - 10 - 11

Date

CLIENTE / I.A. :

Customer / Inspection

FIRMA :

Signature

FECHA :

Date

FLOWSERVE

Planta Coslada
Control Calidad
Ido.: *[Signature]*



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35854
SCHENCK	REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC
		Nº SERIE / Serial N° M- 151457
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i>	4X12WXH3BXE52	
ETAPA : <i>Stage</i>	2°	
Nº SERIE : <i>Serial n°</i>	1	
Nº COLADA : <i>Heat n°</i>	C-14330	
EJE PROPIO N/S. : <i>Proper shaft s/n°</i>	X-A	
EJE AUXILIAR N/S. : <i>Auxiliary shaft s/n°</i>	X-A	
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>		
EQUILIBRADO <i>Balancing</i>	EN DOS PLANOS : <i>In two planes</i>	<input checked="" type="checkbox"/> EN UN PLANO <i>In one plane</i> <input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA: / <i>Balancing number used - 52</i>		
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i>	<input type="checkbox"/> APORTEACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i> 3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1500	PLANO 1 <i>Plane 1</i> 37 PLANO 2 <i>Plane 2</i> 33
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	31	A 172 C 186
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	29	R1 140 R2 140
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admisible residual unbalance at Compensation radius</i>	3,76	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i> 0,16 0,14
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg) <i>Maximum specific admisible residual unbalance</i>	17	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i> 0,72 0,63
OPERARIO : <i>Operator</i>	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i>	
FIRMA : <i>Signature</i>	FIRMA : <i>Signature</i>	
FECHA : <i>Date</i>	FECHA : <i>Date</i>	FLOWSERVE Planta Coslada Control Calidad Fdo.: <i>[Signature]</i>



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

SCHENCK	CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35860
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M- 151457	
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i> 4X12WXH3BXE52	<p>B</p> <p>R1 R2</p> <p>APOYO 1 APOYO 2</p> <p>Plano 1 Plane 1 Support 1 Plano 2 Plane 2</p>		
ETAPA : <i>Stage</i> 3°			
Nº SERIE : <i>Serial n°</i> 2			
Nº COLADA : <i>Heat n°</i> C - 14330			
EJE PROPIO N.S. : <i>Proper shaft s/n°</i> N/A			
EJE AUXILIAR N.S. : <i>Auxiliary shaft s/n°</i> N/A - A			
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>			
EQUILIBRADO <i>Balancing</i>	EN DOS PLANOS : <i>In two planes</i>	<input checked="" type="checkbox"/> EN UN PLANO <i>In one plane</i>	<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ <i>Balancing number used - 52</i>			
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i>	<input type="checkbox"/> APORTRACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>	
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i>	3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1500	PLANO 1 <i>Plane 1</i>	PLANO 2 <i>Plane 2</i>
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	31	10	27
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	29	A	C
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admisible residual unbalance at Compensation radius</i>	3,76	172	186
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg) <i>Maximum specific admisible residual unbalance</i>	17	R1	R2
INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	0,17	140	140
DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,77	0,59	
OPERARIO : <i>Operator</i> J. H. Signature	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i> FIRMA : <i>Signature</i>	<p>Planta Coslada Control Calidad Ido:</p>	
FIRMA : <i>Signature</i>			
FECHA : 10-10-11 <i>Date</i>	FECHA : <i>Date</i>		



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

SCHENCK

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO
IMPULSORES
Impellers Dynamic Balancing Certificate

INFORME N°

Report N°


35861

REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213CLIENTE / Customer
MISSISSIPPI POWERPROYECTO / Project
KEMPER COUNTRY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10Nº SERIE / Serial N°
M- 151457PLANO IMPULSOR :
Impeller drawing

4X12WXH3BXE52



ETAPA :

4°

Stage

Nº SERIE :

3

Serial n°

Nº COLADA :

Heat n°

C - 14330

EJE PROPIO N/S. :

Proper shaft s/n°.

18.8

EJE AUXILIAR N/S. :

Auxiliary shaft s/n°.

18.1-A

CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO.
Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.

EQUILIBRADO

EN DOS PLANOS :

EN UN PLANO

Balancing

In two planes



In one plane



N1



N2

NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA: / *Balancing number used - 52*

MODO DE COMPENSACIÓN :



ARRANQUE DE MATERIAL

Compensation mode

Removing material



APORTACIÓN DE MATERIAL

Adding material

PROCEDIMIENTO APLICABLE :

PED01 Rev. 2. VELOCIDAD DEL EQUIPO

3580 r.p.m.

Aplicable procedure

RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.)

1500

Balancing speed

PLANO 1
Plane 1PLANO 2
Plane 2

23

6

MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.)

31

Impeller mass (Including fixation)

B

DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.)

29

Distance between compensation planes

172

186

R1

R2

DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.)

3.76

Maximum admisible residual unbalance at Compensation radius

140

140

DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL

17

MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.)

0.16

0.18

Maximum specific admisible residual unbalance

0.72

0.81

OPERARIO :

Operator

FIRMA :

Signature

FECHA : 10 - 10 - 11

Date

CLIENTE / I.A. :

Customer / Inspection

FIRMA :

Signature

FECHA :

Date

FLOWSERVE

Planta Coslada
Control Calidad
I.Fdo.:




FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35862
SCHENCK	REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC
Nº SERIE / Serial N° <i>M- 151457</i>		
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i> 4X12WXH3BXE52		
ETAPA : <i>Stage</i> 5°		
Nº SERIE : <i>Serial n°</i> 4		
Nº COLADA : <i>Heat n°</i> <i>C-14323</i>		
EJE PROPIO N/S. : <i>Proper shaft s/n°</i> <i>11.47</i>		
EJE AUXILIAR N/S. : <i>Auxiliary shaft s/n°</i> <i>11.1-14</i>		
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>		
EQUILIBRADO <i>Balancing</i>	EN DOS PLANOS : <i>In two planes</i>	<input checked="" type="checkbox"/> EN UN PLANO <i>In one plane</i> <input type="checkbox"/>
		N1 <input type="checkbox"/> N2 <input type="checkbox"/>
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ <i>Balancing number used - 52</i>		
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i>	<input type="checkbox"/> APORTEACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i> 3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	<input type="text" value="1500"/>	PLANO 1 <i>Plane 1</i> 24 PLANO 2 <i>Plane 2</i> 36
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	<input type="text" value="31"/>	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm) <i>Support point distance</i> A 172 C 186
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	<input type="text" value="29"/>	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radius</i> R1 140 R2 140
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admisible residual unbalance at Compensation radius</i>	<input type="text" value="3,76"/>	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i> 0,17 0,21
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) <i>Maximum specific admisible residual unbalance</i>	<input type="text" value="17"/>	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i> 0,77 0,95
OPERARIO : <i>Operator</i> FIRMA : <i>Signature</i>	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i> FIRMA : <i>Signature</i>	FLOWSERVE Planta Coslada Control Calidad Fdo.:
FECHA : <i>Date</i>	FECHA : <i>Date</i>	



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

SCHENCK

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO
IMPULSORES
Impellers Dynamic Balancing Certificate

INFORME N°*Report N°*
35863REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213CLIENTE / Customer
MISSISSIPPI POWERPROYECTO / Project
KEMPER COUNTRY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10Nº SERIE / Serial N°
M- 151457

PLANO IMPULSOR :

Impeller drawing

4X12WXH3BXE52

ETAPA :

Stage

6 °

Nº SERIE :

Serial n°

5

Nº COLADA :

Heat n°

C - 14323


EJE PROPIO N.S. :

Proper shaft s/n°.

N. A

EJE AUXILIAR N.S. :

Auxiliary shaft s/n°.

N. 1 - A

CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO.
Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.

EQUILIBRADOEN DOS PLANOS :

Balancing

In two planes

EN UN PLANO

In one plane

 N1 N2**NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:** / *Balancing number used - 52*

MODO DE COMPENSACIÓN :

Compensation mode

 ARRANQUE DE MATERIAL

Removing material

 APORTACIÓN DE MATERIAL

Adding material

PROCEDIMIENTO APLICABLE :

Applicable procedure

PED01 Rev. 2. VELOCIDAD DEL EQUIPO

Equipment speed

3580 r.p.m.

RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.)

Balancing speed

1600

MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.)

Impeller mass (Including fixation)

31

DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.)

Distance between compensation planes

29

DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.)

Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius

376

DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL

MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.)

Maximum specific admissible residual unbalance

17

INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO

Original unbalance

PLANO 1 **PLANO 2**
Plane 1 Plane 2**11** **38**

A C

172 **186**

R1 R2

140 **140**

DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm)

Support point distance

RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.)

Compensation radio

INDICACIÓN RESIDUAL (g.)

Residual indication

0,15 **0,14**

DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg)

Residual unbalance

0,68 **0,63**

OPERARIO :

Operator

FIRMA :

Signature

FECHA :

Date

CLIENTE / I.A. :

Customer / Inspection

FIRMA :

Signature

FECHA :

Date

FLOWSERVE

Planta Costada
Control Calidad
Fdo.



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 3 5864	
SCHENCK	REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10		Nº SERIE / Serial N° M- 151457
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i>	4X12WXH3BXE52		
ETAPA : <i>Stage</i>	7°		
Nº SERIE : <i>Serial n°</i>	6		
Nº COLADA : <i>Heat n°</i>	C - 14330		
EJE PROPIO N/S. : <i>Proper shaft s/n°</i>	X. B		
EJE AUXILIAR N/S. : <i>Auxiliary shaft s/n°</i>	X. 1 - A		
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>			
EQUILIBRADO <i>Balancing</i>	EN DOS PLANOS : <i>In two planes</i>	<input checked="" type="checkbox"/> EN UN PLANO <i>In one plane</i>	<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ <i>Balancing number used - 52</i>			
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i>	<input type="checkbox"/> APORTRACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>	
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i>	3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1500	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO <i>Original unbalance</i>	PLANO 1 <i>Plane 1</i> 50 PLANO 2 <i>Plane 2</i> 61
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	31	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm) <i>Support point distance</i>	A 172 C 186
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	29	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radio</i>	R1 140 R2 140
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius</i>	3,76	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	0,19 0,17
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg) <i>Maximum specific admissible residual unbalance</i>	17	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,86 0,77
OPERARIO : <i>Operator</i>	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i>	FLOWSERVE	
FIRMA : <i>Signature</i>	FIRMA : <i>Signature</i>	Planta Coslada Control Calidad Fdo.: <i>[Signature]</i>	
FECHA : <i>Date</i>	FECHA : <i>Date</i>		



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.



SCHENCK	CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35865
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M- 151457	
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i> 4X12WXH3BXE52	<p>B</p> <p>Diagram illustrating the impeller sketch with compensation planes A and B, supports APOYO 1 and APOYO 2, and distances R1 and R2.</p>		
ETAPA : <i>Stage</i> 8°			
Nº SERIE : <i>Serial n°</i> 7			
Nº COLADA : <i>Heat n°</i> C-14330			
EJE PROPIO N/S. : <i>Proper shaft s/n.</i> N/A			
EJE AUXILIAR N/S. : <i>Auxiliary shaft s/n.</i> N/A			
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>			
EQUILIBRADO <i>Balancing</i>	EN DOS PLANOS : <i>In two planes</i>	<input checked="" type="checkbox"/> EN UN PLANO <i>In one plane</i>	<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ <i>Balancing number used - 52</i>			
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i>	<input type="checkbox"/> APORTRACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>	
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i>	3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1500	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO <i>Original unbalance</i>	PLANO 1 <i>Plane 1</i> PLANO 2 <i>Plane 2</i>
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	31	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm) <i>Support point distance</i>	17 36 A C
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	29	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radius</i>	172 186 R1 R2
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius</i>	3,76	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	0,14 0,12
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) <i>Maximum specific admissible residual unbalance</i>	17	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,63 0,54
OPERARIO : <i>Operator</i> D. J. FIRMA : <i>Signature</i> FECHA : 10-10-11 <i>Date</i>	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i> FIRMA : <i>Signature</i> FECHA : <i>Date</i>	<p>Planta Coslada Control Calidad Ido.: <i>[Signature]</i></p>	



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35866									
SCHENCK	REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC								
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M- 151457									
PLANO IMPULSOR : 4X12WXH3BXE52 <i>Impeller drawing</i> ETAPA : 9° <i>Stage</i> N° SERIE : 8 <i>Serial n°</i> N° COLADA : C - 14330 <i>Heat n°</i> EJE PROPIO N/S. : N. P <i>Proper shaft s/n°.</i> EJE AUXILIAR N/S. : 18 - 1 - A <i>Auxiliary shaft s/n°.</i>		 CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>									
EQUILIBRADO EN DOS PLANOS : <i>Balancing In two planes</i>		<input checked="" type="checkbox"/> EN UN PLANO <i>In one plane</i> <input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2 <input type="checkbox"/>									
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA: <i>/ Balancing number used - 52</i>											
MODO DE COMPENSACIÓN : <input checked="" type="checkbox"/> <i>Compensation mode</i>		ARRANQUE DE MATERIAL <input type="checkbox"/> <i>Removing material</i> APORTACIÓN DE MATERIAL <input type="checkbox"/> <i>Adding material</i>									
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Ped01 Rev. 2. Aplicable procedure</i>		VELOCIDAD DEL EQUIPO 3580 <i>r.p.m.</i> Equipment speed									
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>		<table border="1"> <tr> <td>1500</td> <td>PLANO 1 <i>Plane 1</i></td> <td>PLANO 2 <i>Plane 2</i></td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>C</td> <td></td> </tr> </table>	1500	PLANO 1 <i>Plane 1</i>	PLANO 2 <i>Plane 2</i>	52	63		A	C	
1500	PLANO 1 <i>Plane 1</i>	PLANO 2 <i>Plane 2</i>									
52	63										
A	C										
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>		<table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>PLANO 1 <i>Plane 1</i></td> <td>PLANO 2 <i>Plane 2</i></td> </tr> <tr> <td>172</td> <td>186</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>R2</td> <td></td> </tr> </table>	31	PLANO 1 <i>Plane 1</i>	PLANO 2 <i>Plane 2</i>	172	186		R1	R2	
31	PLANO 1 <i>Plane 1</i>	PLANO 2 <i>Plane 2</i>									
172	186										
R1	R2										
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>		<table border="1"> <tr> <td>29</td> <td>PLANO 1 <i>Plane 1</i></td> <td>PLANO 2 <i>Plane 2</i></td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>C</td> <td></td> </tr> </table>	29	PLANO 1 <i>Plane 1</i>	PLANO 2 <i>Plane 2</i>	140	140		B	C	
29	PLANO 1 <i>Plane 1</i>	PLANO 2 <i>Plane 2</i>									
140	140										
B	C										
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius</i>		<table border="1"> <tr> <td>3,76</td> <td>INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i></td> <td>0,15 0,19</td> </tr> <tr> <td>0,68</td> <td>DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i></td> <td>0,86</td> </tr> </table>	3,76	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	0,15 0,19	0,68	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,86			
3,76	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	0,15 0,19									
0,68	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,86									
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) <i>Maximum specific admissible residual unbalance</i>		<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO <i>Original unbalance</i></td> <td>52 63</td> </tr> <tr> <td>0,15</td> <td>DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm.) <i>Support point distance</i></td> <td>172 186</td> </tr> <tr> <td>0,86</td> <td>RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radio</i></td> <td>140 140</td> </tr> </table>	12	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO <i>Original unbalance</i>	52 63	0,15	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm.) <i>Support point distance</i>	172 186	0,86	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radio</i>	140 140
12	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO <i>Original unbalance</i>	52 63									
0,15	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm.) <i>Support point distance</i>	172 186									
0,86	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radio</i>	140 140									
OPERARIO : <i>J. M.</i> <i>Operator</i> FIRMA :  <i>Signature</i> FECHA : <i>10 - 10 - 11</i> <i>Date</i>	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i> FIRMA : <i>Signature</i> FECHA : <i>Date</i>	FLOWSERVE <i>Planta Coslada</i> <i>Control Calidad</i> <i>Ido.:</i> 									


FLOWSERVE
Pump Division

Flowserve Spain S.L.

SCHENCK
**CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO
IMPULSORES**
Impellers Dynamic Balancing Certificate
INFORME N°

Report N°

35867REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213CLIENTE / Customer
MISSISSIPPI POWERPROYECTO / Project
KEMPER COUNTRY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXB-10Nº SERIE / Serial N°
M- 151457

PLANO IMPULSOR :

4X12WXB3BXE53

Impeller drawing

ETAPA :

10°

Stage

Nº SERIE :

1

Serial n°

Nº COLADA :

Heat n°

C-14330


EJE PROPIO N/S. :

Proper shaft s/n°.

N/A

EJE AUXILIAR N/S. :

Auxiliary shaft s/n°.

07-1-A
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO.
Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.
EQUILIBRADO

EN DOS PLANOS :



EN UN PLANO



In one plane



N1



N2

NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ *Balancing number used - 52*

MODO DE COMPENSACIÓN :



ARRANQUE DE MATERIAL

Compensation mode

Removing material



APORTACIÓN DE MATERIAL

Adding material

PROCEDIMIENTO APLICABLE :

PED01 Rev. 2.

VELOCIDAD DEL EQUIPO

3580 r.p.m.

Equipment speed

RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.)
Balancing speed**1500**PLANO 1
Plane 1PLANO 2
Plane 2MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.)
Impeller mass (Including fixation)**31****15** **27**

B

DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.)
Distance between compensation planes**29****172** **186**

R1

R2

DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE
EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.)**3,76****140** **140**Maximum admisable residual unbalance at
Compensation radius

DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL

17**0,15** **0,16**

MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.)

Maximum specific admisible residual unbalance

FECHA : **13-10-11**

INDICACIÓN RESIDUAL (g.)

Residual indication

0,68 **0,72**

DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg)

Residual unbalance

FECHA : **Date**FECHA : **Date****FLOWSERVE**Planta Coslada
Control Calidad
Fdo.: *[Signature]*



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

SCHENCK

**CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO DE
ROTORES**
Rotors Dynamic Balancing Certificate

INFORME N°
Report N°
35868

REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213


CLIENTE / Customer
MISSISSIPPI POWER

PROYECTO / Project
KEMPER COUNTRY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10Nº SERIE / Serial N°
M- 151457

PLANO DEL ROTOR : 4X12WXH10XE85
Rotor drawing
Nº DE ETAPAS : 10
Stages n°
Nº SERIE : 1
Serial n°
Nº COLADA : 108045
Heat n°
EJE PROPIO N/S. : Proper shaft s/n°.
1



APOYO 1 Support 1 Plano 1 Plane 1

Plano 2 Plane 2 APOYO 2 Support 2

CROQUIS DEL ROTOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO.
Rotor sketch showing the compensation planes and the support during balancing.

EQUILIBRADO DINÁMICO EN DOS PLANOS / Two planes dinamic balancing

NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ *Balancing number used* 211

MODO DE COMPENSACIÓN : <input checked="" type="checkbox"/> Compensation mode	ARRANQUE DE MATERIAL <input type="checkbox"/> Removing material	APORTACIÓN DE MATERIAL <input type="checkbox"/> Adding material
--	---	---

PROCEDIMIENTO APPLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>	PED02 Rev.0	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i>	3580 r.p.m.
---	-------------	---	-------------

RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1620	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIV <i>Original unbalance</i>	PLANO 1 Plane 1	PLANO 2 Plane 2
MASA DEL ROTOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Rotor mass (Including fixation)</i>	295	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm) <i>Support point distance</i>	561	425
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	100	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radius</i>	140	140
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admisible residual unbalance at Compensation radius</i>	35,8	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	1,70	0,76
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) <i>Maximum specific admisible residual unbalance</i>	17	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,81	0,34

OPERARIO: J. ARIORTE

Operator

FIRMA:

FECHA: 17/10/2011

Date

CLIENTE / I.A.: J. P. AINSCOUGH

Customer / Inspection

FIRMA:

FECHA: 18-10-2011

Date

FLOWSERVE

Planta Coslada
Control Calidad
Fdo.:



FLOWSERVE Pump Division
Av. Fuentemar 26 - 28
28820 Coslada / SPAIN

Operador :

18.10.11 11:17

Datos rotor			Nom. arch.:
			Fijo.: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
a: 561.0 mm	b: 1001. mm	c: 425.0 mm	
r1: 140.0 mm	Definicion : PI1/PI2	r2: 140.0 mm	
m1: <input checked="" type="checkbox"/> polar	Vel. prev.: 1000. O/min	m2: <input checked="" type="checkbox"/> polar	
Tol1: 0.000 gmm	Vel. real : 1022. O/min	Tol2: 0.000 gmm	
Plano 1		Plano 2	
<input checked="" type="checkbox"/> 1.70 g en 352 grd	Rotor: 4X12WXH10-N/S-01 Orda. 6	<input checked="" type="checkbox"/> 726. mg en 358 grd	
AT	E1		

Witnessed Balancing

J.P. Ainscough

PB
110

18.10.2011

FLOWSERVE

Planta Coslada
Control Calidad
Fdo.:



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

SCHENCK

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINÁMICO IMPULSORES
Impellers Dynamic Balancing Certificate

INFORME N°

Report N°

35883

REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213CLIENTE / Customer
MISSISSIPPI POWERPROYECTO / Project
KEMPER COUNTRY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10Nº SERIE / Serial N°
M- 151458

PLANO IMPULSOR :

Impeller drawing

4X12WXH3BXE57

ETAPA :

Stage

1°

Nº SERIE :

2

Serial n°

c-14323

Nº COLADA :

Heat n°


EJE PROPIO N/S. :

Proper shaft s/n°.

EJE AUXILIAR N/S. :

Auxiliary shaft s/n°.

utec N° 1-A



CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO.
Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.

EQUILIBRADOEN DOS PLANOS : EN UN PLANO

Balancing In two planes

In one plane

N1 N2 **NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/** *Balancing number used* 52

MODO DE COMPENSACIÓN :

Compensation mode

 ARRANQUE DE MATERIAL

Removing material

 APORTACIÓN DE MATERIAL

Adding material

PROCEDIMIENTO APLICABLE :

Aplicable procedure

PED01 Rev. 2.

VELOCIDAD DEL EQUIPO :

Equipment speed

3580 r.p.m.

RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.)

Balancing speed

1500

MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.)

Impeller mass (Including fixation)

31

DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.)

Distance between compensation planes

B
29

DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.)

Maximum admisible residual unbalance at Compensation radius

3,76

DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL

MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.)

Maximum specific admisible residual unbalance

17

PLANO 1
Plane 1PLANO 2
Plane 2

21 27

A C

171 186

R1 R2

140 140

0,17 0,19

0,77 0,86

INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO (g.)

Original unbalance

DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm.)

Support point distance

RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.)

Compensation radio

INDICACIÓN RESIDUAL (g.)

Residual indication

DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg.)

Residual unbalance

Planta Costada

FLOWSERVE

Control Calidad
Fdo.:

FECHA : 13-10-2011

CLIENTE / I.A. :

Customer / Inspection

Operator

FIRMA :

Signature

FIRMA :

Signature

FECHA :

Date



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35884	
SCHENCK	REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M- 151458	
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i> 4X12WXH3BXE52	<p>B</p> <p>A</p> <p>R1</p> <p>R2</p> <p>Plano 1 APOYO 1 Plane 1 Support 1</p> <p>Plano 2 APOYO 2 Plane 2</p>		
ETAPA : <i>Stage</i> 2º			
Nº SERIE : <i>Serial n°</i> 9			
Nº COLADA : <i>Heat n°</i> e-14323			
EJE PROPIO N/S. : <i>Proper shaft s/n°.</i>			
EJE AUXILIAR N/S. : <i>Auxiliary shaft s/n°.</i> utci N° 1-17			
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>			
EQUILIBRADO <i>Balancing</i>	EN DOS PLANOS : <i>In two planes</i>	EN UN PLANO <i>In one plane</i>	<input checked="" type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA: / <i>Balancing number used</i> S2			
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i>	<input type="checkbox"/> APORTEACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>	
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Applicable procedure</i>	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i>	3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1500	PLANO 1 <i>Plane 1</i>	PLANO 2 <i>Plane 2</i>
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	31	15	12
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	29	A	C
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admisible residual unbalance at Compensation radius</i>	3,76	171	186
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) <i>Maximum specific admisible residual unbalance</i>	17	R1	R2
OPERARIO : <i>Operator</i> FIRMA : <i>Signature</i>	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i>	FLOWSERVE Planta Coslada Control Calidad Fdo.: <i>[Signature]</i>	
FECHA : <i>Date</i>	FIRMA : <i>Signature</i>	FECHA : <i>Date</i>	



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

SCHENCK	CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35885
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M- 151458	
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i> 4X12WXH3BXE52			
ETAPA : <i>Stage</i> 3°			
Nº SERIE : <i>Serial n°</i> 10			
Nº COLADA : <i>Heat n°</i> C-14323			
EJE PROPIO N.S. : <i>Proper shaft s/n°.</i>	Plano 1 Plane 1	APOYO 1 Support 1	Plano 2 Plane 2
EJE AUXILIAR N.S. : <i>Auxiliary shaft s/n°.</i> Atlc N° 1-A			
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>			
EQUILIBRADO <i>Balancing</i>	EN DOS PLANOS : <i>In two planes</i>	EN UN PLANO <i>In one plane</i>	<input checked="" type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ <i>Balancing number used</i> 52			
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i>	<input type="checkbox"/> APORTEACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i>	3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1500	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO <i>Original unbalance</i>	PLANO 1 Plane 1 PLANO 2 Plane 2
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	31	35 15	
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	29	A C	
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admisible residual unbalance at Compensation radius</i>	3,76	171 186	
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) <i>Maximum specific admisible residual unbalance</i>	17	R1 R2	
OPERARIO : <i>S.A</i>	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i>	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	0,16 0,21
FIRMA : <i>[Signature]</i>	FIRMA : <i>Signature</i>	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,72 0,95
FECHA : <i>14-10-2011</i>	FECHA : <i>Date</i>	FLOWSERVE Planta Coslada Control Calidad Fdo.: <i>[Signature]</i>	



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

SCHENCK	CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35886
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M- 151458	
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i> 4X12WXH3BXE52	<p>B</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>R1</p> <p>R2</p> <p>Plano 1 APOYO 1 Plane 1 Support 1</p> <p>Plano 2 APOYO 2 Plane 2</p>		
ETAPA : <i>Stage</i> 4°			
Nº SERIE : <i>Serial n°</i> 11			
Nº COLADA : <i>Heat n°</i> c-14323			
EJE PROPIO N/S. : <i>Proper shaft s/n°.</i>			
EJE AUXILIAR N.S. : <i>Auxiliary shaft s/n°.</i> utr N° 1-7			
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>			
EQUILIBRADO <i>Balancing</i>	EN DOS PLANOS : <i>In two planes</i>	EN UN PLANO <i>In one plane</i>	<input checked="" type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ <i>Balancing number used</i> 52			
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i>	<input type="checkbox"/> APORTACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>	
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Applicable procedure</i>	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i>	3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1500	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIV <i>Original unbalance</i>	PLANO 1 Plane 1 PLANO 2 Plane 2
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	31	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm) <i>Support point distance</i>	27 30
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	29	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radius</i>	171 156
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius</i>	3,76	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	0,20 0,17
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg) <i>Maximum specific admissible residual unbalance</i>	17	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,90 0,77
OPERARIO : <i>J.R.</i> Operator	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i>	<p>FLOWSERVE</p> <p>Planta Coslada Control Calidad Fdo.:</p>	
FIRMA : <i>Signature</i>	FIRMA : <i>Signature</i>		
FECHA : <i>13-10-2011</i> Date	FECHA : <i>Date</i>		



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.


SCHENCK		CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35887
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213		CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER		PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref		TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10		Nº SERIE / Serial N° M- 151458
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i> 4X12WXH3BXE52				B
ETAPA : <i>Stage</i> 5°				A
Nº SERIE : <i>Serial n°</i> 12				C
Nº COLADA : <i>Heat n°</i> C-14323				R2
EJE PROPIO N/S. : <i>Proper shaft s/n°.</i>		Plano 1 APOYO 1 Plane 1 Support 1		Plano 2
EJE AUXILIAR N/S. : <i>Auxiliary shaft s/n°.</i> ufic N° 17		APOYO 2 Support 2		Plane 2
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>				
EQUILIBRADO EN DOS PLANOS : <i>Balancing In two planes</i>		EN UN PLANO <input checked="" type="checkbox"/> In one plane		<input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ <i>Balancing number used</i> 52				
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>		ARRANQUE DE MATERIAL <input checked="" type="checkbox"/> Removing material		<input type="checkbox"/> APORTACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>		PED01 Rev. 2. VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i> 3580 r.p.m.		
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>		1500		PLANO 1 Plane 1
INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO <i>Original unbalance</i>		26		PLANO 2 Plane 2
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>		31		30
DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm) <i>Support point distance</i>		171		186
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>		B 29		A R1 R2
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius</i>		3,76		140 140
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) <i>Maximum specific admissible residual unbalance</i>		47		0,18 0,13
DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>				0,81 0,59
OPERARIO : <i>J. M</i> Operator	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i>		FIRMA :	
FIRMA :	FIRMA : <i>Signature</i>		FIRMA :	
FECHA : <i>14-10-2011</i> Date	FECHA : <i>Date</i>		Planta Coslada Control Calidad Fdo.:	




FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.


CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35888
SCHENCK REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M- 151458
PLANO IMPULSOR : <i>Impeller drawing</i> 4X12WXH3BXE52		
ETAPA : <i>Stage</i> 6 °		
Nº SERIE : <i>Serial n°</i> 13		
Nº COLADA : <i>Heat n°</i> C-14323		
EJE PROPIO N.S. : <i>Proper shaft s/n.</i>		
EJE AUXILIAR N.S. : <i>Auxiliary shaft s/n.</i> UTIC N° 1-A		
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>		
EQUILIBRADO EN DOS PLANOS : <i>Balancing In two planes</i>		EN UN PLANO <input checked="" type="checkbox"/> In one plane <input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ <i>Balancing number used</i> 52		
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i> <input checked="" type="checkbox"/>		ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i> <input type="checkbox"/> APORTACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i> <input type="checkbox"/>
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Applicable procedure</i>		PED01 Rev. 2. VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i> 3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1500	PLANO 1 <i>Plane 1</i> PLANO 2 <i>Plane 2</i>
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	31	40 30
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	29	A C 171 186
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius</i>	3,76	R1 R2 140 140
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) <i>Maximum specific admissible residual unbalance</i>	17	0,20 0,17
DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,90	0,77
OPERARIO : <i>J. M</i> Operator	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i>	 Planta Costada Control Calidad Fdo.: <i>[Signature]</i>
FIRMA : <i>[Signature]</i>	FIRMA : <i>Signature</i>	
FECHA : <i>14-10-2011</i> Date	FECHA : <i>Date</i>	

SCHENCK

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO
IMPULSORES
Impellers Dynamic Balancing Certificate
INFORME N°
Report N°
35889
REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213
CLIENTE / Customer
MISSISSIPPI POWER
PROYECTO / Project
KEMPER COUNTRY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref
TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10
Nº SERIE / Serial N°
M- 151458
PLANO IMPULSOR :
Impeller drawing
4X12WXH3BXE52**ETAPA :****7°***Stage***Nº SERIE :****14***Serial n°***Nº COLADA :***c-14323***EJE PROPIO N/S. :***Proper shaft s/n°.***EJE AUXILIAR N/S. :***Auxiliary shaft s/n°.**utl N°-17*
CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO.
Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.
EQUILIBRADO**EN DOS PLANOS :****EN UN PLANO***Balancing**In two planes**In one plane***N1** **N2** **NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:** *1* **52****MODO DE COMPENSACIÓN :****ARRANQUE DE MATERIAL***Compensation mode**Removing material***APORTACIÓN DE MATERIAL***Adding material***PROCEDIMIENTO APLICABLE :****PED01 Rev. 2.****VELOCIDAD DEL EQUIPO****3580****r.p.m.***Aplicable procedure***RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.)***Balancing speed**1500***PLANO 1**
*Plane 1***PLANO 2**
*Plane 2***MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.)***Impeller mass (Including fixation)**31**37**25**B**29**171**186***DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.)***Distance between compensation planes**376**017**014***DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.)***Maximum admisible residual unbalance at Compensation radius**17**R1**R2***DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.)***Maximum specific admisible residual unbalance**17**0,77**0,63***OPERARIO :***J. M***Operator****FIRMA :***[Signature]***CLIENTE / I.A. :***Customer / Inspection***FIRMA :****Signature****FECHA :***14-10-2011***FECHA :****Date****FLOWSERVE***Planta Coslada
Control Calidad
Fdo.: [Signature]*


FLOWSERVE
Pump Division

Flowserve Spain S.L.

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO IMPULSORES <i>Impellers Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35890	
SCHENCK	REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M- 151458	
PLANO IMPULSOR : 4X12WXH3BXE52 <i>Impeller drawing</i> ETAPA : 8° <i>Stage</i> N° SERIE : 15 <i>Serial n°</i> N° COLADA : C-14323 <i>Heat n°</i> EJE PROPIO N/S. : Proper shaft s/nº. EJE AUXILIAR N/S. : Auxiliary shaft s/nº. <i>Util N° 1-7</i>		 CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.</i>	
EQUILIBRADO <i>Balancing</i>	EN DOS PLANOS : <input checked="" type="checkbox"/> In two planes	EN UN PLANO <input type="checkbox"/> In one plane	N1 <input type="checkbox"/> N2 <input type="checkbox"/>
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA: / <i>Balancing number used</i> 52			
MODO DE COMPENSACIÓN : <input checked="" type="checkbox"/> <i>Compensation mode</i>	ARRANQUE DE MATERIAL <input type="checkbox"/> <i>Removing material</i>	APORTACIÓN DE MATERIAL <input type="checkbox"/> <i>Adding material</i>	
PROCEDIMIENTO APPLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i> 3580 r.p.m.	
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1500	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIV <i>Original unbalance</i>	PLANO 1 <i>Plane 1</i> 57 PLANO 2 <i>Plane 2</i> 58
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Impeller mass (Including fixation)</i>	51	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm) <i>Support point distance</i>	A 171 C 186
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	29	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radius</i>	R1 140 R2 140
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius</i>	3,76	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	0,17 0,16
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg) <i>Maximum specific admissible residual unbalance</i>	17	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,77 0,72
OPERARIO : <i>D-5</i> Operator	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i>	FLOWSERVE Planta Costada Control Calidad Fdo.: <i>[Signature]</i>	
FIRMA : <i>[Signature]</i>	FIRMA : <i>[Signature]</i>		
FECHA : <i>14-10-2011</i> Date	FECHA : Date		



FLOWSERVE

Pump Division


Flowserve Spain S.L.

SCHENCK

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO
IMPULSORES
Impellers Dynamic Balancing Certificate

INFORME N°Report N°
35891REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213CLIENTE / Customer
MISSISSIPPI POWERPROYECTO / Project
KEMPER COUNTRY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10Nº SERIE / Serial N°
M- 151458PLANO IMPULSOR :
Impeller drawing
4X12WXH3BXE52ETAPA :
Stage
9 °Nº SERIE :
Serial n°
16Nº COLADA :
Heat n°
*c-14330*EJE PROPIO N/S. :
Proper shaft s/n°.EJE AUXILIAR N/S. :
Auxiliary shaft s/n°.
ufic N° 1-ACROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO.
Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.

EQUILIBRADO Balancing	EN DOS PLANOS : In two planes	<input checked="" type="checkbox"/> EN UN PLANO In one plane	<input type="checkbox"/> N1	<input type="checkbox"/> N2
---------------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------

NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA: / *Balancing number used* 52

MODO DE COMPENSACIÓN : Compensation mode	<input checked="" type="checkbox"/> ARRANQUE DE MATERIAL Removing material	<input type="checkbox"/> APORTACIÓN DE MATERIAL Adding material
--	--	---

PROCEDIMIENTO APLICABLE : Applicable procedure	PED01 Rev. 2.	VELOCIDAD DEL EQUIPO Equipment speed	3580	r.p.m.
--	----------------------	--	-------------	--------

RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) Balancing speed	1500	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIVO Original unbalance	39	54
MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) Impeller mass (Including fixation)	31	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm) Support point distance	A 171	C 186
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) Distance between compensation planes	39	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) Compensation radio	R1 140	R2 140
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius	3,76	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) Residual indication	0,13	0,14
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) Maximum specific admissible residual unbalance	17	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) Residual unbalance	0,59	0,63

OPERARIO : <i>D.S.</i> Operator	CLIENTE / I.A. : Customer / Inspection	FLOWSERVE Planta Costada Control Calidad Edo.: <i>[Signature]</i>
FIRMA : <i>[Signature]</i>	FIRMA : Signature	
FECHA : <i>14-10-2011</i> Date	FECHA : Date	



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO

IMPULSORES

Impellers Dynamic Balancing Certificate

INFORME N°

Report N°

35892

SCHENCK

REF. FPD / FPD Ref.
COS-11-10P40213

CLIENTE / Customer

MISSISSIPPI POWER

PROYECTO / Project

KEMPER COUNTRY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10Nº SERIE / Serial N°
M- 151458PLANO IMPULSOR : 4X12WXH3BXE53
Impeller drawing

ETAPA : 10° Stage

Nº SERIE :

Serial n°

Nº COLADA :

Heat n°

EJE PROPIO N.S. :

Proper shaft s/n°.

EJE AUXILIAR N.S. :

Auxiliary shaft s/n°.


4X12WXH3BXE53

10°

2

C-14330

utile N° 6-A



CROQUIS DEL IMPULSOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO.

Impeller sketch showing the compensation planes and support during balancing.

EQUILIBRADO

EN DOS PLANOS :

Balancing

In two planes

EN UN PLANO

In one plane

 N1 N2

NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ Balancing number used 52

MODO DE COMPENSACIÓN :



ARRANQUE DE MATERIAL

Compensation mode

Removing material



APORTACIÓN DE MATERIAL

Adding material

PROCEDIMIENTO APLICABLE :

PED01 Rev. 2. VELOCIDAD DEL EQUIPO

Aplicable procedure

Equipment speed

3580 r.p.m.

RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.)

Balancing speed

1500

PLANO 1
Plane 1PLANO 2
Plane 2

MASA IMPULSOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.)

Impeller mass (Including fixation)

31

40

33

B

A

C

DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.)

Distance between compensation planes

29

171

186

B

R1

R2

DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.)

Maximum admissible residual unbalance at Compensation radius

3,76

140

140

B

140

140

DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL

MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.)

Maximum specific admissible residual unbalance

17

0,77

0,86

B

0,77

0,86

OPERARIO : D-I

Operator

FIRMA : D-I

Signature

CLIENTE / I.A. :

Customer / Inspection

FIRMA :

Signature

FECHA : 13-10-2011


Date

FECHA :

Date

FLOWSERVE

Planta Coslada
Control Calidad
Edo.: ✓



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain S.L.

CERTIFICADO DE EQUILIBRADO DINAMICO DE ROTORES <i>Rotors Dynamic Balancing Certificate</i>		INFORME N° Report N° 35967	
SCHENCK	REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M- 151458	
PLANO DEL ROTOR : <i>Rotor drawing</i>	4X12WXH10XE85		
Nº DE ETAPAS : <i>Stages n°</i>	10	APOYO 1 <i>Support 1</i>	Plano 1 <i>Plane 1</i>
Nº SERIE : <i>Serial n°</i>	2		
Nº COLADA : <i>Heat n°</i>	108045	Plano 2 <i>Plane 2</i>	APOYO 2 <i>Support 2</i>
EJE PROPIO N/S. : <i>Proper shaft s/n°</i>	2	CROQUIS DEL ROTOR CON LA POSICIÓN DE LOS PLANOS DE COMPENSACIÓN Y DE LOS APOYOS DURANTE EL EQUILIBRADO. <i>Rotor sketch showing the compensation planes and the support during balancing.</i>	
EQUILIBRADO DINÁMICO EN DOS PLANOS / Two planes dinamic balancing			
NUMERO EQUILIBRADORA UTILIZADA:/ <i>Balancing number used</i> 211			
MODO DE COMPENSACIÓN : <i>Compensation mode</i>	<input checked="" type="checkbox"/> ARRANQUE DE MATERIAL <i>Removing material</i>	<input type="checkbox"/> APORTACIÓN DE MATERIAL <i>Adding material</i>	
PROCEDIMIENTO APLICABLE : <i>Aplicable procedure</i>	PED02 Rev.0	VELOCIDAD DEL EQUIPO <i>Equipment speed</i>	3580 r.p.m.
RÉGIMEN DE EQUILIBRADO (r.p.m.) <i>Balancing speed</i>	1013	INDICACIÓN DESEQUILIBRIO PRIMITIV <i>Original unbalance</i>	PLANO 1 <i>Plane 1</i>
MASA DEL ROTOR (INCLUSO SUJECCIÓN) (Kg.) <i>Rotor mass (Including fixation)</i>	295	DISTANCIA AL PUNTO DE APOYO (mm) <i>Support point distance</i>	PLANO 2 <i>Plane 2</i>
DISTANCIA ENTRE PLANOS DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Distance between compensation planes</i>	1001	RADIO DE COMPENSACIÓN (mm.) <i>Compensation radio</i>	A C 385 340
DESEQUILIBRIO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE EN EL RADIO DE COMPENSACIÓN (g.) <i>Maximum admisable residual unbalance at Compensation radius</i>	35,8	INDICACIÓN RESIDUAL (g.) <i>Residual indication</i>	R1 R2 140 140
DESEQUILIBRIO ESPECÍFICO RESIDUAL MÁXIMO ADMISIBLE (g.mm./Kg.) <i>Maximum specific admisable residual unbalance</i>	17	DESEQUILIBRIO RESIDUAL (g.mm./Kg) <i>Residual unbalance</i>	0,620 0,408
OPERARIO : <i>J. NIÑORTE</i> Operator	CLIENTE / I.A. : <i>Customer / Inspection</i>		
FIRMA : <i>[Signature]</i> Signature	FIRMA : <i>Signature</i>		
FECHA : <i>2-11-2011</i> Date	FECHA : <i>Date</i>		



FLOWSERVE Pump Division

Av. Fuentemar 26 - 28

28820 Coslada / SPATN

Operador : J A

02.11.11 20:52

Datos rotor

Non-arch.

Fijn.: Δ - Δ

a: 385.0 mm	b: 1001. mm	c: 340.0 mm
r1: 140.0 mm	Definicion : PI1/PI2	r2: 140.0 mm
m1: <input checked="" type="checkbox"/> polar	Vel. prev.: 1000. Ø/min	m2: <input checked="" type="checkbox"/> polar
Tol1: 0.000 gmm	Vel. real : 1013. Ø/min	Tol2: 0.000 gmm

Piano 1

Plano 2

620. mg
129 grd

Rotor: 4X12WXH 02

Crda. 4

408.
118

AT

E1

FLOWSERVE

Planta Coslada
Control Calidad
Edo.:

Information Only




SECTION 5

Information Only

40213

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A.

Certificado según Certificate acc. to Abnahmeprüfzeugnis nach		DIN - EN 10204 3.1	Certificado Nº Certificate Nr APZ - Nr	117023	Fecha Date Datum	04/05/11	C/ABARRATEGUI S/N 31830 Lakunza-NAVARRA ESPAÑA									
Cliente Customer Kunde	FLOWSERVE SPAIN, S.L.			Sello de inspector Inspector stamp Stempel des Sachverständige		Logotipo de fabricante Brand of manufacturer Hersteller Kennzeichnen										
Pedido Nº Order Mr. Bestell-Nr	56785		Orden de fabricación Nº Works Nr. Werk Nr.	37641	Proceso de Fusión Melting Process Erschmelzungsart	Inducción										
Normas de Control/ especificaciones Technical requirements/specifications Prüfgrundlagen/Anforderungen						Material Material Werkstoff IR-805	Según norma According to Entsprechend INGERSOLL- FLOWSERVE									
Marcado de Identificación : HEAT / MATERIAL Marking / Kennzeichnung Kennzeichnung																
Nº piezas Quantity Stückzahl	Pos. Designación del Artículo Designation Gegenstand							Colada Nº Heat Nr. Schmelze Nr.	Probeta Nº Test Nº. Probe Nr.	Peso(Kg). Weight Gewicht						
9	3	ANILLO ACAN. M-14305-4X12WXH60EH ;3 - 7D5143050 - 4X12WXH60EH - M-1430 CHANNEL RINGS						Y329	29	120						
Análisis químico / Chemical analysis / Chemische Analyse																
Colada Nº Heat Nr. Schmelze Nr.	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Mo %	Nb %	Cu %	N %	V %	W %			
Max. Min.	0,06	1,00	1,00	0,04	0,03	14,00	4,50	1,00		0,50		0,05	0,10			
Y329	0,055	0,72	0,34	0,021	0,006	12,22	3,77	0,59		0,16		0,04	0,01			
Ensayos Mecánicos / Mechanical Test Results / Mechanische Prüfungen																
Probeta Nº Probe Nr.	Colada Nº Heat Nr. Schmelze Nr.	Dimensión probeta Dimension of specimen Probeabmessungen		Temperatura ensayo Test temperature Prüftemperatur	Límite elástico Yield point Dehngrenze	Límite elástico Yield point Dehngrenze	Carga Rotura Tensile strength Zugfestigkeit	Alargamiento Elongation Bruchdehnung	Estricción Reducción of area Bruchdehnung	ISO - V (Joules) Resiliencia Energy of impact Schlagarbeit					Espansión lateral Lateral expansion Breitung	Dureza Hardness Härte
		Espesor Thickness Dicke	Ancho, Ø Width, Ø Breite, Ø							Valores - Value - Werte						
		mm	mm							°C	0.2% N/mm²	1.0% N/mm²	N/mm²	Temp C°		
Max. Min.	29	Y329	12,5	20	550	930	20	15	35					237		
Tratamiento Térmico Heat treatment Temple .1050 °C / h./ Templado al AIRE * Revenido a 680 °C * Revenido a 620 °C *																
Corrosión intercristalina Intergranular corrosion test Interkristalline Korrosion								Observaciones / Remarks / Bemerkungen								
Control Visual Visual Test Besichtigung								FLOWSERVE Planta, Colada Asignación de Calidad Fdo.: 								
Control Dimensional Dimensional Test Masskontrolle								 Ibarra Inspector de fábrica Inspector Werksachverständige								
Homologado por / Certificates of / Zertifikate / Certifié par: -TÜV SÜD Industrie Service GmbH -Lloyd's Register of Shipping - Bureau Veritas -Germanischer Lloyd - NKK - Nippon Kaiji Kyokai -Det Norske Veritas - Korean Register								 DIN EN ISO 9001:2008 Certificado # 911023140						Inspector del Cliente Customer inspector Sachverständige des Kundes		

Information Only

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A.



Certificado según Certificate acc. to Abnahmeprüfungs nach		DIN - EN 10204 3.1		Certificado Nº Certificate Nr APZ - Nr		117024		Fecha Date Datum		04/05/11		C/ABARRATEGUI S/N 31830 Lakunza-NAVARRA ESPAÑA				
Cliente Customer Kunde	FLOWSERVE SPAIN, S.L.				Sello de Inspector Inspector stamp Stempel des Sachverständige								Logotipo de fabricante Brand of manufacturer Hersteller Kennzeichnen			
Pedido Nº Order Mr. Bestell-Nr				Orden de fabricación Nº Works Nr. Werk Nr.				37641				Proceso de Fusión Melting Process Erschmelzungsart		Inducción		
Normas de Control/ especificaciones Technical requirements/specifications Prüfgrundlagen/Anforderungen												Material Material Werkstoff IR-805	Según norma According to Entsprechend INGERSOLL- FLOWSERVE			
Marcado de identificación : HEAT / MATERIAL Marking / Kennzeichnung Kennzeichnung																
Nº piezas Quantity Stückzahl	Pos.	Designación del Artículo Designation Gegenstand										Colada Nº Heat Nr. Schmelze Nr.	Probeta Nº Test Nº. Probe Nr.	Peso(Kg). Weight Gewicht		
9	3	ANILLO ACAN. M-14305-4X12WXH60EH ;3 - 7D5143050 - 4X12WXH60EH - M-1430 CHANNEL RING										Y330	30	120		
Análisis químico / Chemical analysis / Chemische Analyse																
Colada Nº Heat Nr. Schmelze Nr.	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Mo %	Nb %	Cu %	N %	V %	W %			
Max. Min.	0,06	1,00	1,00	0,04	0,03	14,00	4,50	1,00		0,50		0,05	0,10			
Y330	0,052	0,69	0,32	0,020	0,006	12,20	3,70	0,57		0,16		0,04	0,01			
Ensayos Mecánicos / Mechanical Test Results / Mechanische Prüfungen																
Probeta Test Nr. Probe Nr.	Colada Nº Heat Nr. Schmelze Nr.	Dimensión probeta Dimension of specimen Probeabmessungen		Temperatura ensayo Test temperature Prüftemperatur	Límite elástico Yield point Dehngrenze	Límite elástico Yield point Dehngrenze	Carga Rotura Tensile strength Zugfestigkeit	Añalamiento Elongation Bruchdehnung	Estricción Reducción of area Bruchdehnung	ISO - V (Joules) Resiliencia Energy of impact Schlagarbeit					Espansión lateral Lateral expansion Breitung	Dureza Hardness Härte
		Espesor Thickness Dicke	Ancho, Ø Width, Ø Breite, Ø							mm	mm	°C	0,2% N/mm²	1,0% N/mm²		
Max. Min.	30	12,5	10	20	550	630	930	15	35						245	
Tratamiento Térmico Heat treatment Wärmebehandlung		Temple .1050 °C / h./ Templado al AIRE * Revenido a 680 °C * Revenido a 620 °C *														
Corrosión intercristalina Intergranular corrosion test Interkristalline Korrosion								Observaciones / Remarks / Bemerkungen								
Control Visual Visual Test Besichtigung								 S. A.								
Control Dimensional Dimensional Test Masskontrolle																
Homologado por / Certificates of / Zertifikate / Certifié par: - TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Lloyd's Register of Shipping - Bureau Veritas - Germanischer Lloyd - NKK - Nippon Kaiji Kyokai - Det Norske Veritas - Korean Register								 DIN EN ISO 9001:2008 Certificado N° 91102348				 Inspector del Cliente Customer inspector Sachverständige des Kunden				

Information Only



56844

40248

**CERTIFICADO DE MATERIAL
METAL CERTIFICATION / MATERIALZEUGNIS**

Nº 23.648

DIN 50049: EN 10204

3.1.

Documento Rev.- 2 Pág.- 1
Fecha.- 15.05.98

FYSA, S.L.
Fundición a precisión

Polígono Nicomedes García
VALVERDE DEL MAJANO
(SEGOVIA) ESPAÑA
Teléfono 921 49 00 96
Fax 921 49 01 74

Cliente / Customer / Kunde	FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido de fecha / Date of order / Bestell-Datum	17/03/2011
O.F. / Order Nº / Auftrag Nr	1522701	Su pedido Nº / Your order Nº / Bestell-Nr	56844

Cantidad Quantity / Menge	Pieza Object / Gegenstand	Material Material / Werkstoff	Fecha Colada Prod-Day / Schmelze-Datum
1,0	Difusor 4X12WXH56A	IR-805	11/04/2011

DIFFUSER

ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS / CHEMISCHE ANALYSE

C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	W	V
0.05	0.60	0.59	0.012	0.006	3.9	12.3	0.58	0.11	< 0.10	0.03

TRATAMIENTO TÉRMICO / HEAT TREATMENT / WÄRMEBEHANDLUNG

Temple a 1050°C enfriamiento al aire. / Normalizing at 1050°C and air cool. / Normalglühen 1050°C abkühlung luft.
Revenido a 610°C enfriamiento al aire. / Tempering at 610°C and air cool. / Spannungsarmglühen 610°C abkühlung luft.
Revenido a 593°C enfriamiento al aire. / Tempering at 593°C and air cool. / Spannungsarmglühen 593°C abkühlung luft.

PRUEBA DE RESISTENCIA / STRENGTH TEST / FESTIGKEITSPRÜFUNG

a) Ensayo de tracción / Tensile test / Zugversuch

Resistencia a la tracción / Tensile strength / Zugfestigkeit

Mpa

824

Límite elástico / Yield strength / Streckgrenze

Mpa

608

Alargamiento / Elongation / Bruchdehnung

%

22.2

Estricción / Reduction of area / Bruch einschnürung

%

63

b) Resiliencia / Impact test / Kerbschlagbiegeversuch

c) Dureza / Hardness test / Härteprüfung

Inspección visual según norma MSS.SP.55.


Inspección dimensional de acuerdo al plano de pieza.



FYSA, S.L.
Control de Calidad.

J.G.C.

Fecha / Date / Datum
05/05/2011



Polygono Nicomedes García
VALVERDE DEL MAJANO
(SEGOVIA) ESPAÑA
Teléfono 921 49 00 96
Fax 921 49 01 74

CERTIFICADO DE MATERIAL
METAL CERTIFICATION / MATERIALZEUGNIS

Nº 23.680

DIN 50049: EN 10204 3.1.

Documento Rev.-2 Pág.-1
Fecha.- 15.05.98

FYSA, S.L.
Fundición a precisión

Cliente / Customer / Kunde	FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido de fecha / Date of order / Bestell-Datum	17/03/2011
O.F. / Order Nº / Auftrag Nr	1522703	Su pedido Nº / Your order Nº / Bestell-Nr	56844

Cantidad Quantity / Menge	Pieza Object / Gegenstand	Material Material / Werkstoff	Fecha Colada Prod-Day / Schmelze-Datum
18,0	Difusor 4X12WXH56D	IR-805	11/04/2011

DIFFUSER

ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS / CHEMISCHE ANALYSE

COLADA / HEAT Nº / SCHMELZE-Nr.: 14332

C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	W	V
0.05	0.60	0.59	0.012	0.006	3.9	12.3	0.58	0.11	< 0.10	0.03

TRATAMIENTO TÉRMICO / HEAT TREATMENT / WÄRMEBEHANDLUNG

Temple a 1050°C enfriamiento al aire. / Normalizing at 1050°C and air cool. / Normalglühen 1050°C abkühlung luft.
Revenido a 610°C enfriamiento al aire. / Tempering at 610°C and air cool. / Spannungsarmglühen 610°C abkühlung luft.
Revenido a 593°C enfriamiento al aire. / Tempering at 593°C and air cool. / Spannungsarmglühen 593°C abkühlung luft.

PRUEBA DE RESISTENCIA / STRENGTH TEST / FESTIGKEITSPRÜFUNG

a) Ensayo de tracción / Tensile test / Zugversuch

Resistencia a la tracción / Tensile strength / Zugfestigkeit

Mpa 824

○ límite elástico / Yield strength / Streckgrenze

Mpa 608

Alargamiento / Elongation / Bruchdehnung

% 22.2

Estricción / Reduction of area / Bruch einschnürung

% 63

b) Resiliencia / Impact test / Kerbschlagbiegeversuch

c) Dureza / Hardness test / Härteprüfung

Inspección visual según norma MSS.SP.55.

Inspección dimensional de acuerdo al plano de pieza.

FLOWSERVE
Planta Colina
Asignación Calidad
Revisado:

FYSA, S.L.
Control de Calidad.

J.G.C.

Fecha / Date / Datum
06/05/2011



Polígono Nicomedes García
VALVERDE DEL MAJANO
(SEGOVIA) ESPAÑA
Teléfono 921 49 00 96
Fax 921 49 01 74

FYSA, S.L.
Fundición a precisión

CERTIFICADO DE MATERIAL
METAL CERTIFICATION / MATERIALZEUGNIS

Nº 23.785

DIN 50049: EN 10204 3.1.

Documento Rev.-2 Pág.-1
Fecha.- 15.05.98

Cliente / Customer / Kunde	FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido de fecha / Date of order / Bestell-Datum	17/03/2011
O.F. / Order Nº / Auftrag Nr	1522701	Su pedido Nº / Your order Nº / Bestell-Nr	56844

Cantidad Quantity / Menge	Pieza Object / Gegenstand	Material Material / Werkstoff	Fecha Colada Prod-Day / Schmelze-Datum							
1,0	Difusor 4X12WXH56A	IR-805	09/05/2011							
DIFUSOR ÚLTIMO / LAST DIFFUSER										
ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS / CHEMISCHE ANALYSE										
C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	W	V
0.04	0.60	0.59	0.016	0.004	4.0	12.6	0.62	0.17	< 0.10	0.04

TRATAMIENTO TÉRMICO / HEAT TREATMENT / WÄRMEBEHANDLUNG

Temple a 1050°C enfriamiento al aire. / Normalizing at 1050°C and air cool. / Normalglühen 1050°C abkühlung luft.
Revenido a 610°C enfriamiento al aire. / Tempering at 610°C and air cool. / Spannungsarmglühen 610°C abkühlung luft.
Revenido a 593°C enfriamiento al aire. / Tempering at 593°C and air cool. / Spannungsarmglühen 593°C abkühlung luft.

PRUEBA DE RESISTENCIA / STRENGTH TEST / FESTIGKEITSPRÜFUNG

a) Ensayo de tracción / Tensile test / Zugversuch

Resistencia a la tracción / Tensile strength / Zugfestigkeit Mpa 852

○ límite elástico / Yield strength / Streckgrenze Mpa 606

Alargamiento / Elongation / Bruchdehnung % 24.7

Estricción / Reduction of area / Bruch einschnürung % 61

b) Resiliencia / Impact test / Kerbschlagbiegeversuch

c) Dureza / Hardness test / Härteprüfung

Inspección visual según norma MSS.SP.55.

Inspección dimensional de acuerdo al plano de pieza.

FYSA, S.L.
Control de Calidad.

J.G.C.

Fecha / Date / Datum
20/05/2011


Planta Coslada
Aseguramiento Calidad
Fdo.:



Pump Division

Flowserve Spain, S.L.

AENOR Empresa Registrada ER-0008/1/90	CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES Penetrant Liquids Certificate			INFORME N° / Report N° 5110	
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC			
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M-151457 AND M-151458			
OBJETO / Object CHANNEL RING 1° STAGE CHANNEL RING 2° TO 8° STAGE CHANNEL RING LAST STAGE	DISEÑO/plano / Design 4X12WXH60EHXE57 4X12WXH60EHXE50 4X12WXH60EHXE51	Nº SERIE / Serial N° 01 AND 02 01 TO 14 01 AND 02			
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED	Q.C.P. 2244 R.3	ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1			
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition	<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded		<input checked="" type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined		
ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground		<input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged		
MÉTODO CONTROL / Control Method					
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable	<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable	<input checked="" type="checkbox"/> DISOLVENTE / Solvent removable		
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input checked="" type="checkbox"/> VISIBLE
LIMPIEZA / Cleaner					9PR-5
PENETRANTE / Penetrant					996-P
EMULSIFICADOR / Emulsifier					
DISOLVENTE / Remover					9PR-5
REVELADOR / Developer					9D1-B
MARCA / Trade mark					ARDROX
LONG. ONDA LUZ / Light wave length					
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure					
LIMPIEZA / Cleaning	ELIMINADOR Y TRAPOS / REMOVER & CLOTHES	SECADO / Drying process	TEMP. AMBIENTE 20° ATMOSPHERE TEMP.		
APLIC. PENETRANTE / Penetrant application.	996-P SPRAY	TIEM. MIN. PENETRANT / Penet. min. time	15 MINUTOS		
ELIMINACION PENET./ Penetrant removal	9PR-5	APLIC. EMULSIFICAD. / Emulsifier application			
APLIC. REVELADOR / Developer application	9D1-B SPRAY	TIEM. MIN. REVELADO / Develop. min. time	7 MINUTOS		
TIEMPO MAXIMO DE LECTURA / Checking time	1 HORA				
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / Acceptance of testing liquid'	SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / Cleaning after inspection		SI / YES	
RESULTADO / Results	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED				
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / Customer surveyor	FIRMADO / Signature	OPERADOR / Operator	NIVEL II 	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / FPD, Q.C. Chief.	
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		Jose A. Prieto Planta Coslada Control Calidad Fdo.:		FECHA / Date 06.09.2011	



FLOWSERVE		Pump Division Flowserve Spain, S.L.			
AENOR Empresa Registrada ER-0008/190	CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES Penetrant Liquids Certificate			INFORME N° / Report N° 5113	
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER		PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC		
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10		Nº SERIE / Serial N° M-151457 AND M-151458		
OBJETO / Object CHANNEL RING 1º STAGE CHANNEL RING 2º TO 8º STAGE CHANNEL RING LAST STAGE	DISEÑO/plano / Design 4X12WXH60EHXE57 4X12WXH60EHXE50 4X12WXH60EHXE51		Nº SERIE / Serial N° 01 AND 02 01 TO 14 01 AND 02		
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED % MACHINED	Q.C.P. 2244 R.3		ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1		
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition	<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded <input checked="" type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined				
ACEPTABLE	<input checked="" type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground <input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged				
METODO CONTROL / Control Method					
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable	<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable	<input checked="" type="checkbox"/> DISOLVENTE / Solvent removable		
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input checked="" type="checkbox"/> VISIBLE
LIMPIEZA / Cleaner					9PR-5
PENETRANTE / Penetrant					996-P
EMULSIFICADOR / Emulsifier					
DISOLVENTE / Remover					9PR-5
REVELADOR / Developer					9D1-B
MARCA / Trade mark					ARDROX
LONG. ONDA LUZ / Light wave length					
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure					
LIMPIEZA / Cleaning	ELIMINADOR Y TRAPOS / REMOVER & CLOTHES	SECADO / Drying process	TEMP. AMBIENTE 20° ATMOSPHERE TEMP.		
APLIC. PENETRANTE / Penetrant application.	996-P SPRAY	TIEM. MIN. PENETRANT / Penet. min. time	15 MINUTOS		
ELIMINACION PENET / Penetrant removal	9PR-5	APLIC. EMULSIFICAD. / Emulsifier application			
APLIC. REVELADOR / Developer application	9D1-B SPRAY	TIEM. MIN. REVELADO / Develop. min. time	7 MINUTOS		
TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA / Checking time	1 HORA				
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / Acceptance of testing liquid	SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / Cleaning after inspection	SI / YES		
RESULTADO / Results	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED				
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / Customer surveyor Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>	FIRMADO / Signature	OPERADOR / Operator / NIVEL II José ADRIÁN HERRERA SÁNCHEZ Control Calidad Ido.	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / FPD, Q.C. Chief.		
			FECHA / Date 18.10.2011		



CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES
Penetrant Liquids Certificate

INFORME N° /
Report N°

5121

REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC		
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M-151457 AND M-151458		
OBJETO / Object DIFUSSEURS 1° TO 9° STAGE DIFUSSEURS LAST STAGE	DISEÑO/plano / Design 4X12WXH56DXE52 4X12WXH56AXE50	Nº SERIE / Serial N° 01 TO 18 01 AND 02		
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED % PREMACHINING	Q.C.P. 2244 R.3	ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1		
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded <input checked="" type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground	<input type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined <input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged		
METODO CONTROL / Control Method				
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable	<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable	<input checked="" type="checkbox"/> DISOLVENTE / Solvent removable	
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.
LIMPIEZA / Cleaner				9PR-5
PENETRANTE / Penetrant				996-P
EMULSIFICADOR / Emulsifier				
DISOLVENTE / Remover				9PR-5
REVELADOR / Developer				9D1-B
MARCA / Trade mark				ARDROX
LONG. ONDA LUZ / Light wave length				
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure				
LIMPIEZA / Cleaning	ELIMINADOR Y TRAPOS/ REMOVER & CLOTHES	SECADO / Drying process	TEMP. AMBIENTE 20°	ATMOSPHERE TEMP.
APLIC. PENETRANTE / Penetrant application.	996-P SPRAY	TIEM. MIN. PENETRANT / Penet. min. time	15 MINUTOS	
ELIMINACION PENET./ Penetrant removal	9PR-5	APLIC. EMULSIFICAD. / Emulsifier application		
APLIC. REVELADOR / Developer application	9D1-B SPRAY	TIEM. MIN. REVELADO / Develop. min. time	7 MINUTOS	
TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA / Checking time	1 HORA			
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / Acceptance of testing liquid'	SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / Cleaning after inspection	SI / YES	
RESULTADO / Results	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED			
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / Customer surveyor	FIRMADO / Signature	OPERADOR / Operator NIVEL II FLOWSERVE	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / FPD, Q.C. Chief.	
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		Jose A. Prieto Planta Coslada Control Calidad Fdo.:	FECHA / Date 07.10.2011	



CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES
Penetrant Liquids Certificate

INFORME N° /
Report N°

5125

REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC		
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M-151457 AND M-151458		
OBJETO / Object DIFUSERS 1° TO 9° STAGE DIFUSERS LAST STAGE	DISEÑO/plano / Design 4X12WXH56DXE52 4X12WXH56AXE50	Nº SERIE / Serial N° 01 TO 18 01 AND 02		
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED % MACHINED	Q.C.P. 2244 R.3	ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1		
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded <input checked="" type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground	<input type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined <input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged		
MÉTODO CONTROL / Control Method				
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable	<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable	<input checked="" type="checkbox"/> DISOLVENTE / Solvent removable	
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.
LIMPIEZA / <i>Cleaner</i>				9PR-5
PENETRANTE / <i>Penetrant</i>				996-P
EMULSIFICADOR / <i>Emulsifier</i>				9PR-5
DISOLVENTE / <i>Remover</i>				9D1-B
REVELADOR / <i>Developer</i>				ARDROX
MARCA / <i>Trade mark</i>				
LONG. ONDA LUZ / <i>Light wave length</i>				
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure				
LIMPIEZA / <i>Cleaning</i>	ELIMINADOR Y TRAPOS/ <i>REMOVER & CLOTHES</i>	SECADO / <i>Drying process</i>	TEMP. AMBIENTE 20° <i>ATMOSPHERE TEMP.</i>	
APLIC. PENETRANTE / <i>Penetrant application.</i>	996-P SPRAY	TIEM. MIN. PENETRANT / <i>Penet. min. time</i>	15 MINUTOS	
ELIMINACION PENET./ <i>Penetrant removal</i>	9PR-5	APLIC. EMULSIFICAD. / <i>Emulsifier application</i>		
APLIC. REVELADOR / <i>Developer application</i>	9D1-B SPRAY	TIEM. MIN. REVELADO / <i>Develop. min. time</i>	7 MINUTOS	
TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA / <i>Checking time</i>	1 HORA			
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / <i>Acceptance of testing liquid'</i>	SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / <i>Cleaning after inspection</i>	SI / YES	
RESULTADO / <i>Results</i>	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED			
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / <i>Customer surveyor</i>	FIRMADO / <i>Signature</i>	OPERADOR / <i>Operator</i>	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / <i>FPD, Q.C. Chief.</i>	
Presenciada inspección <input type="checkbox"/>		NIVEL II		
		FLOWSERVE Jose A. Prieto Planta Coslada Control Calidad Ifdo.:	FECHA / Date 04.11.2011	



SECTION 6

Information Only



EMPRESA SANTA LUCIA, S.A.

57952

40213

C/ San Vicente, Nº8 - Edif. Albia I - Planta 13 - Dpto.5
48001 BILBAO (Vizcaya) SPAIN Apdo. Correos 1.091
Tfno.: +34 94 424 14 43 Fax: +34 94 424 36 08
info@empresasantalucia.com
N.I.F.: A48079982

EMPRESA SANTA LUCIA, S.A. Oficina: San Vicente Nº8 - Edificio Albia - Planta 13 - Dpto. 5 - 48001 BILBAO (Vizcaya) Tfno. 94 424 14 43 Fax 94 424 36 08 N.I.F.: A-48079982
EMPRESA SANTA LUCIA, S.A. Oficinas: Polígono Ind. Góñar C/ Padre N°15 01170 LEGUTIANO (Alava) Tfno. 94 545 69 15 E-mail: info@empresasantalucia.com www.empresasantalucia.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

Quality Report
Certificat de Contrôle
Abnahmeprüfung

CLIENTE / CUSTOMER / CLIENTE / KUNDE	EMPRESA / COMPANY / ENTREPENTE / FIRMEN	La materia que nos une / MATERIALE UND IDENTIFIZIERT / MATERIALE UND IDENTIFIZIERT
FLOWSERVE SPAIN S.L. Avenida Fuentemar, 26 - 28 28823 COSLADA (Madrid)	Attn. J. Estevez Tfno.: 91 660 45 56 Fax: 91 669 47 80	57952 N.º CERTIFICADO / NUMBER OF CERTIFICATE 80953452000020

ALBARAN :	FECHA:	PESO (KG):
20.824	26/04/2011	375,00 KG.

PRODUCTOS ESTANDARIZADOS PROYECTO: UGI 4006-AISI 410					
CALIDAD	UGI 4006-AISI 410	COLADA	108045	MEDIDA	Ø 110 x 2.520 mm.
STEEL ACIER STAHL		REDONDA RUND SCHMIDZE		SIZE DIMENSIONEN ABMESSUNGEN	/
TRATAMIENTO TREATMENT TRAITEMENT WÄRMEBEHANDLUNG		PERFIL SHAPE SECTION PROFIL		ESTADO DELIVERY STATE ETAT LIVRAISON LIEFERZUSTAND	2 barras.

COMPOSICION QUIMICA / CHEMICAL COMPOSITION / ANALYSE CHIMIQUE / ANALYSE QUIMIQUE / ANALYSE QUÍMICA / ZUSAMMENSETZUNG															
C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Mo %	V %	Cu %	Al %	Sn %	Ti %	Nb %	N %	
0,114	0,602	0,354	0,018	0,007	12,176	0,427	3,450								

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

CARACTERISTICAS MECANICAS / MECHANICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES / MECANICAS EN PRIMER PLANO / EIGENSCHAFTEN							
TRATAMIENTO TERMICO	ESPECIFICACION	RM N/mm²	RE N/mm²	A (%)	Z (%)	DUREZA HB	Q + T
							20P °C TIPO PROBETA:
T	RESULTADOS	784,00	649,00	22,00	67,00	233,00	MIN L: MIN T: KL:
OBSERVACIONES:							

ENSAYOS NO ESTANDARIZADOS / OTHER TESTS / AUTRES ÉSSAUX / OTROS PRUEBAS / DEPARTAMENTO DE CALIDAD / QUALITY DEPARTMENT							
CONTROL ULTRASONIDOS							
CONTROL DE GRIETAS							
CONTROL ANTIMEZCLAS							
FORJABILIDAD							
OBSERVACIONES: NUEVA IMPRESA / NEUER DRUCK							
2 EJES / 2 SHAFTS							


FLOWSERVE

Planta Coslada
Asignación Calidad
Edo.:





Usine productrice Hersteller Manufacture	Ugine Avenue Paul Girod 73403 Ugine Frankreich	ABNAHMEPRUEFZEUGNIS 3.1 CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 EN 10204 / 3.1								UGITECH Providing special steel solutions		
Numéro / Number / Nummer	80953452 000020	Date de l'ab. / Auftrag / Prod. Order	A1115GC86000	N° article / Artikelnr. / Article Nr.	11-1	108045	N° lot MM / Chargen / Batch	11-3	1115GC8600	11-3		
Certification - Werkzeugnis - Certificate								Marque d'usine Herstellerzeichen Supplier's Mark		97		
AD 2000-MERKBLATT W0/TRD100 Pressure Equipment Directive 97/23/EC ISO 9001 ISO/TS 16949 ISO 14001								Poinçon de l'expert Prüfstempel Inspector's stamp		98		
UGI 4006 STAB GEWALZT ENTZUNDERT/ÜBERDRITT VERGÜTET QT650 K13RUND 110,000MM LONG. 4,000M + 2000,000MM -0,000MM										99		
Produkt Erzeugnisform Product	UGI 4006 BARRE LAMINÉ(E) DÉCALAMINÉ(S) TRAITÉ(E) QT650 K13 ROND(E) 110,000MM LONG. 4,000M + 2000, UGI 4006 STAB GEWALZT ENTZUNDERT/ÜBERDRITT VERGÜTET QT650 K13 RUND 110,000MM LONG. 4,000M + 2000, UGI 4006 BAR ROLLED DESCALCED QUENCHED AND TEMPERED QT650 K13 ROUND 110,000MM LONG. 4,000M + 2000,								100			
Client et/ou destinataire - Besteller und/oder Empfänger - Client et/ou destinataire	15046					N° de commande client - Kundenauftragsnummer - Purchase order number	10-124231/W				101	
Référence / Bezugsnorm / Standard for reference EN 10272 ED08 1.4006 ; EN 10088-3 ED 2005 1.4006 ;												
Specification client / Kundenpezifikation / Customer's specification TL 112 / BR 4006 X12CR13 2 03.2010												
Nombre Stückzahl Pieces Nbr	18	Profile Profil Shape	RO	Dimension Ausmessung Dimension	110,000	Longueur Länge Length	4.000	Poids Gewicht Weight	1980 KG	22		
Mode d'élaboration Erzhalt zugeart Metting process	IBJ6	Demandé / Vorschrift / Required N° prélevement Probenummer Test number	38A	MM 42 43 44 45 46 47 48 49 % C % Si % Mn % Ni % Cr % S % P	Min 0,0800 Max 0,1500	1,0000 1,5000 0,7800 13,5000 0,0300 0,0400						
coulée/ Schmelzen / Heat Produkt / Erzeugnisform/ Product		coulée/ Schmelzen / Heat Produkt / Erzeugnisform/ Product		0,1140 0,3540 0,6020 0,4270 12,1760 0,0072 0,0184								
Demandé / Vorschrift / Required	50	51	52	53	54	55	70	71	72	73	74	75
Min												
Max												
coulée/ Schmelzen / Heat Produkt / Erzeugnisform/ Product												
Demandé / Vorschrift / Required	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
Min								FLOWSERVE				
Max												
coulée/ Schmelzen / Heat Produkt / Erzeugnisform/ Product												
Hiermit erklären wir, dass das aktuelle Produkt mit den Anforderungen des Vertrags konform ist und den Anforderungen sowie den geltenden Normen und Verordnungen nach dem durchgängigen Kontrollen und Prüfungen REACH-Verordnung. In jeder Hinsicht entspricht, vorschriftlich gefestigte Ausnahmen oder Besonderheiten von dieser Konformitätserklärung; Dieses Dokument ist elektronisch digitale Unterschrift gültig. Produkt hergestellt gemäß								Ugine le 22.03.2011 L'agent Réceptionnaire de l'usine Der Werkstattverantwortliche The work inspector				
We declare that the mentioned product is in compliance with the requirements of the contract and that, after checks and tests, it meets all requested special requirements and applicable standard regulations, except reservations or exceptions as listed in the declaration of conformity; Document validated by electronic signature. Material manufactured in the REACH regulation respect.								040000460132 Page 1/2				



Usine productrice Hersteller Manufacturer	Ugine Avenue Paul Grod 73403 Ugine Frankreich	ABNAHMEPRUEFZEUGNIS 3.1 CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 EN 10204 / 3.1								UGITECH Providing special steel solutions		
Numéro / Nummer / Number 80953452 000020		Date de fab. / Auftrag / Prod. Order 4 A1115GC86000			N° coulée / Schmelzen Nr / Heat N° 11-1 108045		N° lot MM / Chargen / Batch 11-2 1115GC8600			11-3		
		24	90	T°C	Unité d'élasticité Strength 0,2% 1% Mpa 450	PNL Zugfestigkeit Tensile Mpa 650	Alongement Biegeung A5D A4D % %	Striction Bruchdehnung Red area	HB	HV	HRB	HRC
		13	Min Max	°C 20 20				%				
N° prélevement Probenummer Test number 39B	1BJ6	1	L	20	649	784	22	67				
A l'état de Référence / treatment on test sample / Probestabbehandlung												
taux de corroyage Corring ratio	14	25	26A	28B	27	28	88	29	30	88	100	37
Verschleidungsgrad 4,0												
A l'état de livraison / Lieferzustand / As delivered	101	31	33	32	95	J	J	35	36	J	91	91
AB.900°LUFT+ R.28L. 730°LUFT	13	KISOV	°C 20	L	25		98-84-90	—	—	91		
A l'état de Référence / treatment on test sample / Probestabbehandlung												
DIN EN 10060	14											
GEFÜGE MARTENSITISCH SPEKTROSKOPISCHE VERWECHSLUNGSPRÜFUNG IN ORDNUNG BESICHTIGUNG UND MASSKONTROLLE : I.O. ANTIMIXING TEST PERFORMED : CONFORM. SURFACE AND DIMENSIONS ARE CONTROLLED												
Quantité livrée / delivered quantity / gelieferte Quantität												
92								93				94
<p>Hiermit erklären wir, dass das zitierte Produkt mit den Anforderungen des Vertrags konform ist und den Anforderungen sowie den gesetzestextlichen und Verordnungsanforderungen nach dem stoffbezogenen Kontrollen und Prüfungen/REACH-Verordnung in jeder Hinsicht entspricht, vorbehaltlich geübter Ausnahmen oder Ausnahmen von dieser Konformitätsserklärung; Dieses Dokument ist durch eine digitale Unterschrift gültig. Produkt hergestellt gemäß:</p> <p>We declare that the mentioned product is in compliance with the requirements of the contract and that, after checks and tests, it meets all respects the specified requirements and applicable standards and regulations, except reservations or exceptions as listed in this declaration of conformity; Document validated by electronic signature. Material manufactured in the REACH regulation respect:</p>												65-1
<p>Ugine le 22.03.2011 L'agent Recepteur de l'usine Der Werksachverständige The work inspector 040000460132 Page 2/2</p>												63

FLOWSERVE
Planta Colombia
Asignación de calidad
Revisado: *[Signature]*

Quality

FLOWSERVE

Recorder

Pump Division

Flowserve Spain, S.L.



**CERTIFICADO DE EXAMEN CON
ULTRASONIDOS**
Ultrasonic Test Certificate

**INFORME N° /
Report N°**
1604

REF. FDP / FDP Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC					
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M-151457 AND M-151458					
PIEZA / Part SHAFT	PLANO / Drawing 4X12WXH10XE85	Nº SERIE / Serial N° 01 AND 02					
MATERIAL / Material ASTM A276 T410 CONDIC.T	DIMENSIONES / Dimensions Ø 110 x 2520 mm						
PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA / Welding procedure	EXTENSION DEL ENSAYO / Extent of test 100%						
DATOS TECNICOS DEL ENSAYO / <i>Technical test data</i>							
EQUIPO / Equipment USIP-11	PALPADOR / Probes B2SN	ACOPLANTE / Coupling ACEITE / OIL					
SUPERFICIE DEL CORDON / Surface of weld N/A							
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE ENSAYO / Condition of test surface	MECANIZADO / MACHINED						
NIVEL DE REFERENCIA / Reference level 80%	NIVEL DE REGISTRO / Recording threshold +6db	PROCEDIMIENTO / Procedure PUS01 Rev.0					
EL ENSAYO SE EFECTUO ANTES / DESPUES DEL TRATAMIENTO TERMICO / <i>The test was carried out before / after heat treatment</i> AFTER							
LUGAR Y FECHA DEL ENSAYO / <i>Place and date of test</i>	COSLADA, 26 MAY, 2011						
REQUERIMIENTOS SEGUN / <i>Requirements according to</i>	PROCEDIMIENTO / PROCEDURE						
RESULTADOS / <i>Results</i>	SATISFACTORIO / SATISFACTORY						
ZONA EXAMINADA / <i>Tested section</i>	DISTANCIA AL PUNTO DE (1) REFERENCIA / <i>Distance from reference point</i> mm.	NIVEL DEL (2) ECO / <i>Echo level</i> db	PROFUNDIDAD / <i>Depth</i> mm.	LONGITUD DE LA INDICACION / <i>Lenght of indications</i> mm.	LONGITUDINAL O TRANSVERSAL / <i>Longitudinal or Transversal</i>	RESULTADOS / <i>Results</i> (3)	OBSERV. / <i>Remarks</i>
100%	--	--	--	--	--	1	NONE
1) PUNTO DE REFERENCIA Y SENTIDO / Point of reference and direction 2) EN EXCESO SOBRE EL NIVEL DE REGISTRO / Exceeding the recording threshold 3) 1 = SIN DEFECTOS ; 2 = DEFECTOS ACEPTABLES ; 3 = DEFECTOS NO ACEPTABLES / 3) 1 = Without faults ; 2 = Acceptable faults ; 3 = Unacceptable faults							
OBSERVACIONES / <i>Remarks</i>							
Vº Bº Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>				EL OPERADOR J.ANTONIO PRIETO <small>Planta Coslada Control Calidad Fdo.: </small>			



CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES
Penetrant Liquids Certificate

INFORME N° /
Report N°

5122

REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER		PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10		Nº SERIE / Serial N° M-151457 AND M-151458	
OBJETO / Object SHAFT	DISEÑO/plano / Design 4X12WXH10XE85		Nº SERIE / Serial N° 01 AND 02	
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED	Q.C.P. 2244 R.3		ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1	
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded <input type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground		<input checked="" type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined <input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged	
METODO CONTROL / Control Method				
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable	<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable	<input checked="" type="checkbox"/> DISOLVENTE / Solvent removable	
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input checked="" type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.
LIMPIEZA / Cleaner				9PR-5
PENETRANTE / Penetrant				996-P
EMULSIFICADOR / Emulsifier				
DISOLVENTE / Remover				9PR-5
REVELADOR / Developer				9D1-B
MARCA / Trade mark				ARDROX
LONG. ONDA LUZ / Light wave length				
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure				
LIMPIEZA / Cleaning	ELIMINADOR Y TRAPOS/ REMOVER & CLOTHES	SECADO / Drying process	TEMP. AMBIENTE 20° ATMOSPHERE TEMP.	
APLIC. PENETRANTE / Penetrant application.	996-P SPRAY	TIEM. MIN. PENETRANT / Penet. min. time	15 MINUTOS	
ELIMINACION PENET./ Penetrant removal	9PR-5	APLIC. EMULSIFICAD. / Emulsifier application		
APLIC. REVELADOR / Developer application	9D1-B SPRAY	TIEM. MIN. REVELADO / Develop. min. time	7 MINUTOS	
TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA / Checking time	1 HORA			
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / Acceptance of testing liquid	SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / Cleaning after inspection	SI / YES	
RESULTADO / Results	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED			
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / Customer surveyor	FIRMADO / Signature	OPERADOR / Operator	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / FPD, Q.C. Chief.	
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>			FECHA / Date 11.10.2011	
		José A. Pintorado Control Calidad Fdo.:		



SECTION 7

Information Only



40213

LOVERE Bilbao I.S.L.

Pol. Ugaldeguren, 3 -P 20 - Nave 3
 48.170 ZAMUDIO (Bizkaia)
 Tel: 94 454 51 30 - 94 454 51 31
 Fax: 94 454 51 00

**CERTIFICADO
CERTIFICATE**

UNE-EN-ISO 9001



Nº SCC-04-0262

Nº 074523	Hoja 1	Fecha (Date): 19/05/2011
--------------	-----------	-----------------------------

Cliente (Customer): FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido (Order): 57940	Tipo Certificado (Certificate Acc. To): EN 10204 3.1
	Material (Material): IR 829X400	Estado (Condition): Normalizado y Revenido

COMPOSICION QUIMICA (Chemical Analisys) %

Colada (Heat):	C	S	P	Mn	Si	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Nb	N	Ta
251546	0.13	0.235	0.018	1.10	0.55	12.10							

ENsayos Mecanicos Requeridos (Mechanical Requeriments)

Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C
					248/302 HB	

ENsayos Mecanicos Obtenidos (Mechanical Results)

Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C
					283 HB	

ITEM	CANT. (Qty)	DIMENSIONES (Sizes)	PLANO(Drawing)
1	2	CAMISA EQUILIBRIO S/PLANO M-99043 (10P402 BALANCING SLEEVES)	

OTROS ENSAYOS (Other tests):**OBSERVACIONES (Remarks):**

- Probetas s/ASTM // Test Bars as ASTM

 Planta: Pista:
 Asignatura: Celdula:
 Fdo.:

Responsable de C. Calidad (Quality Department)	Otras Inspecciones (Other Inspections)
	LOVERE/BILBAO I, S.L. Pol. Ogaldeguren 3, Parcela nº 20 - Nave 3 Tlfno: 94 454 51 30 Fax: 94 454 81 00 48170 ZAMUDIO (Bizkaia)

F-PG-06-03

Quality Acciaierie Valbruna S.p.A.



36100 VICENZA (Italia) - Viale della scienza, 25 z.I.
Stab.: 39100 BOLZANO (Italia) - Via A. Volta, 4

Client / Besteller/Purchaser/Cient

Produttore: ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.
Hausmarken/Unter producere

Oggetto Prove: - Bonificato Pelato
Prüfgegenstand/Item Inspected/Préssage

Avviso di Spedizione: A-VI10018730
Lieferanzeige/Packing Note/L.

Ordine nr: AP10000542 22-3-10
Bestell/Vour order/Commande

Tipo di Elaborazione: E+AOD
Eisenhüttenarzt/Melting process/Mode d'élaboration

CERTIFICATO DI COLLAUDO ABNAHMEPRUEFZEUGNIS INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RECEPTION EN 10204 (2005), 3.1

Certificato nr: MEST688685/2010/
Prüfung/Test/Essai

Conferma ordine nr: IT10001306
Werks/Our Order Ref. n.

Marchio di Fabbrica:
Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Sigle de l'usine producere



Punzone del Collaudatore:
Stampo der Werkssachverständigen
Inspector's stamp/Polonçon de l'assayeur



Specifiche:
Anforderungen / Requirements / Exigences

LOREVE 2009 416 HB262-290 HT

AISI 416

ASTM A582 2005 S41600 T

Qualità: 416
Qualität/Grade/Nuance

Marca: VAL1Z
Markenbezeichnung/Brand/Nuance

Pos. nr. Pos. nr. Item nr. Nr. de poste	Oggetto Gegenstand Product description Déscri. du produit	Dimensioni - mm Abmessungen Dimensions Dimension	Tolleranza Tolerance Toleranz Tolérance	Lunghezza - mm Länge Length Longueur	Colata Schmelze Heat Coulée	Pazzi Stückzahl Pieces Places	Peso - KG Gewicht Weight Poids	Lotto nr. Lote: Lot nr. Lotto nr.
0010	Tondo	265,000	k13	6941 / 7207	251546	3	8954,0	108904510

Sono state soddisfatte tutte le condizioni richieste
Die gestellten Anforderungen sind erfüllt.
The material has been furnished in accordance with the requirements
Le matériels a été trouvé conforme aux exigences

Controllo antimolesanza: OK
Ver verschaltungsfreie spez. Maßnahmen durchgeführt
Antimining testing performed: OK
Contrôle antimaille fait r.s.s.

Controllo visivo e dimensionale; soddisfa le esigenze:
Beobachtung und Ausmessung: ohne Bearbeitung
Visual inspection and dimensional check: satisfactory
Contrôle visuel et dimensionnel: satisfaisant

TEST ALLO STATO DI FORNITURA Test on delivery condition Prüfung auf Fertigerhalten produkt test à l'état de fourniture Prueba sobre el material así como entregado									
TEST	Provettiva/ Spettroscopica Spectrographische Analisi/Spektro Werk Diam./Thickness Lang. diam./spur mm	PC Perz. Saggo Prüfung Examen 1)	Sherramento Schweißen Weld Stress Unter plastique	Sherramento Schweißen Weld Stress Unter plastique	Resistenza Zugfestigkeit Tensile strength Résistance à traction	Allungamento Brecking Elongation Allongement	Strizione Elongation Breakage Allongement	Resilienza Resilience Rebound Réflexion	Durezza Härte Hardness Dureté HB
Valori richiesti 1 Anforderungen/Fordonet veue Values demandés	min max	-	-	-	-	-	-	-	262 290
A	12,5	20 L	776		913	20	46		283

1L=longitudinale/long., T=trasversale/quer., O=Tangenziale/tangential

Analisi chimica

Chemische Zusammensetzung/Chemical Analysis/Analyse chimique

Colata /Heat Schmelze/Coulée	min - max 0,15	1,00	1,25	12,00 14,00	0,060	0,150	-	-	-	-	-	-	-
251546	C % 0,13	Si % 0,55	Mn % 1,10	Cr % 12,10	P % 0,018	S % 0,235							

ALLEGATI Anlagen Enclosure P.i.:


UT10004144

Melted and manufactured in Italy No welding or weld repair Material free from Mercury contamination
We declare that the finished product is checked for radioactive contamination through Portal System when it leaves the production plant.
The Quality Management System is Certified acc. Pressure Equipment Directive [97/23/EC] Annex 1,s.,4.3 by TUEV and LLOYD'S

FLOWSERVE

Planta: Olmeda
Asegurando la Calidad
Revisado:

Vicenza, 25/06/10 VC0010 (Mod. MCER)	Il collaudatore di stabilimento / der Werkssachverständige/ Works Inspector / L'agent d'usine M.Rizzotti <i>Rizzotti</i>	Pagina - 1 di 1
--	---	-----------------



40218

LOVERE Bilbao I.S.L.

Pol. Ugaldeguren, 3 -P 20 - Nave 3
 48.170 ZAMUDIO (Bizkaia)
 Tel: 94 454 51 30 - 94 454 51 31
 Fax: 94 454 51 00

**CERTIFICADO
CERTIFICATE**


Nº SCC-04-0262

Nº 074704	Hoja 1	Fecha (Date): 09/06/2011
--------------	-----------	-----------------------------

Cliente (Customer): FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido (Order): 57937	Tipo Certificado (Certificate Acc. To): EN 10204 3.1
	Material (Material): IR 829X300	Estado (Condition): Normalizado y Revenido

COMPOSICION QUIMICA (Chemical Analisys) %														
Colada (Heat):	C	S	P	Mn	Si	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Nb	N	Ta	
251546	0.13	0.235	0.018	1.10	0.55	12.10								


ENSAYOS MECANICOS REQUERIDOS (Mechanical Requeriments)							
Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C	
>= 825 N/mm ²	>= 620 N/mm ²		> 12 %	> 40 %	262/302 HB		

ENSAYOS MECANICOS OBTENIDOS (Mechanical Results)						
Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C
913 N/mm ²	776 N/mm ²		20 %	46 %	283 HB	

ITEM	CANT. (Qty)	DIMENSIONES (Sizes)			PLANO(Drawing)
1	2	TAMBOR EQUILIBRIO S/PLANO M-99042 (10P40) BALANUNG DRUMS			

OTROS ENSAYOS (Other tests):	
- Ultrasonidos s/ASTM A 388 B 16.34 Anexo E.OK	

OBSERVACIONES (Remarks):	
- Probetas s/ASTM // Test Bars as ASTM.	Planta <input checked="" type="checkbox"/> Control Calidad Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Revisado: _____

Responsable de C. Calidad (Quality Department)	Otras Inspecciones (Other Inspections)
	LOVERE-BILBAO I, S.L. Pol. Ugaldeguren 3, Parcela nº 20 - Nave 3 Tel: 94 454 51 30 Fax: 94 454 51 00 48170 ZAMUDIO (Bizkaia)

F-PG-06-03

Quality Acciaierie Valbruna s.p.a.



36100 VICENZA (Italia) - Viale della scienza, 25 z.i.
Stab.: 39100 BOLZANO (Italia) - Via A. Volta, 4

Cliento / Recipient

Produttore:
Hersteller/Item/Usine productrice

Oggetto Prove: - Bonificato Pelato
Prüfgegenstand/Item Inspectie/Préssage

A.

Avvio di Spedizione: A-VI10018730
Lieferanzeige/Packing Env.B.L.

Ordine nr: AP10000542 22-3-10
Bestell/Vour order/Commande

Tipo di Elaborazione: E+AOD
Erhitzungsar/Melting process/Mode d'elaboration

CERTIFICATO DI COLLAUDO ABNAHMEPRUEFZEUGNIS INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RECEPTION EN 10204 (2005), 3.1

Certificato nr: MEST888685/2010/
Prüfung/Test/Essai

Conferma ordine nr: IT10001306
Werks/Our Order/nr.

Marchio di Fabbrica:
Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Sigle de l'usine productrice



Punzone del Collaudatore:
Stempel des Werkssachverständigen
Stamp of assessor/Polycopie de l'assayeur

Specifiche:
Anforderungen / Requisitos / Exigences

LOVERE 2009 416 HB262-290 HT

AISI 416

ASTM A562 2005 S41600 T

Qualità: 416

Grade/Grade/Niveau

ca: VAL1Z

Markenbezeichnung/Brand/Branding

Pos. nr. Pos. n. Num. nr. Nr. de pos.	Oggetto Gegenstand Produit description Descrip. du produit	Dimensioni - mm Abmessungen Dimension Dimension	Tolleranza Toleranz Allowance Tolerance	Lunghezza - mm Länge Length Longueur	Colata Schmelze Melt Coulée	Pezzi Stückzahl Pieces Pièces	Peso - KG Gewicht Weight Poids	Lotto nr. Loter. Lot nr. Lot nr.
0010	Tondo	265,000	k13	6941 / 7207	251546	3	8954,0	108904510

Sono state soddisfatte tutte le condizioni richieste
Die gestellten Anforderungen sind erfüllt.
The material has been furnished in accordance with the requirements.
Le matériel est trouvé conforme aux exigences.

Controllo antimescolanza: OK
Vermischungsprüfung: spezifisch/technisch durchgeführt.
Antimixing testing performed: OK
Contrôle antimixage: N/A: o.s.

Controllo visivo e dimensionale: soddisfa le esigenze:
Blickprüfung und Ausmessung: ohne Beschränkung
Visual inspection and dimensional check-as satisfactory
Contrôle visuel et dimensionnel satisfaisant

TEST ALLO STATO DI FORNITURA									
Test on delivery condition			Prüfung auf Fertigstellungsprodukt			test a fábil de forniture			Prueba sobre el material así como entregado
TEST	Prov/ita/verifica Specimen/Proben/ Lang. diam. Stab. Satin. Diam. Dots Weld. Dots Larg. diam. spes mm	°C Facc. / Raggio Radius Radius R 1	Spessamento Dicken Largeur Larg. diam. Rp 0,2% N/mm²	Spessamento Dicken Largeur Larg. diam. Rp 0,2% N/mm²	Resistenza Zugfestigkeit Tensión Rm N/mm²	Allungamento Dehnung Elongación Allongement	Strizione Elastizität Resistencia Résistance RA %	Resilienza Kautschukgehalt Resistencia Résistance RA %	Durezza Härte Härte Dureza HB
Valori richiesti 1 Anforderungen/Requisitos values Values dimensionales			min max	-	-	-	-	-	262 290
A	12,5	20	L	776	913	20	46	283	

1)L=longitudinale/längs, T=transversale/tangential, C=tangenziale/tangential

Analisi chimica

Chemische Zusammensetzung/Chemical Analysis/Analyse chimique

A. Metal Metall Metallo	min - max 0,15	1,00	1,25	12,00 14,00	0,060	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-
251546	C % 0,13	Si % 0,55	Mn % 1,10	Cr % 12,10	P % 0,018	S % 0,235								


ALLEGATI Anlagen Enclosura P.i. :

UT10004144

Melted and manufactured in Italy No welding or weld repair Material free from Mercury contamination
We declare that the finished product is checked for radioactive contamination through Portal System when it leaves the production plant.
The Quality Management System is Certified acc. Pressure Equipment Directive [97/23/EC] Annex 1 a., 4.3 by TUEV and LLOYD'S

FLOWSERVE
Plant: Mexico
Assentimiento Calidad
Fdo.:

Vicenza, 25/06/10 VC0010 (Mod. MCER)	Il collaudatore di stabilimento / der Werksachverständige / Works Inspector / L'agent d'usine M.Rizzotti	Pagina - 1 di 1
--	---	-----------------


LOVERE Bilbao I.S.L.

Pol. Ugaldeguren, 3 -P 20 - Nave 3
48.170 ZAMUDIO (Bizkaia)
Tel: 94 454 51 30 - 94 454 51 31
Fax: 94 454 51 00

**CERTIFICADO
CERTIFICATE**


Nº 074460 | Hoja 1 | Fecha (Date):
12/05/2011

Cliente (Customer): FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido (Order): 57951	Tipo Certificado (Certifacate Acc. To): EN 10204 3.1
	Material (Material): ASTM A 473 T416 Ed.02	Estado (Condition): Normalizado y revenido

COMPOSICION QUIMICA (Chemical Analisys) %

Colada (Heat):	C	S	P	Mn	Si	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Nb	N	Ta
002069	0.15	0.22	0.022	1.21	0.40	12.06	0.06	0.60					


ENSAYOS MECANICOS REQUERIDOS (Mechanical Requeriments)

Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C
>= 795 N/mm2	>= 620 N/mm2		<= 14 %	45 %	<= 321 HB	

ENSAYOS MECANICOS OBTENIDOS (Mechanical Results)

Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C
910 N/mm2	736 N/mm2		12.5 %	42 %	269 HB	


ITEM	CANT. (Qty)	DIMENSIONES (Sizes)	PLANO(Drawing)
1	1 1	BARRA Ø 220/185X35 MM APO CUEPO / ANILLO ACANALADO (1) CASING WEAR RING	

OTROS ENSAYOS (Other tests):


Planta Colada
Aprobado por el control de calidad
Fdo.:

OBSERVACIONES (Remarks):

- Probetas s/ASTM // Test Bars as ASTM

Responsable de C. Calidad (Quality Department)
Otras Inspecciones (Other Inspections)


Pol. Ugaldeguren 3, Parcela nº 20 - Nave 3
Tel. 94 454 51 30
Fax: 94 454 51 00
48170 ZAMUDIO (Bizkaia)

F-PG-06-03

**Quality
Recom**



COGNI
ACCIAI SPECIALI S.p.A.
"Socio Unico"
11100 ASTA - VIA PARAVERA, 16
TEL. +39.0165.3021 - FAX +39.0165.302296
CAP. SOC. 130.000.000 EUR INT. VERS.
CAFE ISCRIZIONE REG. IMPRESE 0118360987
VAT: IT00671320078 - REA 50474



INSPECTION CERTIFICATE 3.1 (EN 10204:2004)
(A03) DOCUMENT NUMBER 2011100923
PAGE 1/2

(A06) CUSTOMER : LOVERE BILLBAO I.S.L.
(A07) CUSTOMER'S ORDER : 10 695 /10
(A01) MANUFACTURER'S WORKS : ASTA, VIA PARAVERA 16 - ITALY
(A05) PRODUCER OF THE DOC: QUALITY DEPARTMENT
(A08) MANUFACTURER'S WORKS ORDER NO: 25120882 /10 (A04) MARK OF THE MANUFACTURER : COGNE

SPECIFICATION :
(B01) PRODUCT : 4161LOVEREBILBAO
(B03) SURFACE FINISH : 36724 SPE ROUGHPEELLED
(B04) PRODUCT DELIVERY CONDITION : LX Hot Finished
(B05) PRODUCT DIMENSIONS (mm) : BN QUENCHED AND TEMPERED
(B02) GRADE : 220,000
(B07) IDENTIFICATION HEAT NO: AISI 416 IMCO 416
(B06) MARKING OF THE PRODUCT : 002069
REFERENCE NORMS: EN 10088-3, ASTM A582.
STEELMAKING EAF + AOD
HOT FORGED
REDUCTION RATIO 8,4

(C71) CHEMICAL COMPOSITION - LADLE ANALYSIS ACCORDING ASMEI1019-EI086-E415
Control lot No. - Weight : 02000391412 - 91.000 KG

ELEMENTS OBTAINED	C	Si	Mn	P	S	N	Cr	Mo	Ni	Cu
OBTAINED ELEMENTS	0,15	0,40	1,21	0,022	0,22	0,020	12,06	0,06	0,50	0,08

HARDNESS TEST IN AS DELIVERED CONDITION
Control lot No. - Weight : 02000391755 - EN10 ISO 6506 9.239 KG
SPECIFICATION 269 HARDNESS TEST HB TESTING METHOD : 10/3000

TENSILE TEST IN AS DELIVERY CONDITION
Control lot No. - Weight : 02000391755 - EN-ISO 6892-1 9.239 KG
SPECIFICATION

MEASUREMENT UNIT OBTAINED	Rm MPa	Rp0.2% MPa	A %	Z %
	910	736	5,0 D 12,5	42,0

(C02) DIRECTION OF THE TEST PIECE: T

FLOWSERVE
Planta Controlada
Aseguramiento
Revisado:

MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION
100% ANTIMIX TEST CARRIED OUT
VISUAL INSPECTION OF SURFACE AND MEASURE OF DIMENSIONS: O.K.
NO WELDING REPAIR ON THE MATERIAL
THE MATERIAL MEETS THE REQUIREMENTS OF THE ORDER SPECIFICATION
THE PRODUCT SATISFIES THE DIRECTIVES: 2000/53/CE 2002/95/CE 2003/11 - 2005/618 AND PED 97/23/CE.
QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY I.G.Q ACCORDING TO UNI EN ISO



COGNÉ ACCIAI SPECIALI S.p.A.
"Socio Unico"
11100 ASTA - VIA PARAVERA 16
TEL. +39 0165.302111 - FAX +39 0165.302296
CAP. SOC. 110.000.000 CRO. INT. VERS.
C.F. E.P.T. 01005713220007 REG. IMPRESE
GARANTIE: 01005713220007 A.R.A. BO 0474
P.IVA: 012187360067




9001:2008 - ISO/TS 16949:2009 (THE LAST ONE ONLY FOR HOT ROLLED-PEELED-GROUND, STAINLESS STEEL BARS AND ATOMIZED METALLIC POWDERS).
PAGE 2/2

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 (EN 10204:2004)
(A03) DOCUMENT NUMBER 2011009523



COGNÉ ACCIAI SPECIALI S.p.A.
Società Unica
11100 ASTO - VIA PARAFERA, 16
TEL. +36 165.3021 - FAX +36 165.302286
CAP. SOC. 130.000.000 INT. VERS.
E' ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI 187/369667
VAT: IT0051732007 - REA BO5474



9001:2008 - ISO/TS 16949:2009 (THE LAST ONE ONLY FOR HOT ROLLED-PEELED-GROUND, STAINLESS STEEL BARS AND ATOMIZED METALLIC POWDERS).
PAGE 2/2



(Z01) DATE 09.02.2011

POLLASTRELLI ANDREA FC (QUALITY CERTIFICATOR) - ELECTRONICALLY GENERATED CERTIFICATE

Information Only



40213

LOVERE Bilbao I.S.L. Pol. Ugaldeguren, 3 -P 20 - Nave 3 48.170 ZAMUDIO (Bizkaia) Tel: 94 454 51 30 - 94 454 51 31 Fax: 94 454 51 00	CERTIFICADO CERTIFICATE	UNE-EN-ISO 9001 iAC INSPECCIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO Nº SCC-04-0262	
	Nº 074453	Hoja 1	Fecha (Date): 11/05/2011

Cliente (Customer): FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido (Order): 57950	Tipo Certificado (Certificate Acc. To): EN 10204 3.1
	Material (Material): ASTM A 582 T416 ED.02	Estado (Condition): Templado y Revenido

COMPOSICION QUIMICA (Chemical Analisys) %														
Colada (Heat):	C	S	P	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Nb	N	Ta	
002252	0.13	0.22	0.023	1.18	0.35	12.39	0.33							

ENSAYOS MECANICOS REQUERIDOS (Mechanical Requirements)						
Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C
					248/302 HB	

ENSAYOS MECANICOS OBTENIDOS (Mechanical Results)						
Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C
					295 HB	

ITEM	CANT. (Qty)	DIMENSIONES (Sizes)	PLANO(Drawing)
1	1 19	BARRA Ø 220/185X665 MM (10P40213) ARO CUERPO /ANILLO ACANALADO CASING WEAR RING	

OTROS ENSAYOS (Other tests):
- Ultrasonidos s/ASTM A 388 B 16.34 Anexo E.OK



OBSERVACIONES (Remarks):	Plantas Co. de Aerocomponentes Calidad
- Probetas s/ASTM // Test Bars as ASTM	


Responsable de C. Calidad (Quality Department)	Otras Inspecciones (Other Inspections)
	LOVERE BILBAO I, S.L. Pol. Ugaldeguren 3 - Parcela nº 20 - Nave 3 Tel.: 94 454 51 30 Fax: 94 454 51 00 48170 ZAMUDIO (Bizkaia)

F-PG-06-03



(2001) DATE 15.02.2011

POLLASTRE ANDREA FC (QUALITY CERTIFICATOR) - ELECTRONICALLY GENERATED CERTIFICATE



USING OZONE DEPLETING SUBSTANCES OF CLASS I AND II. 2000/53 2002/95 2003/11 - 2005/618

THE PRODUCT SATISFIES CE DIRECTIVES: 2000/53 2002/95 2003/11 - 2005/618

MARKING: PRODUCER LOGO, MATERIAL NO., HEAT NO., LOT NR.
QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY I.G.Q ACCORDING TO UNI EN ISO
9001:2008 - ISO/TS 16949:2009 (THE LAST ONE ONLY FOR HOT ROLLED-PEELED-GROUND, STAINLESS STEEL BARS AND ATOMIZED METALLIC POWDERS).
ALL THE NORMS MENTIONED ARE INTENDED IN THEIR LATEST REVISION AT THE DATE OF ISSUE OF THIS DOCUMENT.
COUNTRY OF ORIGIN: ITALY, THE MATERIAL COMPLIES WITH D.FARS.
THE ABOVE ARE TRUE AND CORRECT RESULTS OF TESTS ON SAMPLES OF THE MATERIAL. RESULTS ARE CONFORM TO THE SPECIFICATION(S) APPLICABLE
AND ARE RECORDED.
THE RECORDING OF FALSE, FICTIOUS OR FRAUDULENT STATEMENTS OR ENTRIES ON THIS DOCUMENT MAY BE PUNISHABLE AS A FELONY UNDER U.S.
FEDERAL STATUTES.

COGNÉ ACCIAI SPECIALI S.p.A.
"Scio" Unico
11100 ASTI - VIA PARAVERA, 16
TEL. +39.0165.3021 - FAX +39.0165.302298
CAP. SOC. 130.000.000 EUR INT. VERS.
C.F. E ISCRIZIONE REG. IMPRESA 02182360987
VAT: IT00571320076 - REA 50474



INSPECTION CERTIFICATE 3.1 (EN 10204:2004)
(A03) DOCUMENT NUMBER 2011025625
PAGE 2/2

Information Only



40218

LOVERE Bilbao I.S.L.

Pol. Ugaldeguren, 3 -P 20 - Nave 3
48.170 ZAMUDIO (Bizkaia)
Tel: 94 454 51 30 - 94 454 51 31
Fax: 94 454 51 00

CERTIFICADO
CERTIFICATE



Nº SCC-04-0262

Nº 074372 | Hoja 1 | Fecha (Date):
29/04/2011

Cliente (Customer): FLOWSERVE SPAIN S.L.	Pedido (Order): 57950	Tipo Certificado (Certificate Acc. To): EN 10204 3.1
	Material (Material): ASTM A 582 T416 ED.02	Estado (Condition): Templado y Revenido

COMPOSICION QUIMICA (Chemical Analisys) %														
Colada (Heat):	C	S	P	Mn	Si	Cr	Mo	Ni	Cu	V	Nb	N	Ta	
F7923	0,136	0,185	0,02	0,595	0,312	12,533								

ENSAYOS MECANICOS REQUERIDOS (Mechanical Requeriments)							
Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C	
					248/302 HB		

ENSAYOS MECANICOS OBTENIDOS (Mechanical Results)						
Rt (Ts)	Le (Yp) 0,2%	Le (Yp) 1%	A (E) %	E (Ra) %	Dureza (Hardness)	Resiliencia (I.Test) +20°C
850 N/mm2	726 N/mm2		13.8 %	51 %	283 HB	


ITEM	CANT. (Qty)	DIMENSIONES (Sizes)	PLANO(Drawing)
1	1 <i>18</i>	BARRA Ø 145/115X540 MM (10P40213) <i>CASQUILLO (CUERPO /ANILLO ACAN)</i> BUSHING WEAR RING	

OTROS ENSAYOS (Other tests):	<i>FLOWSERVE</i>
- Ultrasonidos s/ASTM A 388 B 16.34 Anexo E.OK	Planta Fabricada Aceptación Calidad Fdo.: <i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES (Remarks):
- Probetas s/ASTM // Test Bars as ASTM

Responsable de C. Calidad (Quality Department)	Otras Inspecciones (Other Inspections)
<i>[Signature]</i>	LOVERE-BILBAO I, S.L. Pol. Ugaldeguren 3 - Parcela nº 20 - Nave 3 Tfno. 94 454 51 30 Fax: 94 454 51 00 48170 ZAMUDIO (Bizkaia)

F-PG-06-03



ASCOMETAL

DOCUMENT DE CONTROLE

Inspection Documents / Prüfbescheinigungen



Certificat de réception 3.1
NFEN 10204 / DIN EN 10204 / ISO R 404
2004 2004

N° : 030000049935 DATE : 06.03.2007 DATE EDITION : 06.03.2007
LS int. : 0080102263/000001 DU : 16.10.2006
V/REF : 8282/06..... DATE / DATUM
YOUR ORDER / HIRE ZEICHE

Département Métallurgie Qualité
1 site des Dunes - Boîte postale 41
59941 Dunkerque cedex 2
Téléphone : 03 28 29 60 01
Télécopie : 03 28 29 60 03

ORDRE DE FABRICATION: F7923-AJ WORKS ORDER NUMBER / WERKBESTELLUNG		COULEE : F7923 CAST / SCHMELZE	DESTINATAIRE DOCUMENT : DOCUMENT FOR / EMPFANGER																																																								
AFFAIRE SUIVIE PAR : MLLORENS YOUR CONTACT / BEARBEITER		Société LOVERE BILBAO I.S.I. BARRIO SAN ANTONIN, 21 BIS POLIGONO UGALDEGUREN, 3 48170 ZAMUDIO (VIZCAYA) ESPAGNE																																																									
N/REFERENCE : 222430510 / 000010 (70023288) ASCOMETAL ORDER / WERKBESTELLUNG																																																											
QUANTITE : 9.970 NUANCE : X12CRS13 QUANTITY MENGE :	GRADE : WERKSTOFF																																																										
PRODUIT : X12CRS13 BARR. LAM DESCRIPCION : 75.000 MM TEMP REV PRODUCT DESCRIPTION / BESCHREIBUNG																																																											
SPECIFICATION CLIENT : HOERBIGER HN292+DIN EN 10088-3(12/2001) SPECIFICATION SPEZIFIKATION																																																											
IND : SANS REF. EXTR. : SPECIFICATION SUPP : SANS	DATE : 00.01.2000 DATE / DATUM	CCU : D000003445																																																									
ANALYSE CHIMIQUE DE COULEE / LADLE ANALYSIS / SCHMELZEEANALYSE																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elément (%)</th> <th>ELEMENT</th> <th>TEIL</th> <th>C</th> <th>Mn</th> <th>Si</th> <th>Cr</th> <th>Ni</th> <th>Mo</th> <th>Cu</th> <th>P</th> <th>S</th> <th>Al</th> <th>Sn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MINI</td> <td>SPEC MIN</td> <td>MINI</td> <td>0,080</td> <td></td> <td></td> <td>12,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALEUR</td> <td>ACTUAL</td> <td>WERTE</td> <td>0,136</td> <td>0,595</td> <td>0,312</td> <td>12,533</td> <td>0,176</td> <td>0,030</td> <td>0,169</td> <td>0,020</td> <td>0,185</td> <td>0,013</td> <td>0,009</td> </tr> <tr> <td>MAXI</td> <td>SPEC MAX</td> <td>MAXI</td> <td>0,150</td> <td>1,500</td> <td>1,000</td> <td>13,000</td> <td></td> <td>0,600</td> <td></td> <td>0,040</td> <td>0,250</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Elément (%)	ELEMENT	TEIL	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	P	S	Al	Sn	MINI	SPEC MIN	MINI	0,080			12,000					0,150			VALEUR	ACTUAL	WERTE	0,136	0,595	0,312	12,533	0,176	0,030	0,169	0,020	0,185	0,013	0,009	MAXI	SPEC MAX	MAXI	0,150	1,500	1,000	13,000		0,600		0,040	0,250		
Elément (%)	ELEMENT	TEIL	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	P	S	Al	Sn																																														
MINI	SPEC MIN	MINI	0,080			12,000					0,150																																																
VALEUR	ACTUAL	WERTE	0,136	0,595	0,312	12,533	0,176	0,030	0,169	0,020	0,185	0,013	0,009																																														
MAXI	SPEC MAX	MAXI	0,150	1,500	1,000	13,000		0,600		0,040	0,250																																																
CARACTERISTIQUES MECANIQUES / MECHANICAL PROPERTIES / MECHANISCHE KENNWERTE																																																											
<p>Traction / Tensile test / Zugversuch Nappe / Batch number / Los Nummer : 7021 / *</p> <p>Diamètre de l'éprouvette (mm) 10 Distance prélèvement (mm) 12,50 Éprouvette semi long Température essai traction °C 20</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENT</th> <th>ELEMENT</th> <th>TEIL</th> <th>Rp0,2% Mpa</th> <th>Rm Mpa</th> <th>A%</th> <th>Z%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MINI</td> <td>SPEC MIN</td> <td>MINI</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>VALEUR</td> <td>ACTUAL</td> <td>WERTE</td> <td>726,6</td> <td>850,0</td> <td>13,8</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>MAXI</td> <td>SPEC MAX</td> <td>MAXI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ELEMENT	ELEMENT	TEIL	Rp0,2% Mpa	Rm Mpa	A%	Z%	MINI	SPEC MIN	MINI	1,0	1,0	1,0	1	VALEUR	ACTUAL	WERTE	726,6	850,0	13,8	51	MAXI	SPEC MAX	MAXI																																
ELEMENT	ELEMENT	TEIL	Rp0,2% Mpa	Rm Mpa	A%	Z%																																																					
MINI	SPEC MIN	MINI	1,0	1,0	1,0	1																																																					
VALEUR	ACTUAL	WERTE	726,6	850,0	13,8	51																																																					
MAXI	SPEC MAX	MAXI																																																									
TRAITEMENT THERMIQUE / HEAT TREATMENT / WARMBEHANDLUNG																																																											
<p>Refroidissement Austénitisation FAU Température d'austénitisation °C Val 0</p>																																																											
DURETE SURFACE / SURFACE HARDNESS / RANDHÄRTE																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENT</th> <th>ELEMENT</th> <th>TEIL</th> <th>HB tête</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MINI</td> <td>SPEC MIN</td> <td>MINI</td> <td>248</td> </tr> <tr> <td>VALEUR</td> <td>ACTUAL</td> <td>WERTE</td> <td>283</td> </tr> <tr> <td>MAXI</td> <td>SPEC MAX</td> <td>MAXI</td> <td>290</td> </tr> </tbody> </table>				ELEMENT	ELEMENT	TEIL	HB tête	MINI	SPEC MIN	MINI	248	VALEUR	ACTUAL	WERTE	283	MAXI	SPEC MAX	MAXI	290																																								
ELEMENT	ELEMENT	TEIL	HB tête																																																								
MINI	SPEC MIN	MINI	248																																																								
VALEUR	ACTUAL	WERTE	283																																																								
MAXI	SPEC MAX	MAXI	290																																																								
AUTRES RESULTATS / OTHER RESULTS / ANDERE PRÜFERGEBNISSE																																																											
<p>Structure conforme au cahier des charges Micro-inclusions selon DIN 50602 Elaboration électrique voie lingot Filière lingot / Ingots cast / Blockguss</p>																																																											

Visa du chef de service
Stamp of inspection supervisor
Der Werkssachverständige
P. Dierickx

FLOWSERY

Planta de Calidad
Asociación de la Calidad
Fdo.:

Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande, respectent la directive européenne 2000/53/CE, du 18 septembre 2000 et présentent un niveau de radioactivité au plus égal à la radioactivité ambiante

We hereby certify the above mentioned products are complying with the order requirements, are respectful of the September, 18th 2000 - 2000/53/CE - European directive, and have a radioactivity level which does not exceed that present in the environment

Wir bestätigen hiermit dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungsanforderungen, der EU-Richtlinie 2000/53/CE von 18. September 2000 entsprechen und die gelieferten Produkte keine Radaktivität, die höher ist als natürliche Strahlung der Atmosphäre, aufweisen

Ascometal
SA à directoire et conseil de surveillance
au capital de 65 285 430 euros
RCIS Nanterre : B 331 048 132

Siège social , Immeuble LE COLISEE, 10 Avenue de l'Arche, Faubourg de l'Arche, 92410 Courbevoie Cedex

PAGE - SEITE 1 / 1

Information Only



APORTACIONES
ESPECIALES, S.A.



Calle Caucho, 12
Teléf.: 91 675 18 43 - Fax: 91 675 76 90
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
aesas@aportaciones-especiales.com
www.aportaciones-especiales.com

CERTIFICADO DE CALIDAD QUALITY CERTIFICATE

40213

EN 10204-3.1

CLIENTE / CUSTOMER	EXPEDICION / EXPEDITION
FLOWSERVE SPAIN, S.L. AVDA. FUENTEMAR, 26-28 28820-COSLADA-MADRID	ALBARAN/DELIVERY NOTE 49318 Nº PEDIDO/ORDER Nº 58384 FECHA/DATE 27/04/11

PRODUCTO SOLICITADO/REQUIRED PRODUCT											
CALIDAD/GRADE 1.4028 X30Cr13						COLADA/HEAT 777192					
ESTADO/DELIVERY COND. T						Nº PIEZAS/Nº OF PIECES 20					
MEDIDA/SIZE 200						LONGITUD/LENGTH 600 MM					
DESCRIPCION/DESCRIPTION AROS IMPULSOR / INPELLEZ RING											

COMPOSICION QUIMICA DE LA COLADA/ CHEMICAL COMPOSITION											
C	MN	SI	P	S	CR	MO	NI	N	CU	V	
0.310	0,91	0.390	0.019	0.024	12.250						

CARACTERISTICAS MECANICAS/MECHANICAL PROPERTIES							
TRATAMIENTO TERMICO	ESPECIFICACION	RM	RE	A	Z	DUREZA HB	
T	RESULTADOS	877	669	18	51	268	

OBSERVACIONES

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS/OTHER TESTS

CONTROL ULTRASONIDOS / ULTRASONIC TEST
CONTROL ANTIMEZCLAS / ANTIMIXING CONTROL
CONTROL DEFECTOS SUPERFICIALES / SURFACE DEFECT CONTROL

OBSERVACIONES

FLOWSERVE
Planta Coslada
Asignatura:
Aprobado:



Seite 1 / 2



BGH Edelstahl Stegen GmbH

BGH Edelstahl Stegen GmbH, Industriestr. 9, 57078 Stegen

International Metal Service
France (Macaser)
Chemin du Jactoret
95820 Bruyères sur Oise
FRANCE

Zeugnis-Nr.
Certificate no.
No. de certificatBescheinigung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
Certificate of material tests according to DIN EN 10204 3.1
Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204Die Lieferung entspricht den vertraglichen Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Signe du fourmeleurStempel des Werkstoffprüfung
Inspector's stamp
Poinçon de l'inspecteurKunden-Bestell-Nr. 194104
Customer order no.
Cde. no. du clientBGH-Auftrag-Nr. 857846-002-01
BGH work no.
BGH référenceBGH
Q 33

Rohzugsform Product		Stab, rund, geschmiedet, geschällt Round bars, forged, peeled Barres rondes, forgé(e)(s), écroûlé(e)(s)			
Werkstoff / Quality		1.4028 X30Cr13			
Anforderungen Requirements		No 17007 Ind. 7 - 04/06 1.4028 X 30 Cr 13 ,NF EN 10088-3 09/05			
Condition requise Condition requise		1.4028 X30Cr13 IT-PR-AA 02-01 Edition 1 04/06			
Einsichtigung und Maßnahmprüfung Inspection and dimensional control Inspection et contrôle de dimension ohne Beanstandung Without objection sans objection		Einsichtigung/Qualitätsprüfung Inspection/secondary working Mode d'élaboration/contrôle qualité E AOD LF		Verwendungsprüfung (spektroanalytisch) Identification test (spectro-analysis) examen d'identification/analyse spectrale ohne Beanstandung without objection sans objection	
Pos. Item	Anzahl Quantity	Abmessung Dimension		Gewicht Weight	Schmelz-Nr. Heat No.
2	1	200 mm dia. x 6215 mm		1514	777192
Schmelze Heat %	C	Si	Mn	P	S
777192	0,310	0,39	0,91	0,019	0,0240 12,25
Wärmebehandlungsverlauf Condition of heat treatment	vergütet quenched and tempered - 980°C 5h Oel/oil/huile, 645°C 7h Luft/air/air				
Traitement thermique	trempé et revenu				
Probe-Nr. Test-No.	Lage Loc.	Temp. °C	Rp0,2 N/mm²	Rm N/mm²	A5 %
Échant. Soll/Req.	L RT	>=650		>=850 <=1000	>=10
173L1	L RT	669		877	18
				51	17 16 17 RT 268
Z					
Kerbschlagarbeit Impact value				J	
Probenform Shape of test piece				Charpy-V	
Härte Hardness					HB
Reinheitsgrad nach DIN 50602 : K4 = 2					
Degree of purity acc. DIN 50602:					
Degré de pureté selon DIN 50602:					
Reinheitsgrad nach NFA 04-106, Methode A :					
Degree of purity acc. NFA 04-106, method A :					
Niveau de pureté selon NFA 04 106, méthode A.					
Type	A	B	C	D	
dünne/thin/fine	1.0	1.3	0.3	0.5	
dick/thick/epaisse	1.0	1.0	0.3	0.3	
Anlagen End Annexe	Siegel, dat. Plaqué et date Lku et date 25.06.2010		Abnahmehinweis Inspector representative Urgencia de recepción M. Mertens		
Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. This certificate was generated by data system it must not be signed for validity as well. Ce certificat a été élaboré sur système électronique et est valable sans signature aussi.					

M. Mertens
Plaqué et date
Fassung und Datum
Aprobado

Quality Record

Seite 2 von 12



BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH, Industriest. 8, 57076 Siegen

International Metal Services
France (Macacier)
Chemin du Jactoret
95620 Bruyeres sur Oise
FRANCE

Zeugnis-Nr. 259063

Certificat n°.

N° de certificat

Bescheinigung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204

Certificate of material test according to DIN EN 10204 3.1

Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204

Die Lieferung entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.

Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.

La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zeichen des Lärmschutzes Stempel des Werkzeugwerkstätten-
Trade mark Inspector's stamp
Signe du fournisseur Pointon de l'inspecteur

Kunden-Basis-Nr. 194104
Customer order no.
Cde. no. du client

BGH-Auftrag-Nr. 857846-002-01
BGH work no.
BGH référence



Restmagnetismus : < 8 A/cm
Residual magnetism :
Magnétisme résiduel :

Kontrolle auf Radioaktivität ohne Defund, der Messwert liegt unter der Nachweisgrenze von 0,1 Bq/g.
Radioactivity inspection without objection, the measured value is below the detection limit of 0,1 Bq/g.
Contrôle radioactivité satisfaisant. La valeur mesurée est sous la limite de détection de 0,1 Bq/g.

Ursprungsland: DEUTSCHLAND
Country of origin: GERMANY
Pays d'origine: ALLEMAGNE

US-Prüfung / UT examination / L'examen aux Ultra-sons:
DIN EN 10228-3 07/98, Tab.3 Type 1a (100%) + Tab.5 QK/quality class/classe de qualité 2
DIN EN 10308 - 03/02, Tab.1 (100%) + Tab.2 QK/quality class/classe de qualité 2
ohne Beanstandung / without objection / sans objections

Plant Control
Assurance Qualité
Aprobado

Antrag ENR *****	Siegen, den Place And date Date et lieu 25.09.2010	Abschreiberautorisierter Inspector representing Inspecteur désigné M. Mortens
Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. This certificate was generated by data system and must not be signed for validity as well. Ce certificat a été élaboré sur système informatique et est valable sans signature aussi.		



APORTACIONES
ESPECIALES, S.A.



Calle Cauchó, 12
Teléf.: 91 675 18 43 - Fax: 91 675 76 90
28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)
aesa@aportaciones-especiales.com
www.aportaciones-especiales.com

CERTIFICADO DE CALIDAD QUALITY CERTIFICATE

40213

EN 10204-3.1

CLIENTE/CUSTOMER
FLOWSERVE SPAIN, S.L. AVDA. FUENTEMAR, 26-28 28820-COSLADA-MADRID

EXPEDICIÓN/EXPEDITION
ALBARAN/DELIVERY NOTE 49359/49314 Nº PEDIDO/ORDER N° 58384 FECHA/DATE 25/08/11

PRODUCTO SOLICITADO/REQUIRED PRODUCT											
CANTIDAD/GRADE 14028 X30CH13						COIADA/HEAT 303006					
ESTADO/DELIVERY COND. T						Nº PIEZAS/Nº OF PIECES 18					
MEDIDA/SIZE 130						LONGITUD/LENGTH 225 MM					
DESCRIPCION/DESCRIPTION CASQUILLOS IMPULSOR / IMPELLER BUSHING											

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA COLADA/ CHEMICAL COMPOSITION											
C	MN	SI	P	S	CR	MO	NI	N	CU	V	
0.297	0,91	0.42	0.020	0.0157	12.13						

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS/MECHANICAL PROPERTIES											
TRATAMIENTO TERMICO	ESPECIFICACION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A (%)	Z (%)	DUREZA HB					
T	RESULTADOS	699	687	19	54	271					

OBSERVACIONES											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS/OTHER TESTS											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTROL ULTRASONIDOS / ULTRASONIC TEST
CONTROL ANTIMEZCLAS / ANTIMIXING CONTROL
CONTROL DEFECTOS SUPERFICIALES / SURFACE DEFECT CONTROL

OBSERVACIONES											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



IN S Logistique

Seite 1 / 2



BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH Industriestr. 9 57076 Siegen

International Metal Service
France
Chemin du Jacloret
95820 Bruyères sur Olse
FRANCE

Zeugnis-Nr. 268009

Certificate no.

No. de certificat

Blauschaltung über Werkzeugfertigung nach DIN EN 10204
Certificate of metal fabrication according to DIN EN 10204, 3.1
Certificat des usinats des matériaux selon DIN EN 10204, 3.1Die Lieferung entspricht den vertraglichen Lieferbedingungen.
Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Zeichen des Unternehmens Stempel des Werkzeugherstellers
Trade mark Sign of the manufacturer Importador's stamp
Signature du fournisseur Pájamos de Proveedor

Kunden-Bestell-Nr. 187394
Customer order no.
Côte. no. du clientBGH-Auftrag-Nr. 858403-001-01
BGH work no.
BGH número

Werks-Nr./Code:

1.4028 X30Cr13

1.4028 X30Cr13

Abrechnungs-Nr. 17007 Ind. 7 - 04/06

Requirements 1.4028 X 30 Cr 13 , NF EN 10088-3 09/05

Condition requise 1.4028 X30Cr13 JT-PR-AA 02-01 Edition 1 04/06

Bescheinigung und Maßnahmepflicht

Inspektion und dimensionale control

Inspección y control dimensional

ohne Beanstandung

without objection

sans objection

Zuschreibung/Nacharbeitung

Mit Impulsquenchung und Wärmebehandlung

With impulse quenching and heat treatment

E - VOD

Vereinbarungspflicht (vereinbart/analytisch)

Identification test (agreed/analytical)

Identificación test (acordado/analítico)

ohne Beanstandung

without objection

sans objection

Per. Nr.

Artikel

Abmessung

Dimension

Gewicht

Weight

kg

Schein-Nr.

Heat No.

1

2

130 mm dia. x 7208 + 7617 mm

1528

303008

Schmelze

Heat %

C Si Mn P S Cr

303006 0,297 0,42 0,91 0,020 0,0157 12,13

Wärmebehandlungsziel

vergütet

Condition of heat treatment

- quenched and tempered - 985°C 4h Öl/oil/huile, 635°C 5h Luft/air/air

Tretnienkennung

trémpé et revenu

Zuschreibung/Nacharbeitung

Mit Impulsquenchung und Wärmebehandlung

Mod. d'usinage/maîtrise de l'usinage

E - VOD

Test-No.

Loc.

Temp. °C

Rp0,2

N/mm²

Rm

N/mm²

A5

%

Z

Impact value

J

Kerbschlagarbeit

Probenform

Shapes of test piece

Charpy-V

Härte

Hardness

Schant.

L RT

>=650

>=850

<=1000

>=10

>=15

RT

994X2

L RT

687

899

19

S4

19

17

19

R7

271

Reinheitsgrad nach DIN 50602 : K4 = 3

Degree of purity acc. DIN 50602:

Degré de pureté selon DIN 50602:

Reinheitsgrad nach NFA 04-106, Methode A :

Degree of purity acc. NFA 04-106, method A :

Degré de pureté selon NFA 04-106, méthode A:

Type A B C D

dunn/thin/fine 1.0 1.5 0.5 0.5

dick/thick/epaisse 1.5 1.0 0.5 0.5

Abdruck

Grid.

Anrede

Signatur

Place and Date

Uzuhr und Datum

03.12.2010

Abdruck der Firma

Importeur/Importanteur

Importador de réplica

M. Mariens

Das Zougris wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

This certificate was generated by system. It must not be signed for validity as work.

Ce certificat a été émis sur système. Il n'est pas nécessaire de le signer pour sa validité au travail.

Este certificado fue generado por sistema. No es necesario firmar para su validez en el trabajo.



Etablissement Principal : Z.I. Chemin du Jacloret - 95820 Bruyères sur Olse - France

S.A.s, au capital de 5 010 000 € - 524 450 749 R.C.S. Lyon - Code d'identification Communautaire FR 37 524 450 749

Siège Social : 7, rue Michel Jacquet - 69800 Saint-Etienne

VOIR NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE

(comprend l'application de la clause de réserve de propriété) (voir page 2, article 12, paragraphe 2, point 12 mai 1980)

Quality Record

Logistique

Page 2 / 2



BGH Edelstahl Siegen GmbH

BGH Edelstahl Siegen GmbH Industriestr. 0 57014 Siegen
 International Metal Service
 France
 Chemin du Jacloret
 95820 Bruyères sur Oise
 FRANCE

Zertifikat-Nr. 268009
 Certificate no.
 No. de certificat
 Beschaffung über Werkstoffprüfung nach DIN EN 10204
 Certificate of material test according to DIN EN 10204 3.1
 Certificat des essais des matériaux selon DIN EN 10204
 Das Lieferumfang entspricht den vereinbarten Lieferbedingungen.
 Delivery in accordance with the agreed terms of delivery.
 La livraison correspond aux conditions de livraison convenues.

Kunden-Bez. Nr.: 1B7384
 Customer ref.no.
 C.R. no. du client

BGS-Auftrag-Nr.: 858403-001-01
 BGS-order no.
 BGS/número de pedido

Zeichen des Untersuchers: **BGHI** Beispiel des Werkstoffverständigen:
 Unterschrift: **BGHI** Beispiel der Werkstoffverständigen:
 Signature: **BGHI** Inspecteur allemp:
 Firmatur: **BGHI** Patrón del Inspector:

Restmagnetismus : < 8 A/cm
 Residual magnetism :
 Magnétisme résiduel :

Visuelle Oberflächenkontrolle wurde durchgeführt: ohne Beanstandung
 Visual surface control was done : without objection
 Contrôle visuel de la surface a été réalisé : sans objection

Radiaktivität auf Radialwellenlängen ohne Befund, der Messewert liegt unter der Nachweigrenze von 0,1 Bq/g.
 Radioactivity inspection without objection, the measured value is below the detection limit of 0.1 Bq/g.
 Contrôle radioractivité satisfaisant. La valeur mesurée est sous la limite de détection de 0,1 Bq/g.

Ursprungsland: DEUTSCHLAND
 Country of origin: GERMANY
 País d'origine: ALLEMAGNE

US-Prüfung / UT examination / L'examen aux Ultra-sons:
 DIN EN 10228-3 07/98, Tab.3 Type 3a (100%) + Tab.5 ØK/quality class/classe de qualité 3
 DIN EN 10308 - 03/02, Tab.1 (100%) + Tab.2 ØK/quality class/classe de qualité 3
 ohne Beanstandung / without objection / sans objections

Visite Contrôle
 Inspection réalisée
 Realizado el control

Auftrag Ziel/ Anwesen	Begrenzung Lieferumfang Liefertermint Lieferdatum	Ablieferungsbestätigung Rezeptur ausdrucken Unterschrift des Rezipienten M. Montens
Das Zeugnis wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. This certificate was generated by data system and is valid without signature. Ce certificat a été édité sur système informatique et est valable sans signature.		



Etablissement Principal : Z.I. Chemin du Jacloret - 95820 Bruyères sur Oise - France

S.A.S. au capital de 5 010 000 € - 524 450 749 R.C.S. Lyon - Code d'identification Communautaire FR 37 524 450 749

Siège Social : Avenue de l'Europe - 69800 Saint Priest - France

VOIR NOS CONDITIONS DE VENTE AU VERSO

(compte tenu de la législation en vigueur, nous déclarons réservé de propriété selon la loi n° 60.335 du 12 mai 1980).



SECTION 8

Information Only



electroaceros s.a.

C.I.F.:A-31072911

Polygono Agustinos, Calle G, Parcela B-9
Teléfono: 948 30 91 08 Fax: 948 30 91 72
E-mail: fundicion@electroaceros.com

31013 PAMPLONA - NAVARRA

7.5.1/8 - Rev. 0

FUNDICIONES AL HORNO
ELECTRICO DE ACERO
MOLDEADO

FLOWSERVE SPAIN, S.L.
AV. FUENTEMAR, 26-28
28820 COSLADA
Madrid

40213

ELECTROACEROS, S.A. 31013 PAMPLONA-NAVARRA

EN-10204 3.1

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

Certificado nº Certificate nr.	Fecha Date	Albaran nº Delivery note																		
31.942	27/06/2011	23.957																		
Pedido nº Order nr.	Cantidad Quantity	Plano Drawing																		
58024	2	4X12 WXH264A CAJA EMPAQ. M-14180																		
Nº Colada Heat nr.	Nº Identificación Marking	Material Material	Norma According to																	
14.206		CA-6-NMA	ASTM-A-487																	

ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALYSIS

% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% V	% Cu	% W
0,025	0,752	0,005	0,026	0,781	3,795	13,823	0,522	0,040	0,168	0,084
% Ti	% Sn	% Co	% Al	% Pb	% B	% Nb	% -	% -	% -	% -
0,008	0,009	0,000	0,016	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000
% -	% -	% -	% -	% -	% -	% -	% -	% Fe	% Ceq	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	79,880	3,296	

PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL TEST RESULTS

Temp. Ensayo Test Temp °C	Resistencia Tensile Strength MPa	Límite Elástico Yield Point MPa	Alargamiento Elongation % Lo = 4 do	Extricción Reduction of Area %
20	871	645	21	53,4

Resilencia ISO V (Julios) / Energy of impact ISO V (Joules)


Temp. Ensayo °C Test Temp °C	1 Julios/Joules	2 Julios/Joules	3 Julios/Joules	Media J Average	Dureza HB Hardness
-	-	-	-	-	-

TRATAMIENTO TERMICO / HEAT TREATMENT

Tipo Type	Temperatura °C Temperature °C	Mantenimiento Maintenance	Enfriamiento Cooling
NORMALIZADO	1020	06:00	AIRE
REVENIDO	680	06:00	AIRE
REVENIDO 2.	620	06:00	AIRE

OBSERVACIONES / REMARKS

STUFFING BOXES

 Planta de Madrid Assunto: Control Calidad Fdo.: 	FECHA/DATE: Inspector del Cliente/Customer inspector:	FECHA/DATE: 20/07/2011 Inspector de Fábrica/Inspector: 
--	--	--



CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES
Penetrant Liquids Certificate

INFORME N° /
Report N°

5123

REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER		PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10		Nº SERIE / Serial N° M-151457 AND M-151458	
OBJETO / Object STUFING BOX EXTENSION	DISEÑO/plano / Design 4X12WXH264AXE55		Nº SERIE / Serial N° 01 AND 02	
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED	Q.C.P. 2244 R.3		ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1	
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition ACEPTABLE	<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded <input type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground		<input checked="" type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined <input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged	
METODO CONTROL / Control Method				
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / Water washable	<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / Post emulsifiable	<input type="checkbox"/> DISOLVENTE / Solvent removable	
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.
LIMPIEZA / Cleaner				9PR-5
PENETRANTE / Penetrant				986-P
EMULSIFICADOR / Emulsifier				
DISOLVENTE / Remover				9PR-5
REVELADOR / Developer				9D1-B
MARCA / Trade mark				ARDROX
LONG. ONDA LUZ / Light wave length				
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure				
LIMPIEZA / Cleaning	ELIMINADOR Y TRAPOS/ REMOVER & CLOTHES	SECADO / Drying process	TEMP. AMBIENTE 20° ATMOSPHERE TEMP.	
APLIC. PENETRANTE / Penetrant application.	996-P SPRAY	TIEM. MIN. PENETRANT / Penet. min. time	15 MINUTOS	
ELIMINACION PENET./ Penetrant removal	9PR-5	APLIC. EMULSIFICAD. / Emulsifier application		
APLIC. REVELADOR / Developer application	9D1-B SPRAY	TIEM. MIN. REVELADO / Develop. min. time	7 MINUTOS	
TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA / Checking time	1 HORA			
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / Acceptance of testing liquid	SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / Cleaning after inspection	SI / YES	
RESULTADO / Results	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED			
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / Customer surveyor	FIRMADO / Signature	OPERADOR / Operator	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / FPD, Q.C. Chief.	
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		FLOWSERVE	FECHA / Date 18.10.2011	
		Jose A. Prieto Planta Coslada Control Calidad Ido.:		

 AENOR Empresa Registrada ER-0008/190	CERTIFICADO DE LÍQUIDOS PENETRANTES <i>Penetrant Liquids Certificate</i>			INFORME N° / Report N° 5124		
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213		CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER		PROYECTO / Project KEMPER COUNTRY IGCC		
REF. CLIENTE / Customer Ref.		TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10		Nº SERIE / Serial N° M-151457 AND M-151458		
OBJETO / Object STUFING BOX EXTENSION		DISEÑO/plano / Design 4X12WXH264AXE55		Nº SERIE / Serial N° 01 AND 02		
ESTADO DE FABRICACIÓN / Working step MECANIZADO / MACHINED		Q.C.P. 2244 R.3		ESPECIFICACIÓN / Specification PLP01 Rev.1		
CONDICION SUPERFICIAL / Surface Condition ACEPTABLE		<input type="checkbox"/> COMO SOLDADURA / As welded <input type="checkbox"/> ESMERILADO / Ground		<input checked="" type="checkbox"/> MECANIZADO / Machined <input type="checkbox"/> FORJADO / As Forged		
METODO CONTROL / Control Method						
	<input type="checkbox"/> SOLUBLE EN AGUA / <i>Water washable</i>		<input type="checkbox"/> POR EMULSIFICADO / <i>Post emulsifiable</i>		<input checked="" type="checkbox"/> DISOLVENTE / <i>Solvent removable</i>	
	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.	<input checked="" type="checkbox"/> VISIBLE	<input type="checkbox"/> FLUORESC.
LIMPIEZA / <i>Cleaner</i>					9PR-5	
PENETRANTE / <i>Penetrant</i>					996-P	
EMULSIFICADOR / <i>Emulsifier</i>						
DISOLVENTE / <i>Remover</i>					9PR-5	
REVELADOR / <i>Developer</i>					9D1-B	
MARCA / <i>Trade mark</i>					ARDROX	
LONG. ONDA LUZ / <i>Light wave length</i>						
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN / Inspection Procedure						
LIMPIEZA / <i>Cleaning</i>	ELIMINADOR Y TRAPOS / REMOVER & CLOTHES		SECADO / Drying process		TEMP. AMBIENTE 20° ATMOSPHERE TEMP.	
APLIC. PENETRANTE / <i>Penetrant application.</i>	996-P SPRAY		TIEM. MIN. PENETRANT / <i>Penet. min. time</i>		15 MINUTOS	
ELIMINACION PENET / <i>Penetrant removal</i>	9PR-5		APLIC. EMULSIFICAD. / <i>Emulsifier application</i>			
APLIC. REVELADOR / <i>Developer application</i>	9D1-B SPRAY		TIEM. MIN. REVELADO / <i>Develop. min. time</i>		7 MINUTOS	
TIEMPO MÁXIMO DE LECTURA / <i>Checking time</i>	1 HORA					
ACEPTACIÓN LIQUIDO DE ENSAYOS / <i>Acceptance of testing liquid</i>			SI / YES	LIMPIEZA DESPUES DEL CONTROL / <i>Cleaning after inspection</i>		
				SI / YES		
RESULTADO / <i>Results</i>	NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES / NO REVELANT INDICATION ARE OBSERVED					
EL INSPECTOR DEL CLIENTE / <i>Customer surveyor</i>	FIRMADO / <i>Signature</i>	OPERADOR / <i>Operator</i>	EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD / <i>FPD, Q.C. Chief.</i>			
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		NIVEL II Jose A. Prieto Planta Coslada Control Calidad Fdo.:	FECHA / Date 04.11.2011			



SECTION 9

Information Only

40212 | 40213

7.5.1/8 - Rev. 0

FUNDICIONES AL HORNO
ELECTRICO DE ACERO
MOLDEADO

electroaceros s.a.

C.I.F.: A-31072911

Polygono Agustinos, Calle G, Parcela B-9
Teléfono: 948 30 91 08 Fax: 948 30 91 72
E-mail: fundicion@electroaceros.com
31013 PAMPLONA - NAVARRA



FLOWSERVE SPAIN, S.L.
AV. FUENTEMAR, 26-28
28820 COSLADA
Madrid

ELECTROACEROS, S.A. 31013 PAMPLONA-NAVARRA

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

EN-10204 3.1

Certificado nº Certificate nr.	Fecha Date	Albaran nº Delivery note	
31.723	16/05/2011	23.843	
Pedido nº Order nr.	Cantidad Quantity		Plano Drawing
56760	3	350B21BT/1 CUERPO (14085)	
Nº Colada Heat nr.	Nº Identificación Marking	Material Material	Norma According to
15.079		WCB	ASTM-A-216

ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALYSIS

% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% V	% Cu	% W
0,211	0,396	0,008	0,015	0,856	0,033	0,107	0,046	0,012	0,041	0,005
% Ti	% Sn	% Co	% Al	% Pb	% B	% Nb	% As	% Zr	% Bi	% Ca
0,000	0,005	0,001	0,004	0,002	0,000	0,003	0,008	0,001	0,010	0,000
% Ce	% Sb	% Te	% Se	% Ta	% Zn	% La	% N	% Fe	% Ceq	
0,002	0,001	0,001	0,002	0,007	0,001	0,000	0,014	98,200	0,392	

PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL TEST RESULTS

Temp. Ensayo Test Temp °C	Resistencia Tensile Strength MPa	Límite Elástico Yield Point MPa 0,2 %	Alargamiento Elongation % Lo = 4 do	Extricción Reduction of Area %
20	498	299	30	54

Resilencia ISO V (Julios) / Energy of impact ISO V (Joules)

Temp Ensayo °C Test Tempe °C	1 Julios/Joules	2 Julios/Joules	3 Julios/Joules	Media J Average	Dureza HB Hardness
-	-	-	-	-	-

TRATAMIENTO TERMICO / HEAT TREATMENT

Tipo Type	Temperatura °C Temperature °C	Mantenimiento Maintenance	Enfriamiento Cooling
NORMALIZADO	920	04:00	AIRE CALMADO

OBSERVACIONES / REMARKS

CUERPO CATA ROTINETE / BEARING HOUSING CASING

 Plantilla Revisada Assistente de Calidad Revisor	FECHA/DATE: Inspector del Cliente/Customer inspector:	FECHA/DATE: Inspector de Fábrica/Inspector:
		16/05/2011 electroaceros, s.a. Pol. Agustinos, Cl. G, Parcela B9 Tfn.: 948 309 108 - 31013 PAMPLONA

FLOWSERVE SPAIN, S.L.
AV. FUENTEMAR, 26-28
28820 COSLADA
Madrid

ELECTROACEROS, S.A. 31013 PAMPLONA-NAVARRA

EN-10204 3.1

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

Certificado nº Certificate nr.	Fecha Date	Albaran nº Delivery note									
31.724	16/05/2011	23.843									
Pedido nº Order nr.	Cantidad Quantity		Plano Drawing								
56760	3		350B21BT/1 CUERPO (14085)								
Nº Colada Heat nr.	Nº Identificación Marking	Material Material	Norma According to								
15.129		WCB	ASTM-A-216								
ANALISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS											
% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% V	% Cu	% W	
0,213	0,380	0,007	0,016	0,885	0,072	0,201	0,029	0,007	0,057	0,005	
% Ti	% Sn	% Co	% Al	% Pb	% B	% Nb	% As	% Zr	% Bi	% Ca	
0,001	0,006	0,001	0,004	0,002	0,000	0,007	0,009	0,001	0,008	0,000	
% Ce	% Sb	% Te	% Se	% Ta	% Zn	% La	% N	% Fe	% Ceq		
0,002	0,001	0,002	0,002	0,007	0,001	0,000	0,014	98,000	0,417		

PROPIEDADES MECÁNICAS / MECHANICAL TEST RESULTS

Temp. Ensayo Test Temp °C	Resistencia Tensile Strength MPa	Límite Elástico Yield Point MPa 0,2 %	Alargamiento Elongation % Lo = 4 do	Extricción Reduction of Area %
20	523	303	29,4	51,9

Resilencia ISO V (Julios) / Energy of impact ISO V (Joules)

Temp. Ensayo °C Test Temp °C	1 Julios/Joules	2 Julios/Joules	3 Julios/Joules	Media J Average	Dureza HB Hardness
-	-	-	-	-	-

TRATAMIENTO TÉRMICO / HEAT TREATMENT

Tipo Type	Temperatura °C Temperature °C	Mantenimiento Maintenance	Enfriamiento Cooling
NORMALIZADO	920	04:00	AIRE CALMADO

OBSERVACIONES / REMARKS

CUERPO CAJA CABINETE / BEARING HOUSING CASING

FLOWSERVE Planta Controlada Aseguramiento Calidad Revisado	FECHA/DATE: Inspector del Cliente/Customer inspector:	FECHA/DATE: 16/05/2011 Inspector de Fábrica/Inspector:
		electroaceros, s.a. Pol. Agustinos, C. G, Parcela B9 Tfnno.: 948 309 108 - 31013 PAMPLONA

FLOWSERVE SPAIN, S.L.
 AV. FUENTEMAR, 26-28
 28820 COSLADA
 Madrid

ELECTROACEROS, S.A. 31013 PAMPLONA-NAVARRA

EN-10204 3.1**CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE**

Certificado nº Certificate nr.	Fecha Date	Albarán nº Delivery note								
31.727	16/05/2011	23.843								
Pedido nº Order nr.	Cantidad Quantity		Plano Drawing							
56760	3		350B21BL CUERPO 711140840							
Nº Colada Heat nr.	Nº Identificación Marking	Material Material	Norma According to							
15.079		WCB	ASTM-A-216							

ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALYSIS

% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% V	% Cu	% W
0,211	0,396	0,008	0,015	0,856	0,033	0,107	0,046	0,012	0,041	0,005
% Ti	% Sn	% Co	% Al	% Pb	% B	% Nb	% As	% Zr	% Bi	% Ca
0,000	0,005	0,001	0,004	0,002	0,000	0,003	0,008	0,001	0,010	0,000
% Ce	% Sb	% Te	% Se	% Ta	% Zn	% La	% N	% Fe	% Ceq	
0,002	0,001	0,001	0,002	0,007	0,001	0,000	0,014	98,200	0,392	

PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL TEST RESULTS

Temp. Ensayo Test Temp °C	Resistencia Tensile Strength MPa	Límite Elástico Yield Point MPa 0,2 %	Alargamiento Elongation % Lo = 4 do	Extricción Reduction of Area %
20	498	299	30	54

Resilencia ISO V (Julios) / Energy of impact ISO V (Joules)

Temp Ensayo °C Test Tempe °C	1 Julios/Joules	2 Julios/Joules	3 Julios/Joules	Media J Average	Dureza HB Hardness
-	-	-	-	-	-

TRATAMIENTO TERMICO / HEAT TREATMENT

Tipo Type	Temperatura °C Temperature °C	Mantenimiento Maintenance	Enfriamiento Cooling
NORMALIZADO	920	04:00	AIRE CALMADO

OBSERVACIONES / REMARKS**CUERPO CAJA COJINETE / BEARING HOUSING CASING**

FLOWSERVE	FECHA/DATE: Inspector del Cliente/Customer inspector:	FECHA/DATE: 16/05/2011 Inspector de Fábrica/Inspector:
------------------	--	---

 Planta Coslada
 Asegurando la calidad
 Revisado

 FECHA/DATE: 16/05/2011
 Inspector de Fábrica/Inspector:
 **electroaceros, s.a.**
 Pol. Agustinos, C/ G, Parcela B9
 Tfno.: 948 309 168 - 31013 PAMPLONA



Qualit(H) electroaceros s.a.

C.I.F.:A-31072911

Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B-9
Teléfono: 948 30 91 08 Fax: 948 30 91 72
E-mail: fundicion@electroaceros.com

31013 PAMPLONA - NAVARRA

FLOWSERVE SPAIN, S.L.
AV. FUENTEMAR, 26-28
28820 COSLADA
Madrid

7.5.1/8 - Rev. 0

ELECTROACEROS, S.A. 31013 PAMPLONA-NAVARRA

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

EN-10204 3.1

Certificado nº Certificate nr.	Fecha Date	Albaran nº Delivery note	
31.728	16/05/2011	23.843	
Pedido nº Order nr.	Cantidad Quantity		Plano Drawing
56760	3	350B21BL CUERPO	711140840
Nº Colada Heat nr.	Nº Identificación Marking	Material Material	Norma According to
15.129		WCB	ASTM-A-216

ANALISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS

ANALISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS											
% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% V	% Cu	% W	
0,213	0,380	0,007	0,016	0,885	0,072	0,201	0,029	0,007	0,057	0,005	
% Ti	% Sn	% Co	% Al	% Pb	% B	% Nb	% As	% Zr	% Bi	% Ca	
0,001	0,006	0,001	0,004	0,002	0,000	0,007	0,009	0,001	0,008	0,000	
% Ce	% Sb	% Te	% Se	% Ta	% Zn	% La	% N	% Fe	% Ceq		
0,002	0,001	0,002	0,002	0,007	0,001	0,000	0,014	98,000	0,417		

PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL TEST RESULTS

Temp. Ensayo Test Temp °C	Resistencia Tensile Strength MPa	Límite Elástico Yield Point MPa 0,2 %	Alargamiento Elongation % Lo = 4 do	Extricción Reduction of Area %
20	523	303	29,4	51,9

Resilience [SO V (Joules)] / Energy of impact [SO V (Joules)]

Temperatura ISO 180 °C (Banco) / Energía de impacto ISO V (Joules)	1 Julios/Joules	2 Julios/Joules	3 Julios/Joules	Media J Average	Dureza HB Hardness
Test Temperatura °C					

TRATAMIENTO TERMICO / HEAT TREATMENT

TIPO / TYPE	TEMPERATURA °C / TEMPERATURE °C	MANTENIMIENTO / MAINTENANCE	ENFRIAMIENTO / COOLING
NORMALIZADO	920	04:00	AIRE CALMADO

OBSERVACIONES / REMARKS

CUERPO CATA COJINETE / BEARING HOUSING CASING



C.I.F.:A-31072911

Polygono Agustinos, Calle G, Parcela B-9
 Teléfono: 948 30 91 08 Fax: 948 30 91 72
 E-mail: fundicion@electroaceros.com

31013 PAMPLONA - NAVARRA

40212/2021S

7.5.1/8 - Rev. 0
FUNDICIONES AL HORNO
ELECTRICO DE ACERO
MOLDEADO

FLOWSERVE SPAIN, S.L.
 AV. FUENTEMAR, 26-28
 28820 COSLADA
 Madrid

ELECTROACEROS, S.A. 31013 PAMPLONA-NAVARRA

EN-10204 3.1

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

Certificado nº Certificate nr.	Fecha Date	Albaran nº Delivery note								
31.614	27/04/2011	23.794								
Pedido nº Order nr.	Cantidad Quantity		Plano Drawing							
56760	1		350B23S TAPA (711140490)							
Nº Colada Heat nr.	Nº Identificación Marking	Material Material	Norma According to							
14.940		WCB	ASTM-A-216							

ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALYSIS

% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% V	% Cu	% W
0,210	0,395	0,007	0,019	0,841	0,034	0,151	0,017	0,005	0,042	0,005
% Ti	% Sn	% Co	% Al	% Pb	% B	% Nb	% As	% Zr	% Bi	% Ca
0,000	0,005	0,001	0,005	0,003	0,000	0,006	0,008	0,001	0,009	0,000
% Ce	% Sb	% Te	% Se	% Ta	% Zn	% La	% N	% Fe	% Ceq	
0,002	0,001	0,001	0,002	0,007	0,002	0,000	0,006	98,200	0,390	

PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL TEST RESULTS

Temp. Ensayo Test Temp °C	Resistencia Tensile Strength MPa	Límite Elástico Yield Point MPa 0,2 %	Alargamiento Elongation % Lo = 4 do	Extricción Reduction of Area %
20	528	309	28,4	51,9

Resilencia ISO V (Julios) / Energy of impact ISO V (Joules)

Temp Ensayo °C Test Tempe °C	1 Julios/Joules	2 Julios/Joules	3 Julios/Joules	Media J Average	Dureza HB Hardness
-	-	-	-	-	-

TRATAMIENTO TERMICO / HEAT TREATMENT

Tipo Type	Temperatura °C Temperature °C	Mantenimiento Maintenance	Enfriamiento Cooling
NORMALIZADO	920	04:00	AIRE CALMADO

OBSERVACIONES / REMARKS

TAPA CATA COTINETE / BEARING HOUSING COVER

FLOWSERVE

Planta Coslada
 Aseguramiento Calidad
 Revisado:

FECHA/DATE:
 Inspector del Cliente/Customer inspector:

FECHA/DATE: 27/04/2011
 Inspector de Fábrica/Inspector:

electroaceros, s.a.
 Pol. Agustinos, C/ G. Parcela B9
 Tfno.: 948 309 108 - 31013 PAMPLONA



electroaceros s.a.

C.I.F.:A-31072911

Polygono Agustinos, Calle G, Parcela B-9
 Teléfono: 948 30 91 08 Fax: 948 30 91 72
 E-mail: fundicion@electroaceros.com

31013 PAMPLONA - NAVARRA

7.5.1/8 - Rev. 0
FUNDICIONES AL HORNO
ELECTRICO DE ACERO
MOLDEADO

FLOWSERVE SPAIN, S.L.
 AV. FUENTEMAR, 26-28
 28820 COSLADA
 Madrid

ELECTROACEROS, S.A. 31013 PAMPLONA-NAVARRA

EN-10204 3.1

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

Certificado nº Certificate nr.	Fecha Date	Albaran nº Delivery note	
31.725	16/05/2011	23.843	
Pedido nº Order nr.	Cantidad Quantity	Plano Drawing	
56760	6	350B23V TAPA 711140860	
Nº Colada Heat nr.	Nº Identificación Marking	Material Material	Norma According to
15.129		WCB	ASTM-A-216

ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALYSIS

% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% V	% Cu	% W
0,213	0,380	0,007	0,016	0,885	0,072	0,201	0,029	0,007	0,057	0,005
% Ti	% Sn	% Co	% Al	% Pb	% B	% Nb	% As	% Zr	% Bi	% Ca
0,001	0,006	0,001	0,004	0,002	0,000	0,007	0,009	0,001	0,008	0,000
% Ce	% Sb	% Te	% Se	% Ta	% Zn	% La	% N	% Fe	% Ceq	
0,002	0,001	0,002	0,002	0,007	0,001	0,000	0,014	98,000	0,417	

PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL TEST RESULTS

Temp. Ensayo Test Temp °C	Resistencia Tensile Strength MPa	Límite Elástico Yield Point MPa 0,2 %	Alargamiento Elongation % Lo = 4 do	Extricción Reduction of Area %
20	523	303	29,4	51,9

Resilencia ISO V (Julios) / Energy of impact ISO V (Joules)


Temp. Ensayo °C Test Temp °C	1 Julios/Joules	2 Julios/Joules	3 Julios/Joules	Media J Average	Dureza HB Hardness
-	-	-	-	-	-

TRATAMIENTO TERMICO / HEAT TREATMENT

Tipo Type	Temperatura °C Temperature °C	Mantenimiento Maintenance	Enfriamiento Cooling
NORMALIZADO	920	04:00	AIRE CALMADO

OBSERVACIONES / REMARKS

TAPA CAJA COJINETE / BEARING HOUSING COVER

 Planta Coslada Aseguramiento de calidad Revisado: 	FECHA/DATE: Inspector del Cliente/Customer inspector:	FECHA/DATE: 16/05/2011 Inspector de Fábrica/Inspector:
		 Pol. Agustinos, C/ G, Parcela 89 Tfno.: 948 309 108 - 31013 PAMPLONA



electroaceros s.a.

C.I.F.: A-31072911

Polygono Agustinos, Calle G, Parcela B-9
Teléfono: 948 30 91 08 Fax: 948 30 91 72
E-mail: fundicion@electroaceros.com
31013 PAMPLONA - NAVARRA

7.5.1/8 - Rev. 0
FUNDICIONES AL HORNO
ELECTRICO DE ACERO
MOLDEADO

FLOWSERVE SPAIN, S.L.
AV. FUENTEMAR, 26-28
28820 COSLADA
Madrid

ELECTROACEROS, S.A. 31013 PAMPLONA-NAVARRA

EN-10204 3.1

CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

Certificado nº Certificate nr.	Fecha Date	Albaran nº Delivery note	
31.726	16/05/2011	23.843	
Pedido nº Order nr.	Cantidad Quantity		Plano Drawing
56760	5		350B23S TAPA (711140490)
Nº Colada Heat nr.	Nº Identificación Marking	Material Material	Norma According to
15.129		WCB	ASTM-A-216

ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALYSIS

% C	% Si	% S	% P	% Mn	% Ni	% Cr	% Mo	% V	% Cu	% W
0,213	0,380	0,007	0,016	0,885	0,072	0,201	0,029	0,007	0,057	0,005
% Ti	% Sn	% Co	% Al	% Pb	% B	% Nb	% As	% Zr	% Bi	% Ca
0,001	0,006	0,001	0,004	0,002	0,000	0,007	0,009	0,001	0,008	0,000
% Ce	% Sb	% Te	% Se	% Ta	% Zn	% La	% N	% Fe	% Ceq	
0,002	0,001	0,002	0,002	0,007	0,001	0,000	0,014	98,000	0,417	

PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL TEST RESULTS

Temp. Ensayo Test Temp °C	Resistencia Tensile Strength MPa	Límite Elástico Yield Point MPa 0,2 %	Alargamiento Elongation % Lo = 4 do	Extricción Reduction of Area %
20	523	303	29,4	51,9

Resilencia ISO V (Julios) / Energy of impact ISO V (Joules)

Temp Ensayo °C Test Tempe °C	1 Julios/Joules	2 Julios/Joules	3 Julios/Joules	Media J Average	Dureza HB Hardness
-	-	-	-	-	-

TRATAMIENTO TERMICO / HEAT TREATMENT

Tipo Type	Temperatura °c Temperature °C	Mantenimiento Maintenance	Enfriamiento Cooling
NORMALIZADO	920	04:00	AIRE CALMADO

OBSERVACIONES / REMARKS

TAPA CATA COBINETES / BEARING HOUSING COVER

FLOWSERVE

Planta Coslada
Asegurando la calidad
Revisado:

FECHA/DATE:
Inspector del Cliente/Customer inspector:

FECHA/DATE: 16/05/2011
Inspector de Fábrica/Inspector:

FZI electroaceros, s.a.
Pel. Agustinos, C/ G, Parcela B9
Tfno.: 948 309 108 31013 PAMPLONA



SECTION 10

Information Only



**Certificado de Material N°.
 Quality Certificate No.
 S/EN10204 3.1**

15744

DATOS DE CONTROL / CONTROL DATA**Fecha / Date** 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Cliente Customer	FLOWSERVE SPAIN S.L	Nº Orden de Compra Purchase Order No.	57964
Albarán Delivery Note	11-835	Requisición Requisition	COS-10-10P40213

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL / MATERIAL SPECIFICATIONS


Item	Pieza / Objeto	Material Material	Medida Measures	Cantidad Quantity	Colada Heat No.
1	TUERCA PPAL // NUT 200B179XE60	A194 GR 2H	2" 8N	56	55728
2	ESPARRAGO PPAL STUD 200D178XE68	A193 GR B7	2"8N 3AX1590	28	1031902
3					
4					

COMPOSICIÓN QUÍMICA / CHEMICAL COMPOSITION

Colada Heat No.	ITEM	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Co	V	Fe	Ti
55278	1	0.410	0.330	0.850	0.010	0.026							
1031902	2	0.395	0.200	0.730	0.015	0.022	1.040	0.190					

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / MECHANICAL FEATURES

Colada Heat No.	ITEM	Resistencia Resistance N/MM2	Límite elástico Elastic limit N/MM2	Alargamiento o Stretching %	Estricción Striction	Resiliencia kg/cm2	T.Térmico Thermic Processing	Dureza Hardness
55278	1						T Y R	296HB
103902	2	945	803	19.9	59.9		T Y R	286HB

 FLOWSERVE Plantas de fabricación y reparación de calidad Flowserve	Sello y Firma Inspección / Seal and Signature for Inspection 	Firma y sello Empresa / Seal and Signature for the Company 
---	---	---



AJUBITA, S.A.
ELGOIBAR

Sistema de calidad certificado

PEDIDO/ORDER: 41058
CLIENTE/CUSTOMER: SUM. AUÑON

PRESSURE BOLTING

CERTIFICADO DE MATERIAL / MATERIAL CERTIFICATION S/EN-10204 3.1 COMPOSICION QUIMICA Y ENSAYOS MECANICOS/HEAT ANALYSIS AND MECHANICAL TESTS

COLADA/ HEAT	CLAVE/ KEY	DIAM. PART	PIEZA/(C) (M/N)	(S)	(P)	(CR)	(MO)	RE/TIE MPa	LE/YE NG%	AL/EL/ E% NESS	DUR/ DUR- NESS	PROOF LOAD	TRAY/T ENT	TEMPTR EMP	ITEMTR EMP	ENFRIAM ENVEJE/A NG AT	
21115	VE	1/2	TCA/N UT	.49	.75	.18	.026	.030	---	---	---	---	289HB	282HB	24830L BF OK	TEM- REV/QU ENCH-	1HORA/ ACEIT/OI L* * 580°C*
30780	TD	5/8	ESP/ST UDBO LT	.40	.76	.25	.015	.021	1,03	.19	1047	795	17,9	58,3	320HB	---	---
38167	AK	5/8	TCA/N UT	.43	.72	.28	.014	.015	---	---	---	---	290HB	284HB	39550L BF OK	TEM- REV/QU ENCH-	1HORA/ ACEIT/OI L* * 580°C*
404812	QM	M20	ESP/ST UDBO LT	.43	.85	.25	.013	.022	1,04	.17	1008	877	18	59,3	309HB	---	---


VALORES ORIENTATIVOS/ORIENTATIVE VALUES

CLASE DE MATERIAL/MATERIAL SPECIFICATION: A-193-B7/A-194-2H 2010

COMPRENDE DEL PEDIDO CITADO:

TUERCAS DE 5/8 300 - 1/2 200 - NUTS 5/8
ESPRAGOS DE 5/8X90 80 - 5/8X80 16 - 5/8X100 9 - M20X170 9 - STUDS 5/8X10

FLOW SERVE
Planta Costalda
Aseguramiento Calidad
Edo.:





SECTION 11

Information Only

BARZAL
METALICAS, S.L.

800.024.04

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

CLIENTE: FLOWSERVE

Customer:

Nº PEDIDO: 60845

Order number:

FECHA DE CONTROL : 30/9/2011

Control date:

LOTE DE CONTROL: V-719

Lot control:

Nº DE BULTOS: 2

Number of packages:

BANCADA N° 1 / BASEPLATE N° 1

Nº ALBARAN Delivery note	DESCRIPCION Description	CANTIDAD Quantity
-----------------------------	----------------------------	----------------------

A24456/30-9/2011 BANCADA 4X12WXH87XE97

1

A24456/30-9/2011 PEDESTAL 4X12WXH188XE142

1

Las piezas que constituyen estas partidas están fabricadas en conformidad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y siguiendo las especificaciones del plano y pedido de cliente arriba indicado.


The pieces of these items are in conformity UNE-EN-ISO 9001:2008 and required specifications by the sales order level indicated.


La pintura es conforme según procedimiento Nº PP02_40213_REV.0 y QCP Nº 2243 REV.3 requerido por el cliente.

The painting is in conformity as procedure Nº PP02_40213_REV.0 y QCP Nº 2243 REV.3 requested by customer.

En Serranillos del Valle, a 30 de Septiembre 2011

FLOWSERVE
Planta Coslada
Aseguramiento Calidad
Fdo.:





 BARZAL METALICAS, S.L.	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CERTIFICATE OF COMPLIANCE
---	---

800.024.04

CLIENTE: FLOWSERVE*Customer:***Nº PEDIDO:** 60845*Order number:***FECHA DE CONTROL :** 6/10/2011*Control date:***LOTE DE CONTROL:** V-719*Lot control:***Nº DE BULTOS:** 2*Number of packages:**BANCADA N°2 / BASEPLATE N°2*

Nº ALBARAN <i>Delivery note</i>	DESCRIPCION <i>Description</i>	CANTIDAD <i>Quantity</i>
A24462/6-10/2011	BANCADA 4X12WXH87XE97	1
A24462/6-10/2011	PEDESTAL 4X12WXH188XE142	1
A24462/6-10/2011	TENSOR MK-94200 1"8UNC 50X90X25	16

Las piezas que constituyen estas partidas **están fabricadas en conformidad** según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y siguiendo las especificaciones del plano y pedido de cliente arriba indicado.

The pieces of these items are in conformity UNE-EN-ISO 9001:2008 and required specifications by the sales order level indicated.


La pintura es conforme según procedimiento Nº PP02_40213_REV.0 y QCP Nº 2243 REV.3 requerido por el cliente.

The painting is in conformity as procedure Nº PP02_40213_REV.0 y QCP Nº 2243 REV.3 requested by customer.

En Serranillos del Valle, a 6 de Octubre 2011



Planta Coslada
Aseguramiento Calidad
Fdo: 





SECTION 12

Information Only

Quality

Received



Empresa
Registrada

ER-0008/1/90

Pump Division

Flowserve Spain, S.L.

INFORME N° /
REPORT N°

3485

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
HYDROSTATIC TEST CERTIFICATE

REF ^a . FDP / FDP REF ^a . COS-11-10P40213	CLIENTE / CUSTOMER MISSISSIPPI	PROYECTO / PROJECT KEMPER COUNTRY IGCC
REF ^a . CLIENTE / CUSTOMER REF ^a . CONTRACT N° 17954	TIPO DE BOMBA / PUMP TYPE 4X12 WXH-10	N° DE SERIE / SERIAL N° M-151457 AND M-151458
PIEZA / PART AUXILIARY PIPING	PLANO / DRAWING 4X12WXH321XE328	N° DE SERIE / SERIAL N° 01 AND 02
PRUEBA SEGÚN ESPECIFICACIÓN / ES : /. PROCEDURE AS PER SPECIFICATION		PPH01 Rev.3
PRESIÓN ESPECIFICADA : / 337.3 barg SPECIFIED PRESSURE		PRESIÓN LEIDA : / 338 barg READING PRESSURE
LÍQUIDO DE PRUEBA : / WATER TESTING FLUIDE		TIEMPO DE PERMANENCIA : / 30 MINUTES OPERATING TIME
OBSERVACIONES : / NOTES		
NO SE OBSERVAN FUGAS-NO LEAKS ARE OBSERVED		
MANOMETRO USADO /PRESSURE GAGE USED N° 417		
PRUEBA REALIZADA EN COSLADA TEST MADE IN		A 1 AT DE OF DECEMBER DE OF 2012
FIRMA REPRESENTANTE CLIENTE : / CUSTOMER INSPECTOR	FIRMA INSPECTOR AUTORIZADO : / AUTHORIZED INSPECTOR	CONTROL DE CALIDAD FLOWSERVE
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		

Quality

Records



Pump Division

Flowserve Spain, S.L.



ER-0008/199

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
HYDROSTATIC TEST CERTIFICATE

INFORME N° /
REPORT N°
3484

REF ^a . FDP / FDP REF ^a . COS-11-10P40213	CLIENTE / CUSTOMER MISSISSIPPI	PROYECTO / PROJECT KEMPER COUNTRY IGCC
REF ^a . CLIENTE / CUSTOMER REF ^a . CONTRACT N° 17954	TIPO DE BOMBA / PUMP TYPE 4X12 WXH-10	Nº DE SERIE / SERIAL N° M-151457 AND M-151458
PIEZA / PART AUXILIARY PIPING	PLANO / DRAWING 4X12WXH321XE330 4X12WXH321XE331	Nº DE SERIE / SERIAL N° 01 AND 02 01 AND 02
PRUEBA SEGÚN ESPECIFICACIÓN / ES : / PROCEDURE AS PER SPECIFICATION PPH01 Rev.3		
PRESIÓN ESPECIFICADA : / 10 barg SPECIFIED PRESSURE		PRESIÓN LEIDA : / 10 barg READING PRESSURE
LÍQUIDO DE PRUEBA : / WATER TESTING FLUIDE		TIEMPO DE PERMANENCIA : / 30 MINUTES OPERATING TIME
OBSERVACIONES : / NOTES NO SE OBSERVAN FUGAS-NO LEAKS ARE OBSERVED		
MANOMETRO USADO /PRESSURE GAGE USED N° 801		
PRUEBA REALIZADA EN COSLADA TEST MADE IN		A 1 AT DE OF DECEMBER DE OF 2012
FIRMA REPRESENTANTE CLIENTE : / CUSTOMER INSPECTOR		FIRMA INSPECTOR AUTORIZADO : / AUTHORIZED INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD FLOWSERVE
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		

Quality

Records



AENOR
Empresa Registrada
ER-00008/190

Pump Division

Flowserve Spain, S.L.

INFORME N° /
REPORT N°
3483

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
HYDROSTATIC TEST CERTIFICATE

REF ^a . FDP / FDP REF ^a . COS-11-10P40213	CLIENTE / CUSTOMER MISSISSIPPI	PROYECTO / PROJECT KEMPER COUNTRY IGCC
REF ^a . CLIENTE / CUSTOMER REF ^a . CONTRACT N° 17954	TIPO DE BOMBA / PUMP TYPE 4X12 WXH-10	Nº DE SERIE / SERIAL N° M-151457 AND M-151458
PIEZA / PART AUXILIARY PIPING	PLANO / DRAWING 4X12WXH321XE327	Nº DE SERIE / SERIAL N° 01 AND 02
PRUEBA SEGÚN ESPECIFICACIÓN / ES : / PROCEDURE AS PER SPECIFICATION		PPH01 Rev.3
PRESIÓN ESPECIFICADA : / 6.5 barg SPECIFIED PRESSURE		PRESIÓN LEIDA : / 7 barg READING PRESSURE
LÍQUIDO DE PRUEBA : / WATER TESTING FLUIDE		TIEMPO DE PERMANENCIA : / 30 MINUTES OPERATING TIME
OBSERVACIONES : / NOTES		
NO SE OBSERVAN FUGAS-NO LEAKS ARE OBSERVED		
MANOMETRO USADO /PRESSURE GAGE USED N° 801		
PRUEBA REALIZADA EN COSLADA TEST MADE IN		A 1 DE DECEMBER DE 2012 AT OF
FIRMA REPRESENTANTE CLIENTE : / CUSTOMER INSPECTOR	FIRMA INSPECTOR AUTORIZADO : / AUTHORIZED INSPECTOR	CONTROL DE CALIDAD FLOWSERVE
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		

Quality

Records



Pump Division

Flowserve Spain, S.L.

INFORME N° /
REPORT N°
3482

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
HYDROSTATIC TEST CERTIFICATE

REF ^a . FDP / FDP REF ^a . COS-11-10P40213	CLIENTE / CUSTOMER MISSISSIPPI	PROYECTO / PROJECT KEMPER COUNTRY IGCC
REF ^a . CLIENTE / CUSTOMER REF ^a . CONTRACT N° 17954	TIPO DE BOMBA / PUMP TYPE 4X12 WXH-10	Nº DE SERIE / SERIAL N° M-151457 AND M-151458
PIEZA / PART AUXILIARY PIPING	PLANO / DRAWING 4X12WXH321XE309 4X12WXH321XE329	Nº DE SERIE / SERIAL N° 01 AND 02 01 AND 02
PRUEBA SEGÚN ESPECIFICACIÓN / ES : / PROCEDURE AS PER SPECIFICATION PPH01 Rev.3		
PRESIÓN ESPECIFICADA : / SPECIFIED PRESSURE 15 barg	PRESIÓN LEIDA : / READING PRESSURE 15 barg	
LÍQUIDO DE PRUEBA : / TESTING FLUIDE WATER	TIEMPO DE PERMANENCIA : / OPERATING TIME 30 MINUTES	
OBSERVACIONES : / NOTES NO SE OBSERVAN FUGAS-NO LEAKS ARE OBSERVED		
MANOMETRO USADO /PRESSURE GAGE USED N° 801		
PRUEBA REALIZADA EN COSLADA TEST MADE IN	A 1 AT	DE DECEMBER OF
FIRMA REPRESENTANTE CLIENTE : / CUSTOMER INSPECTOR	FIRMA INSPECTOR AUTORIZADO : / AUTORIZED INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD FLOWSERVE	
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		



SECTION 13

Information Only

P.O. 60363
40213



Certificate of Compliance

Rexnord Industries Inc
Coupling Operation
1600 Pumphrey Avenue
Auburn, AL 36832

DATE: August 30, 2011
CUSTOMER: REXNORD NV
CUSTOMERS ORDER NO: P12000867
REXNORD ORDER NO: 22216T-003
REXNORD PART NO : 612517
QUANTITY: 375.S71-8.CPLG ES
COMMENT : COUPLING

We certify that parts manufactured or supplied by Rexnord Industries, LLC. on above purchase order are of commercial quality, are manufactured under a controlled quality assurance program and are in accordance with applicable Rexnord drawings, specifications, and industry standards.

Matt Hatchett

Quality Assurance Authorized Signature
August 30, 2011



FLOWSERVE

Planta Castada
Asseguramiento Calidad
Revisado:





Quality Record

REXNORD

ARBORLESS BALANCE DATA SHEET
Series 71 COUPLING

{Enter} Balance Record Number =



COUPLING ASSEMBLY BALANCE

CENTER MEMBER ASSEMBLY BALANCE ONLY

Location	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CMSA(A)	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090	0.0100	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140	0.0150	0.0160	0.0170
CMSA(B)	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090	0.0100	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140	0.0150	0.0160	0.0170
CMSA(C)	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090	0.0100	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140	0.0150	0.0160	0.0170
CMSA(D)	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090	0.0100	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140	0.0150	0.0160	0.0170	0.0180

~~Planta Ceslada~~
~~Aseguramiento Calidad~~
Revisado:

~~Planta Ceslada~~
~~Aseguramiento Calidad~~
Revisado:


Information Only



REXNORD

ARBORLESS BALANCE DATA SHEET
Series 71 COUPLING

(Enter) Balance Record Number =



Planta Costalda
Aseguramiento Calidad
Revisado:

CENTER MEMBER ASSEMBLY BALANCE ONLY

COUPLED ASSESSMENT BALANCE

Location	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CMSA (A)	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090	0.0100	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140	0.0150	0.0160	0.0170
CMSA (B)	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090	0.0100	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140	0.0150	0.0160	0.0170
CMSA (C)	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090	0.0100	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140	0.0150	0.0160	0.0170
CMSA (D)	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080	0.0090	0.0100	0.0110	0.0120	0.0130	0.0140	0.0150	0.0160	0.0170

Information Only



SECTION 14

Information Only



21-JUN-2011

Certificate of Compliance with the Order according EN 10204 2.1

We hereby certify to:

FLOWSERVE SPAIN, SL (PUMP COSLADA)
CL
Avda.Fuentemar 26-28
Coslada, Madrid, 28823
SPAIN

○ re customer order number 57606 and Flowserve order number RSD-1019383

Item	Part / Description	Qty
1.1	963390-001-C COMPL SEAL	2
2.1	963390-002-C COMPL SEAL	2
3.1	MS0750DJ MAGNETIC SEPARATOR	4
4.1	NX0500FW X\HEAT EXCHANGER	4

○ that the goods described hereon have been inspected and tested in accordance with the conditions and requirements of the contract or purchase order, and unless otherwise noted below, conform in all respects to the specification(s), drawing(s) relevant thereto.

M. van Loon
Quality Assurance Department

QA010001EU

Page 1 of 1

This certificate is prepared by a data-processing system and need not to be signed for validity. This is in accordance with EN-10204 and ISO-10474.

Trade Register: 20052878
Flowserve B.V.
Flow Solutions Group

Borchwerf 20, 4704 RG
P.O. Box 1300, 4700 BH
Roosendaal, The Netherlands

Tel.: +31- 165 581400
Fax: +31- 165 552622
www.flowserve.com





21-JUN-2011

Certificate

We hereby certify to:

FLOWSERVE SPAIN, SL (PUMP COSLADA)
CL
Avda.Fuentemar 26-28
Coslada, Madrid, 28823
SPAIN

re customer order number 57606 and Flowserv order number RSD-1019383, line
1.1

Assembly : 963390-001-C | COMPL SEAL
Quantity : 2
Seal Marking : 775086
Pump item no :

that attached is(are) the material certificate(s) for:

Description	Part number	Marked with	Heat number	Page
GLAND 316	1N81617DB	5428027	528027	2-3
SLEEVE	3N66380DB	251979	251979	4-5

M. van Loon
Quality Assurance Department

QA030003RD

Page 1 of 1

This certificate is prepared by a data-processing system and need not to be signed for validity. This is in accordance with EN-10204 and ISO-10474.

Trade Register: 20052878
Flowserv B.V.
Flow Solutions Group

Borchwerf 20, 4704 RG
P.O. Box 1300, 4700 BH
Roosendaal, The Netherlands

Tel.: +31- 165 581400
Fax: +31- 165 552622
www.flowserv.com



**SANDVIK**

CERTIFICATE

No. A/11-138801 Rev 00

Date 2011-02-16 Page 1/2

245/M

INSPECTION CERTIFICATE acc to
EN 10 204 3.1CIMEX STEEL a.s.
Potstatska 613
753 01 Hranice
Czech RepublicINSPECTION STAMP
SVQ

Customer References V100 001195 332-00991 CIMEX STEE	Sandvik References Customer order 2011-02-14 Order No. Subs No. ABSMT Dispatch note 232649 100906 25992/53 ABSMT No. C.Code 284-81462 78																																									
Material description HOT WORKED STAINLESS BAR STEEL FORGED ANNEALED PEEL TURNED AND POLISHED	Steel/material Designations Sandvik SANMAC 316/SANMAC 316L AISI 316/316L UNS S31600/S31603 W.nr EN no 1.4401/1.4404 1.4401/1.4404																																									
Steel making process E+AOD+LRF																																										
Technical requirements EN 10088-3:-2005, EN10272:-2007, NACE MR 0175/ISO 15156-3:2009 ASTM A-182-09A, (Chemical composition and mechanical properties only) ASTM A-276-08A, A-479-08, ASME SA-479-ED-10 SEC II PART A AD-2000-W2/W10																																										
EXTENT OF DELIVERY <table><thead><tr><th>It</th><th>Product designation</th><th>Heat</th><th>Lot</th><th>Pieces</th><th>Kg</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>02 MBR-SANMAC316L-250</td><td>528027</td><td>00442</td><td>1</td><td>2071.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td>1</td><td>2071.0</td></tr></tbody></table>		It	Product designation	Heat	Lot	Pieces	Kg		02 MBR-SANMAC316L-250	528027	00442	1	2071.0				Total	1	2071.0																							
It	Product designation	Heat	Lot	Pieces	Kg																																					
	02 MBR-SANMAC316L-250	528027	00442	1	2071.0																																					
			Total	1	2071.0																																					
TEST RESULTS Chemical composition (weight%) <table><thead><tr><th>Heat</th><th>C</th><th>Si</th><th>Mn</th><th>P</th><th>S</th><th>Cr</th><th>Ni</th><th>Mo</th></tr></thead><tbody><tr><td>528027</td><td>0.016</td><td>0.25</td><td>1.82</td><td>0.027</td><td>0.026</td><td>16.82</td><td>10.19</td><td>2.01</td></tr><tr><td></td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>528027</td><td>0.029</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Heat	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	528027	0.016	0.25	1.82	0.027	0.026	16.82	10.19	2.01		N								528027	0.029												
Heat	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo																																		
528027	0.016	0.25	1.82	0.027	0.026	16.82	10.19	2.01																																		
	N																																									
528027	0.029																																									
Tensile test at room temperature <table><thead><tr><th rowspan="2">Lot</th><th rowspan="2">Test No</th><th colspan="2">Yield strength</th><th colspan="2">Tensile strength</th><th colspan="2">Elongation</th><th colspan="2">Red.of Area</th></tr><tr><th>MPa</th><th>MPa</th><th>MPa</th><th>Rm</th><th>%</th><th>%</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>00442</td><td>Rp0.2</td><td>Rp1.0</td><td></td><td></td><td>A</td><td>2"</td><td>Z</td></tr><tr><td>02765</td><td>244</td><td>296</td><td>537</td><td></td><td>59</td><td>59</td><td>69</td></tr><tr><td>02766</td><td>251</td><td>298</td><td>538</td><td></td><td>59</td><td>59</td><td>70</td></tr></tbody></table>		Lot	Test No	Yield strength		Tensile strength		Elongation		Red.of Area		MPa	MPa	MPa	Rm	%	%	%	00442	Rp0.2	Rp1.0			A	2"	Z	02765	244	296	537		59	59	69	02766	251	298	538		59	59	70
Lot	Test No			Yield strength		Tensile strength		Elongation		Red.of Area																																
		MPa	MPa	MPa	Rm	%	%	%																																		
00442	Rp0.2	Rp1.0			A	2"	Z																																			
02765	244	296	537		59	59	69																																			
02766	251	298	538		59	59	70																																			
Hardness test <table><thead><tr><th>Lot</th><th>HB</th><th>HB</th></tr></thead><tbody><tr><td>00442</td><td>152</td><td>155</td></tr></tbody></table>		Lot	HB	HB	00442	152	155																																			
Lot	HB	HB																																								
00442	152	155																																								
Quality assurance - Helena Höglund/QA-manager Primary Products MTC Service / Certificates AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY Reg No. 556234-6832 VAT No. SE663000-060901 SE-81181 SANVIKEN SWEDEN www.smt.sandvik.com mtc_service.smt@sandvik.com																																										

THIS DOCUMENT AND ANY DESIGN, DEVELOPMENT, INVENTION OR COPYRIGHT WHICH IT MAY EMBODY OR REPRESENT ARE THE PROPERTY OF FLOWSERVE CORPORATION

**SANDVIK****CERTIFICATE**

No. A/11-138801 Rev 00

Date 2011-02-16 Page 2/2

Grain size**Lot**

00442 4.0

Impact test, J, 20 degrees C

Lot	Test No	Single values			Average
		Joule	Joule	Joule	
00442	02765	158	209	164	177
	02766	215	174	176	188

Following controls/tests have been satisfactorily performed:

- Intergranular corrosion test acc to ASTM A-262 PR.E
- Material Identification.
- Ultrasonic test acc to EN 10228-4, Scan coverage 1, Quality Class 3, Tab 4. AD2000 - A4-2003, 6.3. 1 F.
- Visual inspection and dimensional control.

Heat Treatment:

Solution annealed and quenched.

Marking:

SANDVIK, W.NR, HEAT, LOT, INSPECTION STAMP.

Intergranular corrosion test acc to EN ISO 3651-2 Method A.

The raw material is free from radioactive contamination.

Material free from mercury contamination.

No welding or weld repair.

This is to certify that the contents of this certified material test report are correct and accurate and that all test results and operations are in compliance with the material specification.

Approved acc. AD 2000-Merkblatt W0 and certified acc. to Pressure Equipment Directive (97/23/EC) by TUEV NORD GmbH; notified body, reg.no. 0045.

The delivered products comply with the specifications and requirements of the order.

The material is manufactured according to a Quality system, approved and registered to ISO 9001.

The certificate is produced with EDP and valid without signature.



Acciaierie Valbruna S.p.A.



36100 VICENZA (Italia) - Viale della scienza, 25 z.I.
Stab.: 39100 BOLZANO (Italia) - Via A. Volta, 4
Cliente / [www.valbruna.it](#)

CERTIFICATO DI COLLAUDO ABNAHMEPRUEFZEUGNIS INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RECEPTION EN 10204 (2005), 3.1

258/11

Aviso di Spedizione: D-VI10035540
Vermerk auf Paket/Label/Postzettel

Certificato nr.: MEST952054/2010/
Prüfungsausweis

Conferma ordine nr.: EI10009506
WerksAuftrag-Nr.

Marchio di Fabbrica:
Zeichen des Unternehmens
Trade mark
Sigle de fabrica produttore



Punzone del Collaudatore:
Stempel des Prüfungsverantwortlichen
Inspector's stamp/Porte de l'essaiur.

Prodotto: ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.
Hersteller/Producent/Usine producteur

Ordine nr.: 11003166
Bestell-Nr./Von einer/Commande

Tipo di Elaborazione: E+AOE
Bearbeitung und Abholung prozessuale d'elaboration

Oggetto Prove: - Annealed Peeled
Prägeranddrehen/Espresso/Platino

Specifiche:
Anforderungen / Requirements / Exigences

VAL AD-W2 2007 1.4401/1.4404 A
AD 2000-M, W 2 2006 1.4404 A (1)
ASME SA182 2007 S31600 A (2)
ASME SA479 2007 S31603 A (5)
ASTM A276 2010 S31600 A
ASTM A479 2010A S31603 A
EN 10088-3 2005 1.4401 A
EN 10272 2007 1.4404 A

AD 2000-M, W 10 2003 .
AISI 316
ASME SA182 2007 S31603 A (3)
ASTM A182 2010 S31600 A (6)
ASTM A276 2010 S31603 A
DIN 17440 96 1.4401 A
EN 10088-3 2005 1.4404 A
NACE MR0175* 2003 S31600 (8)

AD 2000-M, W 2 2006 1.4401 A (0)
AISI 316L
ASME SA478 2007 S31600 A (4)
ASTM A182 2010 S31603 (7)
ASTM A479 2010A S31600 A
DIN 17440 96 1.4404 A
EN 10272 2007 1.4401 A
NACE MR0175* 2003 S31603 (9)

- (1) ACCORDING TO EN 10272:2000
- (2) SEC II PTA 2007 EDITION ADD. 2006b
- (3) SEC II PTA 2007 EDITION ADD. 2006b
- (4) SEC II PTA 2007 EDITION ADD. 2006b
- (5) For products machined directly from bar refer to ASTM A479.
- (6) For products machined directly from bar refer to ASTM A479.
- (7) For products machined directly from bar refer to ASTM A479.
- (8) * ISO 15156-3

- (1) ACCORDING TO EN 10272:2000
- (2) For products machined directly from bar refer to ASME SA479.
- (3) For products machined directly from bar refer to ASME SA479.
- (5) SEC II PTA 2007 EDITION ADD. 2006b
- (7) For products machined directly from bar refer to ASTM A479.
- (8) * ISO 15156-3

Qualità: 1.4401/1.4404

Vermerk auf Paket/Label

Marca: MVAPML MAXIVAL

Merken/Indicazione/Branding/Marken

Punzonatura: 1.4401/1.4404
Kennzeichnung/Packing/Marque

Pop. nr. Pkt.-nr. Num. nr. Nr. de poste	Oggetto Capillare Produktbeschreibung Objekt Description Objet Descripción	Dimensioni - mm Abmessungen Dimensions Dimensione	Tolleranza Toleranz Albergenza Tolerance	Lunghezza - mm Länge Longueur Largura	Colata Schmelze Melt Cecita Casta	Pezzi Stückzahl Pièces Piezas	Peso + KG Gewicht Poids Peso	Lotto nr. Lotto Lot nr. Lote nr.
0050	Round	110,000	k12	4130 / 5980	251979	3	1076,0	125300530

TEST ALLO STATO DI FORNITURA Test on delivery condition Prüfung auf Lieferbereitschaft produit test à l'état de livraison Prueba sobre el material así como entregado

TEST	Proveta/Anagrafe Spessore/Thickness Durchmesser/Diametro Wand-Dicke/Wall thickness Larghezza/Laurezza mm	°C Pktz. Bagno Temperatur Temperature Température Temperatura	Svernamento Spannungs- Riss-Test Tensile Strength Tension Tension Tensión	Spessore Rp 0,2% N/mm²	Resistenza Rp 1% N/mm²	Alungamento, Rp A5 %	Stirzione Ritocco Rivestimento Rivestimento Z %	Resilienza Rp RA %	Durezza HV Kv J
Valori richiesti: 1 Anchored grain size and values Wertes angefordert Valeurs demandées Valores requeridos	min max	205	240	515 690	40	40	-	50	100
A	10 20 L	262	314	568	58	61	70	70	215

TEST	Grain size for ASTM E112	min	max	5
A	Grain size for ASTM E112			

1) Längstreckentest, Taktionswiderstand, O-Tangenzialtangential

Analisi chimica

Chemische Zusammensetzung/Chemical Analysis/Analyse chimique

Colata nr. Schmelze/Cecita 251979	min max 0,030	1,00	2,00	16,50 18,00	2,00 2,50	10,00 13,00	0,045	0,030	0,100
	0,016	0,57	1,47	16,85	2,04	10,10	0,027	0,030	0,054						

I) Korrosion nach EN ISO 3651-2A Sensibilisierung : T1 : OK

Corrosion test per EN ISO 3651-2A sensitized T1 : OK

Annealed 1050°C/H2O.

Im Einvernehmen mit TUV BAYERN (Juli 1972).

Gegenzeichnung verzichtet durch TUV BAYERN (21.05.1979).

Vicenza, 07/12/10 VCO/RS (Mod. MCER)	Il collaudatore di stabilimento / der Werkseigentümer / Works Inspector / L'agent d'usine <i>M.Rizzotti</i>	Pagina - 1 di 2
--	--	-----------------



Acciaierie Valbruna S.p.A.



36100 VICENZA (Italia) - Viale della scienza, 25 z.I.
Stab.: 39100 BOLZANO (Italia) - Via A. Volta, 4.
Cassa / Box/Verpackung

Produttore: ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.
Herasteller/Our/Unser producent

Oggetto Prove: - Annealed Peeled
Prüfgegenstand: Annealed/Peeled

Sono state soddisfatte tutte le condizioni richieste
Dalle provviste Anforderungen und/oder Anlagen erfüllt.
The material has been finalized in accordance with the requirements
La matière a été finalisée en accordance avec les exigences

Melted and manufactured in Italy No welding or weld repair

Material free from Mercury contamination

We declare that the finished product is checked for radioactive contamination through Portal System when it leaves the production plant.

The Quality Management System is Certified acc. Pressure Equipment Directive [97/23/EC] Annex I, s., 4.3 by TUEV and LLOYD'S

Any act of tampering, modification, alteration, counterfeiting and/or falsification and/or any other action which modifies the contents of this test certificate shall constitute a violation of applicable civil and criminal laws. Acciaierie Valbruna shall protect its rights and interests before any competent court, authority and jurisdiction.

Maxval and/or Valplus grades/products are manufactured with fadie techniques to control composition, distribution, size and shape of non-metallic inclusions for improved machinability.

The supplied product conforms to requirements expressly requested by the purchaser and conforme lo requirements specified by certified norms and standards. Should the product be used for more severe, critical and/or in any case different applications than those the material is generally intended for, any different and/or supplementary requirements shall be specifically demanded, at least, upon order of the Product by the Purchaser. Acciaierie Valbruna SpA shall not be responsible for any improper use of the Products.

CERTIFICATO DI COLLAUDO ABNAHMEPRUEFZEUGNIS INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RECEPTION EN 10204 (2005), 3.1

Avviso di Spedizione: D-VI10035540
Lieferzettel/Packing Bill no.

Ordine nr: 11003166
Order/Your order/Commande

Tipo di Elaborazione: E+AOD
Bearbeitungsweise/Working process/Mode d' elaboration

Certificato nr: MEST952054/2010/
Prüfung/Réalisation

Conferma ordine nr: E10009506
Werks/Gar Order/Ref no.

Marchio di Fabbrica:
Zeichen des Herstellers
Trade mark
Sigle de l' usine - producent

Punzone del Collaudatore:
Stampf des Werkssachverständigen
Inspector's stamp/Emprison de l' inspecteur



Controllo antimescolanza: OK
Vorwuchtkontrolle: OK/abschweifung ist durchgeführt.
Anti-welding testing performed: OK
Controle antimescolanza: OK - r.a.s.

Controllo visivo e dimensionale: soddisfa le esigenze
Sichtprüfung und Abmessung: ohne Abweichungen
Visual inspection and dimension check/controle visuel et dimensionnel: satisfaisant

00031306001 REV: 0 CERTIFICATES RLOON JUN-22-2011 08:06:18 (Page 2 of 2)

Vicenza, 07/12/10 Vicenza (Prod. MCER)	Il collaudatore di stabilimento / der Werkssachverständige / Works Inspector / L' agent d' usine M.Rizzotto	Pagina - 2 di 2
--	--	-----------------

THIS DOCUMENT AND ANY DESIGN, DEVELOPMENT, INVENTION OR COPYRIGHT WHICH IT MAY EMBODY OR REPRESENT ARE THE PROPERTY OF FLOWSERVE CORPORATION



21-JUN-2011

Certificate of Compliance with the Order according EN 10204 2.1

We hereby certify to:

FLOWSERVE SPAIN, SL (PUMP COSLADA)
CL
Avda.Fuentemar 26-28
Coslada, Madrid, 28823
SPAIN

re customer order number 57606 and Flowserve order number RSD-1019383

Item	Part / Description	Qty
1.1	963390-001-C COMPL SEAL	2
2.1	963390-002-C COMPL SEAL	2
3.1	MS0750DJ MAGNETIC SEPARATOR	4
4.1	NX0500FW X\HEAT EXCHANGER	4

that the goods described hereon have been inspected and tested in accordance with the conditions and requirements of the contract or purchase order, and unless otherwise noted below, conform in all respects to the specification(s), drawing(s) relevant thereto.

M. van Loon
Quality Assurance Department

QA010001EU

Page 1 of 1

This certificate is prepared by a data-processing system and need not to be signed for validity. This is in accordance with EN-10204 and ISO-10474.

Trade Register: 20052878
Flowserve B.V.
Flow Solutions Group

Borchwerf 20, 4704 RG
P.O. Box 1300, 4700 BH
Roosendaal, The Netherlands

Tel.: +31- 165 581400
Fax: +31- 165 552622
www.flowserve.com





21-JUN-2011

Certificate

We hereby certify to:

FLOWSERVE SPAIN, SL (PUMP COSLADA)
CL
Avda.Fuentemar 26-28
Coslada, Madrid, 28823
SPAIN

re customer order number 57606 and Flowserve order number RSD-1019383, line
2.1

Assembly : 963390-002-C | COMPL SEAL
Quantity : 2
Seal Marking : 775087
Pump item no :

that attached is(are) the material certificate(s) for:

Description	Part number	Marked with	Heat number	Page
GLAND 316	1N81619DB	528027	528027	2-3
SLEEVE	3N66380DB	251979	251979	4-5

M. van Loon
Quality Assurance Department

QA030003RD

Page 1 of 1

This certificate is prepared by a data-processing system and need not to be signed for validity. This is in accordance with EN-10204 and ISO-10474.

Trade Register: 20052878
Flowserve B.V.
Flow Solutions Group

Borchwerf 20, 4704 RG
P.O. Box 1300, 4700 BH
Roosendaal, The Netherlands

Tel.: +31- 165 581400
Fax: +31- 165 552622
www.flowserve.com





245/11

SANDVIK**CERTIFICATE No. A/11-138801 Rev 00**
Date 2011-02-16 Page 1/2INSPECTION CERTIFICATE acc to
EN 10 204 3.1CIMEX STEEL a.s.
Potstatska 613
753 01 Hranice
Czech RepublicINSPECTION STAMP
SVQ

Customer References V100 001195 Customer order 2011-02-14 332-00991 CIMEX STEE	Sandvik References Order No. Subs No. ABSMT Dispatch note 232649 100906 25992/53 ABSMT No. C.Code 284-81462 78																																					
Material description HOT WORKED STAINLESS BAR STEEL FORGED ANNEALED PEEL TURNED AND POLISHED	Steel/material Designations Sandvik SANMAC 316/SANMAC 316L AISI UNS 316/316L S31600/S31603 W.nr EN no 1.4401/1.4404 1.4401/1.4404																																					
Steel making process E+AOD+LRF																																						
Technical requirements EN 10088-3:-2005, EN10272:-2007, NACE MR 0175/ISO 15156-3:2009 ASTM A-182-09A, (Chemical composition and mechanical properties only) ASTM A-276-08A, A-479-08, ASME SA-479-ED-10 SEC II PART A AD-2000-W2/W10																																						
EXTENT OF DELIVERY <table><thead><tr><th>It</th><th>Product designation</th><th>Heat</th><th>Lot</th><th>Pieces</th><th>Kg</th></tr></thead><tbody><tr><td>02</td><td>MBR-SANMAC316L-250</td><td>528027</td><td>00442</td><td>1</td><td>2071.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td>1</td><td>2071.0</td></tr></tbody></table>		It	Product designation	Heat	Lot	Pieces	Kg	02	MBR-SANMAC316L-250	528027	00442	1	2071.0				Total	1	2071.0																			
It	Product designation	Heat	Lot	Pieces	Kg																																	
02	MBR-SANMAC316L-250	528027	00442	1	2071.0																																	
			Total	1	2071.0																																	
TEST RESULTS Chemical composition (weight%) <table><thead><tr><th>Heat</th><th>C</th><th>Si</th><th>Mn</th><th>P</th><th>S</th><th>Cr</th><th>Ni</th><th>Mo</th></tr></thead><tbody><tr><td>528027</td><td>0.016</td><td>0.25</td><td>1.82</td><td>0.027</td><td>0.026</td><td>16.82</td><td>10.19</td><td>2.01</td></tr><tr><td></td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>528027</td><td>0.029</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Heat	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	528027	0.016	0.25	1.82	0.027	0.026	16.82	10.19	2.01		N								528027	0.029								
Heat	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo																														
528027	0.016	0.25	1.82	0.027	0.026	16.82	10.19	2.01																														
	N																																					
528027	0.029																																					
Tensile test at room temperature <table><thead><tr><th rowspan="2">Lot</th><th rowspan="2">Test No</th><th colspan="2">Yield strength</th><th colspan="2">Tensile strength</th><th colspan="2">Elongation</th><th colspan="2">Red.of Area</th></tr><tr><th>MPa</th><th>MPa</th><th>MPa</th><th>%</th><th>%</th><th>%</th><th>A</th><th>2"</th><th>Z</th></tr></thead><tbody><tr><td>00442</td><td>02765</td><td>244</td><td>296</td><td>537</td><td></td><td>59</td><td>59</td><td>69</td></tr><tr><td></td><td>02766</td><td>251</td><td>298</td><td>538</td><td></td><td>59</td><td>59</td><td>70</td></tr></tbody></table>		Lot	Test No	Yield strength		Tensile strength		Elongation		Red.of Area		MPa	MPa	MPa	%	%	%	A	2"	Z	00442	02765	244	296	537		59	59	69		02766	251	298	538		59	59	70
Lot	Test No			Yield strength		Tensile strength		Elongation		Red.of Area																												
		MPa	MPa	MPa	%	%	%	A	2"	Z																												
00442	02765	244	296	537		59	59	69																														
	02766	251	298	538		59	59	70																														
Hardness test <table><thead><tr><th>Lot</th><th>HB</th><th>HB</th></tr></thead><tbody><tr><td>00442</td><td>152</td><td>155</td></tr></tbody></table>		Lot	HB	HB	00442	152	155																															
Lot	HB	HB																																				
00442	152	155																																				
Quality assurance - Helena Höglund/QA-manager Primary Products MTC Service / Certificates																																						
AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY Reg No. 556234-6832 VAT No. SE663000-060901 SE-81181 SANDVIKEN SWEDEN www.smt.sandvik.com mtc_service.smt@sandvik.com																																						

THIS DOCUMENT AND ANY DESIGN, DEVELOPMENT, INVENTION OR COPYRIGHT WHICH IT MAY EMBODY OR REPRESENT ARE THE PROPERTY OF FLOWSERVE CORPORATION

**SANDVIK**CERTIFICATE No. A/11-138801 Rev 00
Date 2011-02-16 Page 2/2**Grain size****Lot**
00442 4.0**Impact test, J, 20 degrees C**

Lot	Test No	Single values			Average
		Joule	Joule	Joule	
00442	02765	158	209	164	177
	02766	215	174	176	188

Following controls/tests have been satisfactorily performed:

- Intergranular corrosion test acc to ASTM A-262 PR.E
- Material Identification.
- Ultrasonic test acc to EN 10228-4, Scan coverage 1, Quality Class 3, Tab 4. AD2000 - A4-2003, 6.3. 1 F.
- Visual inspection and dimensional control.

Heat Treatment:

Solution annealed and quenched.

Marking:

SANDVIK, W.NR, HEAT, LOT, INSPECTION STAMP.

Intergranular corrosion test acc to EN ISO 3651-2 Method A.

The raw material is free from radioactive contamination.

Material free from mercury contamination.

No welding or weld repair.

This is to certify that the contents of this certified material test report are correct and accurate and that all test results and operations are in compliance with the material specification.

Approved acc. AD 2000-Merkblatt W0 and certified acc. to Pressure Equipment Directive (97/23/EC) by TUEV NORD GmbH; notified body, reg.no. 0045.

The delivered products comply with the specifications and requirements of the order.

The material is manufactured according to a Quality system, approved and registered to ISO 9001.

The certificate is produced with EDP and valid without signature.

00030701002 REV: 0 CERTIFICATES RLOON JUN-22-2011 08:10:29 (Pa... of 2)

AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY Reg No. 556234-6832 VAT No. SE663000-060901
SE-811181 SANDVIKEN SWEDEN www.smt.sandvik.com mtc_service.smt@sandvik.com



Acciaierie Valbruna S.p.A.



ZOO/11

**CERTIFICATO DI COLLAUDO
ABNAHMEPRUEFZEUGNIS
INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICAT DE RECEPTION
EN 10204 (2005), 3.1**

36100 VICENZA (Italia) - Viale della scienza, 25 z.I.
Stab.: 39100 BOLZANO (Italia) - Via A. Volta, 4
Cliente / Purchaser Client

Aviso di Spedizione: D-VI10035540
Referenza/Packing ref.:

Certificato nr.: MEST952054/2010/
Packing Test Esse

Produttore: ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.
Hersteller/Unser produkte

Ordine nr.: 11003166
Bestell-Nr./Your order/Commande

Conferma ordine nr.: EH10009506
Wieder-Oder bestell-Nr.

Oggetto Prove: - Annealed Peeled
Prüfgegenstände: Impudet/Platting

Tipo di Elaborazione: E+AOB
Bearbeitungsart/Working process/Mode d'élaboration

Marchio di Fabbrica:
Zeichen des Unterwerkes
Trade mark
Sigle de l'usine productrice



Specifiche:
Anforderungen / Requirements / Exigences

VAL AD-W2 2007 1.4401/1.4404 A
AD 2000-M. W 2 2006 1.4404 A (1)
ASME SA182 2007 S31600 A (2)
ASME SA479 2007 S31603 A (5)
ASTM A276 2010 S31600 A
ASTM A479 2010A S31603 A
EN 10088-3 2005 1.4401 A
EN 10272 2007 1.4404 A

AD 2000-M. W 10 2003 .
AISI 316
ASME SA182 2007 S31603 A (3)
ASTM A182 2010 S31600 A (6)
ASTM A276 2010 S31603 A
DIN 17440 96 1.4401 A
EN 10088-3 2005 1.4404 A
NACE MR0175® 2003 S31600 (8)

AD 2000-M. W 2 2006 1.4401 A (0)
AISI 316L
ASME SA479 2007 S31600 A (4)
ASTM A182 2010 S31603 (7)
ASTM A479 2010A S31600 A
DIN 17440 96 1.4404 A
EN 10272 2007 1.4401 A
NACE MR0175® 2003 S31603 (9)

- (0) ACCORDING TO EN 10272,2000
- (2) SEC.II PTA 2007 EDITION ADD. 2009b.
- (3) SEC.II PTA 2007 EDITION ADD. 2009b
- (4) SEC.II PTA 2007 EDITION ADD. 2009b
- (6) For products machined directly from bar refer to ASTM A479.
- (8) * ISO 15156-3

- (1) ACCORDING TO EN 10272,2000
- (2) For products machined directly from bar refer to ASME SA479.
- (3) For products machined directly from bar refer to ASME SA479.
- (5) SEC.II PTA 2007 EDITION ADD. 2009b
- (7) For products machined directly from bar refer to ASTM A479.
- (9) * ISO 15156-3

Qualità: 1.4401/1.4404
Werkstoff/Grau/Grade

Marca: MVAPML MAXIVAL
Markenbezeichnung/Branding

Punzonatura: 1.4401/1.4404
Kennzeichnung/Marking/Markage

Pos. nr. Pos. nr. Num. nr. Nr. de pose	Oggetto Geogenstand Product des/du Objekt/du produt	Dimensioni - mm Abmessungen Dimensions Dimension	Tolleranza Toleranz Allowance Tolerance	Lunghezza - mm Länge Longeur	Colata Schmelze Melt Coulée	Pezzi Stückz. Pièces Pieces	Peso - KG Gewicht Weight Poids	Lotto nr. Lotto Lot nr. Lot nr.
0050	Round	110,000	k12	4130 / 5980	251979	3	1076,0	125300530

TEST ALLO STATO DI FORNITURA Test on delivery condition Prüfung auf lieferbereitem produkt test à l'état de livraison Prueba sobre el material así como entregado											
TEST	Provetta/Proben Stäbchen/Probenecke Durchmesser, Durchmesser Durchmesser, Durchmesser Wert, Durchmesser, Durchmesser Wert, Durchmesser, Durchmesser Wert, Durchmesser, Durchmesser	°C Podz. Saggio Prüfung Prüfung Temperatur Temperatur Temperatur Temperatur Temperatur	Podz. Saggio Prüfung Prüfung Temperatur Temperatur Temperatur Temperatur Temperatur	Snervamento Spannungs Yield Strength Strength Limit strength Rp 0,2% N/mm²	Snervamento Spannungs Yield Strength Strength Limit strength Rp 1% N/mm²	Resistenza Zugfestigkeit Tensile strength Resistance to tensile Strength Rp N/mm²	Akkumuloamento. Zugfestigkeit Tensile strength Resistance to tensile Strength A5 % E4d %	Strizione Einschleifung Reduction of area Schleif Z %	RA %	Resilienza Kontaktfestigkeit Wear Value Hardness KV J	Durezza Härte Hardness Dureza HB
TEST	Valori richiesti 1 Anforderungswerte 1 Wert, Anforderungswerte Wert, Anforderungswerte	min max	205	240	515 690	40	40	-	50	100	215
A	10	20	L	262	314	568	58	61	76	70	266 262 269 166

TEST	min	max
A	Grain size for ASTM E112	5

Umlängschlackung, Tiefzugsstabilität, Obergangsbelastung

Analisi chimica

Chromatische Zusammensetzung/Chemical Analysis/Analyse chimique

Colata/melt Schmelze/Couleé	min - max 0,030	1,00	2,00	16,50	2,00	10,00	0,045	0,030	0,100	..	-	-	-	-
251979	C % 0,016	Si % 0,57	Mn % 1,47	Cr % 16,85	Mo % 2,04	Ni % 10,10	P % 0,027	S % 0,030	N % 0,054					

I.Korrosion nach EN ISO 3651-2A Sensibilisierung : T1 : OK

Corrosion test per EN ISO 3651-2A sensitized T1: OK

Annealed 1060°C/H2O.

Im Einvernehmen mit TUV BAYERN (Juli 1972).

Gegenzeichnungsverzicht durch TUV BAYERN (21.05.1979).

Vicenza, 07/12/10 VCQ001 (Mod. MCER)	Il collaudatore di stabilimento / der Werkssachverständige / Works Inspector / L'agent d'usine M.Rizzotti	Pagina - 1 di 2
--	--	-----------------

Quality Acciaierie Valbruna s.p.A.

Reco



36100 VICENZA (Italia) - Viale della scienza, 25 z.I.
Stab.: 39100 BOLZANO (Italia) - Via A. Volta, 4.

Cliente / Buyer/Purchaser/Client

Produttore: ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.
Herrsteller/Supplier/Usine producteur

Oggetto Prove: - Annealed Peeled
Prüfgegenstand: Annealed Peeled

Avviso di Spedizione: D-VI10035540
Versandzettel/Packing list/BL

Ordine nr: 11003166
Bestell/Votre order/Commande

Tipo di Elaborazione: E+AOD
Eisenhüttenstahl/Steel process/Mode d' élaboration

CERTIFICATO DI COLLAUDO ABNAHMEPRUEFZEUGNIS INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICAT DE RECEPTION EN 10204 (2005), 3.1

Certificato nr: MEST952054/2010/
Prüfung/Inspektion

Conferma ordine nr: E110009506
Werks-Der OrderRefnr.

Marchio di Fabbrica:
Zeichen des Herstellers
Trade mark
Sceglie de l' usine producite



Purzone del Collaudatore:
Stampo del Werkssachverständigen
Inspector's stamp/Portée de l' inspecteur

Controllo visivo e dimensionale: soddisfa le esigenze
Besichtigung und Ausmessung: ohne Abweichung
Visual inspection and dimensional check/évaluation
Controle visual et dimensionnel: satisfait aux exigences

Sono state soddisfatte tutte le condizioni richieste
Die erzielten Anforderungen sind 100% erfüllt.
The required has been furnished in accordance with the requirements
Le matériaux à été trouvés conforme à ses exigences

Controllo antimescofanza: OK
Mercuriabstimmung: spezielle Analyse durchgeführt
Analyse für Quecksilber OK
Controle antimercuro: OK

Melted and manufactured in Italy No welding or weld repair

Material free from Mercury contamination

We declare that the finished product is checked for radioactive contamination through Portal System when it leaves the production plant.

The Quality Management System is Certified acc. Pressure Equipment Directive [97/23/EC] Annex 1, s.4.3 by TUEV and LLOYD'S
Any act of tampering, modification, alteration, counterfeiting and/or falsification and/or any other action which modifies the contents of this test certificate shall constitute a violation of applicable civil and criminal laws. Acciaierie Valbruna shall protect its rights and interests before any competent court, authority and jurisdiction.

Material and/or Valplus grades/products are manufactured with facile techniques to control composition, distribution, size and shape of non-metallic inclusions for improved machinability.

The supplied product conforms to requirements expressly requested by the purchaser and conforms to requirements specified by certified norms and standards. Should the product be used for more severe, critical and/or in any case different applications than those the material is generally intended for, any different and/or supplementary requirements shall be specifically demanded, at least, upon order of the Product by the Purchaser. Acciaierie Valbruna SpA shall not be responsible for any improper use of the Products.

Vicenza, 07/12/10
VC0008
(Mod. NCER)

Il collaudatore di stabilimento / der Werkssachverständige / Works Inspector / L' agent de usine

M.Rizzotti

Pagina - 2 di 2



SECTION 15

Information Only



40212/13

WIKAI

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: **5637379583-1043**

Pedido N°:
Order No.: **60741**

Página:
Page: **1** de **1** página(s)
page(s)

WIKA Nº de pedido:
WIKA commission: **PDC11009733**

Fecha:
Order date: **20/06/2011**

Descripción:
Description: **0..120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona***

Pos.: **2,00** Código :
Pos.: **Ident. No.: 45361509**

Cantidad:
Quantity: **4,00** Tipo: **S.5413/4.DN160**

Diámetro:
Diameter: **.J.** Rango:
Range: **0...120°C**

Nº de serie:
Serial No.: **BT0682**

Nº de Tag:
Tag-No.: **.J.**

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.
The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature <i>in °C</i>	Display <i>in °C</i>	Error <i>in K</i>	Uncertainty <i>in K (k=2)</i>
9,84	10,00	0,16	0,5
60,08	59,00	-1,08	0,5
109,88	109,00	-0,88	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use :

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	.J.	.J.	.J.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	.J.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	.J.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	.J.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: **22°C ± 2 °C**
Ambient temperature:

Humedad relativa: **50% ± 20 %**
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

FLOWSERVE

Planta Coslada
Aseguramiento Calidad
Revisado: *[Signature]*

Instrumentos WIKA, S.A.
c/. Josep Carner 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2ª en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



WIKA

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: 5637379583-1044

Página:
Page: 1 de 1 página(s)
page(s)

Pedido N°:
Order No.: 60741

Fecha:
Order date: 20/06/2011

WIKA Nº de pedido:
WIKA commission: PDC11009733

Pos.: 2,00 Código :
Pos.: Ident. No.: 45361509

Descripción:
Description: 0..120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona*

Cantidad:
Quantity: 4,00 Tipo:
Type: S.5413/4.DN160

Diámetro:
Diameter: ./. Rango:
Range: 0...120°C

Nº de serie:
Serial No.: BT0683

Nº de Tag:
Tag-No.: ./.

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.
The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature <i>in °C</i>	Display <i>in °C</i>	Error <i>in K</i>	Uncertainty <i>in K (k=2)</i>
9,84	10,00	0,16	0,5
60,08	60,00	-0,08	0,5
109,89	110,00	0,11	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use :

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma! Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

FLOWSERVE
Planta Coslada
aseguramiento Calidad
Revisado: *[Signature]*

Instrumentos WIKA, S.A.
c/. Josep Carrer 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2ª en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



WIKA

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: 5637379583-1048

Pedido N°:
Order No.: 60741

Página:
Page: 1 de 1 página(s)
page(s)

WIKA Nº de pedido:
WIKA commission: PDC11009733

Fecha:
Order date: 20/06/2011

Descripción:
Description: 0..120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona*

Pos.: 2,00 Código :
Pos.: Ident. No.: 45361509

Cantidad:
Quantity: 4,00 Tipo: S.5413/4.DN160

Diámetro:
Diameter: ./. Rango:
Range: 0...120°C

Nº de serie:
Serial No.: BT0684

Nº de Tag:
Tag-No.: ./.

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.
The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature in °C	Display in °C	Error in K	Uncertainty in K (k=2)
9,84	10,00	0,16	0,5
60,08	60,00	-0,08	0,5
109,88	109,00	-0,88	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use :

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

Flowserv
Coslada
Av. Fuentemar, 26-28
28823 Coslada
Madrid
Spain

Instrumentos WIKA, S.A.
c/ Josep Carner 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2º en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



WIKAI

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: **5637379583-1050**

Página:
Page: **1** de **1** página(s)
page(s)

Pedido Nº:
Order No.: **60741**

Fecha:
Order date: **20/06/2011**

WIKA Nº de pedido:
WIKA commission: **PDC11009733**

Pos.: **2,00** Código :
Pos.: **Ident. No.: 45361509**

Descripción:
Description: **0..120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona***

Diámetro:
Diameter: **./.** Rango:
Range: **0...120°C**

Cantidad:
Quantity: **4,00** Tipo:
Type: **S.5413/4.DN160**

Nº de serie:
Serial No.: **BT0685**

Nº de Tag:
Tag-No.: **./.**

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.

The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature	Display	Error	Uncertainty
in °C	in °C	in K	in K (k=2)
9,84	11,00	1,16	0,5
60,08	61,00	0,92	0,5
109,88	110,00	0,12	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use:

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

Planta Coslada
Aseguramiento Calidad
Revisado:

Instrumentos WIKA, S.A.
c/. Josep Caner 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2º en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



40212/13

WIKAI

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: 5637379562-1013

Página:
Page: 1 de 1 página(s)
page(s)

Pedido N°:
Order No.: 60741

Fecha:
Order date: 20/06/2011

WIKA Nº de pedido:
WIKA commission: PDC11009733

Pos.: 1,00 Código :
Pos.: Ident. No.: 45361509

Descripción:
Description: 0..120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona*

Diámetro:
Diameter: ./. Rango:
Range: 0...120°C

Cantidad:
Quantity: 8,00 Tipo:
Type: S.5413/4.DN160

Nº de Tag:
Tag-No.: ./.

Nº de serie:
Serial No.: BT0686

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.
The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature in °C	Display in °C	Error in K	Uncertainty in K (k=2)
9,84	11,00	1,16	0,5
60,08	60,00	-0,08	0,5
109,88	111,00	1,12	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use:

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

Planta Coslada
Aseguramiento Calidad
Revisado:

Instrumentos WIKA, S.A.
c/. Josep Carner 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2ª en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



WIKA

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
/INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: 5637379562-1017

Página:
Page: 1 de 1 página(s)
of page(s)

Pedido N°:
Order No.: 60741

Fecha:
Order date: 20/06/2011

WIKA Nº de pedido:
WIKA commission: PDC11009733

Pos.: 1,00 Código :
Pos.: Ident. No.: 45361509

Descripción:
Description: 0..120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona*

Cantidad:
Quantity: 8,00 Tipo: S.5413/4.DN160
Nº de serie : Serial No.: BT0687

Diámetro:
Diameter: ./. Rango:
Range: 0...120°C
Nº de Tag:
Tag-No.: ./.

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.
The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature in °C	Display in °C	Error in K	Uncertainty in K (k=2)
9,84	10,00	0,16	0,5
60,08	59,00	-1,08	0,5
109,88	110,00	0,12	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use :

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

FLOWSERVE
Planta Coslada
Aseguramiento Calidad
Revisado:

Instrumentos WIKA, S.A.
c/ Josep Carner 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2ª en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497


WIKA

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: **5637379562-1019**

Página:
Page: 1 de 1 página(s)

Pedido N°:
Order No.: 60741

Fecha:
Order date: 20/06/2011

WIKA Nº de pedido:
WIKA commission: PDC11009733

Pos.: 1,00 Código :
Pos.: Ident. No.: 45361509

Descripción:
Description: 0..120°C 1/2NPT L= 87 X 6 MM *Silicona*

Cantidad:
Quantity: 8,00 Tipo: S.5413/4.DN160

Diámetro:
Diameter: ./. Rango:
Range: 0...120°C

Nº de serie:
Serial No.: BT0688

Nº de Tag:
Tag-No.: ./.

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.
The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature in °C	Display in °C	Error in K	Uncertainty in K (k=2)
9,84	10,00	0,16	0,5
60,07	61,20	1,13	0,5
109,89	110,00	0,11	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use:

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

Planta Coslada
Aseguramiento Calidad
Revisado

Instrumentos WIKA, S.A.
c/. Josep Carner 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2ª en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



WIKA

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1 INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: 5637379562-1021

Pedido N°:
Order No.: 60741

Página:
Page: 1 de 1 página(s)
page(s)

WIKA N° de pedido:
WIKA commission: PDC11009733

Fecha:
Order date: 20/06/2011

Descripción:
Description: 0..120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona*

Pos.: 1,00 Código :
Pos.: Ident. No.: 45361509

Cantidad:
Quantity: 8,00 Tipo: S.5413/4.DN160

Diámetro:
Diameter: ./. Rango:
Range: 0...120°C

Nº de serie:
Serial No.: BT0689

Nº de Tag:
Tag-No.: ./.

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.

The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature in °C	Display in °C	Error in K	Uncertainty in K (k=2)
9,84	10,00	0,16	0,5
60,07	61,00	0,93	0,5
109,89	109,00	-0,89	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use:

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

INSTRUMENTOS
FLOWSERVE
Avda. Costanera
aseguramiento de calidad
Revisado

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

Instrumentos WIKA, S.A.
c/ Josep Carner 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2ª en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



WIKA

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: 5637379562-1033

Pedido N°: 60741

Página:
Page: 1 de 1 página(s)
page(s)

WIKA Nº de pedido:
WIKA commission: PDC11009733

Fecha:
Order date: 20/06/2011

Descripción:
Description: 0..120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona*

Pos.: 1,00 Código :
Pos.: Ident. No.: 45361509

Cantidad:
Quantity: 8,00 Tipo: S.5413/4.DN160

Diámetro: ./. Rango:
Diameter: ./. Range: 0...120°C

Nº de serie:
Serial No.: BT0691

Nº de Tag:
Tag-No.: ./.

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.

The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature in °C	Display in °C	Error in K	Uncertainty in K (k=2)
9,85	11,00	1,15	0,5
60,07	61,40	1,33	0,5
109,99	110,00	0,02	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use:

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

Planta Coslada
Aseguramiento Calidad
Realizado

Instrumentos WIKA, S.A.
c/ Josep Carner 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2ª en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



WIKA

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Customer: Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: 5637379562-1035

Página:
Page: 1 de 1 página(s)
page(s)

Pedido Nº:
Order No.: 60741

Fecha:
Order date: 20/06/2011

WIKA Nº de pedido:
WIKA commission: PDC11009733

Pos.: 1,00 Código :
Pos.: Ident. No.: 45361509

Descripción:
Description: 0..120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona*

Cantidad:
Quantity: 8,00 Tipo:
Type: S.5413/4.DN160

Diámetro:
Diameter: ./. Rango:
Range: 0...120°C

Nº de serie:
Serial No.: BT0692

Nº de Tag:
Tag-No.: ./.

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.

The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature	Display	Error	Uncertainty
in °C	in °C	in K	in K (k=2)
9,85	11,40	1,55	0,5
60,07	61,00	0,93	0,5
109,99	109,00	-0,98	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use:

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

WICKSERVI
Cinta Coslada
Aseguramiento Calidad
REVISADA

Instrumentos WIKA, S.A.
c/ Josep Camer 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2ª en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



WIKA

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN según EN 10204 – 3.1
INSPECTION CERTIFICATE according to EN 10204 – 3.1**

Cliente:
Customer: FLOWSERVE SPAIN, S.L.
Av. Fuentemar, 26-28
28823 COSLADA
MADRID

Nº Certificado:
certificate No.: 5637379562-1040

Página:
Page: 1 de 1 página(s)
of page(s)

Pedido Nº:
Order No.: 60741

Fecha:
Order date: 20/06/2011

WIKI Nº de pedido:
WIKI commission: PDC11009733

Pos.: 1,00 Código :
Pos.: Ident. No.: 45361509

Descripción:
Description: 0...120°C 1/2NPT L1= 87 X 6 MM *Silicona*

Diámetro:
Diameter: ./. Rango:
Range: 0...120°C

Cantidad:
Quantity: 8,00 Tipo:
Type: S.5413/4.DN160

Nº de serie:
Serial No.: BT0693

Nº de Tag:
Tag-No.: ./.

Procedimiento de calibración / Calibration procedure:

La calibración se ha llevado a cabo mediante comparación con una sonda patrón calibrada.

The calibration has been carried out by comparison measurement against a calibrated standard thermometer.

Resultado de la calibración / Calibration results:

Temperature	Display	Error	Uncertainty
in °C	in °C	in K	in K (k=2)
9,85	10,00	0,15	0,5
60,07	60,00	-0,07	0,5
109,99	109,00	-0,98	0,5

El objeto de calibración está cumpliendo los datos técnicos proporcionados por el fabricante
Object keeps the specifications

Equipo de medición utilizado / Measurement-Equipment in use :

Testing device	Type	Serial no.	Calibration mark
Multímetro	Keithley 2002	1128174	26268
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	1195472	26291
Termómetro de resistencia patrón	PT 100/4h	27570/1	1559-DKD-K-19001 2011-02

Medios isotermos / Heat sources in use:

Heat source	Type	Serial no.	Calibration mark
Ice point	./.	./.	./.
Calibration bath with glicol / water	CTB 9441	1200404135001	./.
Calibration bath with silicone oil	CTB 9220	1200404134001	./.
Dry Well Calibrator	CTD9300	5407113	./.

Condiciones ambientales / Environmental conditions:

Temperatura ambiente: 22°C ± 2 °C
Ambient temperature:

Humedad relativa: 50% ± 20 %
Relative humidity:

Instrumentos WIKA, S.A.

Sabadell, 22.09.2011

Experto técnico: Carles Soler
Company expert:

Comprobado por: R.S
Tested by:

Fue realizado automáticamente, no necesita firma/Was created automatically, needs no signature (EN10204/5).

FLOWSERVIL
Planta Coslada
Aseguramiento G...



Instrumentos WIKA, S.A.
c/ Josep Carrer 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)
Tel. (+34) 902 902 577 - Fax (+34) 933 938 666
www.wika.es · info@wika.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
en la Hoja nº 8949, Folio 21, Tomo 1280,
Libro 734, Sección 2ª en fecha 2.4.1964
NIF: A-08143.497



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/CALIBRATION CERTIFICATE

Nº/No. 10

INSTRUMENTO/INSTRUMENT : SONÓMETRO RION Mod. NL-31 (SOUND METER Model RION NL-31)

Nº DE SERIE/SERIAL No 341517 & MICROFONO RION MOD. UC-53A Nº DE SERIE/SERIAL No.: 306360

FLOWSERVE S.L.

CERTIFICA/CERTIFY

Que el Sonómetro RION modelo NL-31 n/s. 341517, ha pasado la prueba de calibración que avala el correcto funcionamiento del instrumento dentro de su campo de medida.

Dicha calibración se realizó con el Calibrador RION modelo NC-74 n/s. 50441093 que emite una señal de 94.06 dB/1000Hz, siendo la lectura obtenida de:

That RION Soundmeter model NL-31 s/no. 341517 has passed the calibration test that states the correct operation of this instrument within its measure range.

This calibration was carried out with RION NC-74 calibrator s/no. 50441093 that gives a 94.06 dB/1000Hz, getting a reading of:

94.1 dB(A)

Fecha de calibración:

Calibration date:


14/05/2009

Válido hasta

Available to:

14/05/2014

Firma banco de ensayos.
Test stand signature



Firma garantía de calidad
Quality control signature.

FLOWSERVE

Planta Coslada
Aseguramiento calidad
Revisado: *[Signature]*



E CALIBRACIÓN **C**

Nº 20/LC076

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of Calibration

Número **19832**
Number

SMC.860023/02

Página 1 de 3 páginas
Page 1 of 3 pages

(155)

LABORATORIO DE CALIBRACION DE SGS TECNOS S.A.

C/ Trespuentes, 29 - 28042 MADRID
Edf. Barajas 1 (Barrio del Aeropuerto)
Tlf: 91 313 80 00 / 81 64
Fax: 91 313 80 93
e-mail: es.calibracion.lab@sgs.com

SGS

OBJETO
Item

TERMÓMETRO DE RADIACIÓN

ACCESORIOS:

MARCA **FLUKE**
Mark

MODELO **66**
Model

IDENTIFICACION **2538096001-0029**
Identification

ITEM: **155**

FLOWSERVE
Planta de Fábrica
Asegurado por Calidad
Revisado

SOLICITANTE **FLOWSERVE SPAIN, S.L.**
Applicant Avda. Fuentemar, 26-28
Polígono Industrial
28823 Coslada (MADRID)

VÁLIDO HASTA 04-2015

FECHA/S DE CALIBRACION **16 de abril de 2010**
Date/s of Calibration

Signatario/s autorizado/s
Authorised Signatory/ies

SGS TECNOS, S.A.

Fecha de Emisión
Date of issue
20 de abril de 2010

JOSE L. LUCENA PEDRAZA
Director Técnico Laboratorio de Calibración

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del Laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

*This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to national or international standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory.*



SGS Tecnos, S.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACION

ENAC N° 19832

SMC.860023/02

Pág. 2 / 3

1.-CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO:

Campo de medida nominal	-32 a 600 °C
Campo/Puntos solicitados	-25 a 300 °C
Resolución	0,1 °C
Campo espectral	8 a 14 µm

2.-PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION: PE.T-LC-41.

Calibración efectuada por comparación con termómetro de radiación patrón y fuentes de radiación de emisividad conocida, alta estabilidad y apertura citada en el punto 6. Las medidas se han realizado a una distancia de 200 mm., realizando un ajuste de emisividad en el equipo de 1,00.

3.-PATRONES UTILIZADOS:

043.860001	043.560001
------------	------------

4.-CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA:

Temperatura	23 ± 5 °C
Humedad relativa	< 70%

5.-TRAZABILIDAD E INCERTIDUMBRES:

La trazabilidad de las medidas está referida a los patrones de referencia del laboratorio, de acuerdo a la Escala Internacional de Temperatura (EIT-90), siendo calibrados periódicamente, en laboratorios nacionales e internacionales, en laboratorios acreditados por ENAC o por cualquier otra entidad firmante del Acuerdo Multilateral de la EA para el reconocimiento mutuo de certificados

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95 %. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento y a las condiciones en las que se realizaron las medidas, no considerándose la estabilidad del instrumento a largo plazo.

SGS Tecnos, S.A.

6.-RESULTADOS OBTENIDOS:

PATRON (t ₉₀) °C	INSTRUMENTO °C	DESVIACION °C	INCERTID. ASOCIADA ± °C	OBSERVAC.
-23,9	-23,6	0,3	2,3	(1)
67,4	67,3	-0,1	2,3	(1)
134,6	134,1	-0,5	2,3	(1)
302,2	299,8	-2,4	3,9	(2)
301,9	298,7	-3,2	3,9	(2)

- (1) Medida realizada con una fuente de radiación de 57 mm. de apertura.
 (2) Medida realizada con una fuente de radiación de 45 mm. de apertura.

La estabilidad del instrumento durante la calibración se comprobó con una segunda medida al final de la calibración.

CONCLUSIONES: Incertidumbre asociada a la calibración:

De ± 2,3 a ± 3,9 °C (k=2)

Considerando las desviaciones encontradas como contribuciones y adicionándolas a la incertidumbre asociada, la incertidumbre de calibración del instrumento es de:

De ± 2,4 a ± 6,3 °C

CARLOS LARRIBA SÁNCHEZ

Realizado

**1.- INSTRUMENT FEATURES:**

NOMINAL MEASUREMENT RANGE	-32 to 600 °C
REQUESTED RANGE	-25 to 300 °C
RESOLUTION	0.1 °C
SPECTRAL RANGE	8 to 14 µm

2.- CALIBRATION PROCEDURE: PE.T-LC-41.

Calibration made by comparison with a standard radiation thermometer and radiation sources with known emissivity, high stability and opening mentioned in point 6. Measures were made at a distance of 200 mm., adjusting equipment emissivity to 1.00.

3.- PATTERNS USED:

043.860001	043.560001
------------	------------

4.- REFERENCE ENVIRONMENTAL CONDITIONS:


Temperature	23 ± 5 °C
Relative humidity	< 70%

5.- TRACEABILITY AND UNCERTAINTY:

Measures traceability is referred to laboratory patterns, according to the International Temperature Scale (ITS-90), being calibrated regularly in national and international laboratories, in ENAC certified laboratories or by any other entity that is a co-signatory to the European co-operation for Accreditation (EA's) multilateral agreement on mutual recognition.

The expanded uncertainty of the measure has been obtained by multiplying the standard uncertainty of measurement by coverage factor k=2 that, for a normal distribution, corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of the measure has been determined according to the document EA-4/02.

The values and uncertainties assigned are referred to the moment and conditions under which measurements were made, not considering the long term equipment stability.



CALIBRATION CERTIFICATE (ENGLISH TRANSLATION) PAGE 3 out of 3

6.- RESULTS:

PATTERN (t_{90}) °C	INSTRUMENT °C	DEVIATION °C	ASSOCIATED UNCERTAINTY ± °C	COMMENTS
-23.9	-23.6	0.3	2.3	(1)
67.4	67.3	-0.1	2.3	(1)
134.6	134.1	-0.5	2.3	(1)
302.2	299.8	-2.4	3.9	(2)
301.9	298.7	-3.2	3.9	(2)

(1) Measure made with a radiation source with 57 mm of opening.

(2) Measure made with a radiation source with 45 mm of opening.

Instrument stability during calibration was checked with a second measure at the end of the calibration process.

CONCLUSIONS: Uncertainty associated to the calibration:

From ± 2.3 to ± 3.9 °C (k=2)

Considering founded deviations as contributions and adding them to de associated uncertainty, the instrument's calibration uncertainty is:

From: ± 2.4 to ± 6.3 °C

214




Prepared for:

Flowserve Pump Division
Spain

Calibration of a 100mm Flow Nozzle

August 2004



VALIDO HASTA 201408



wL | delft hydraulics

Information Only



Stichting Waterloopkundig Laboratorium
Hereinafter WL | DELFT HYDRAULICS



page 1 of 5

CALIBRATION CERTIFICATE

certificate number 1481

applicant : Flowserv Pump Division
Spain

instrument :
 manufacturer : Flowserv Pump Division
 type : Venturi
 serial number : ----
 diameter : 100.146 mm
 max. flow : 60.051 l/s
calibration method : see page 2

environmental conditions : see page 3


date of calibration : August 3, 2004

results : see page 3 and 4

uncertainty : conform EA-4/02, see page 2 and 3

traceability : The measurements have been executed using standards for which the traceability to (inter)national standards has been demonstrated towards the RvA conform the ISO/IEC 17025.

The Raad voor Accreditatie is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation of Laboratories for the mutual recognition of calibration certificates.



Delft, August 5, 2004

C.L. Lubbers
Specialist Components
Industrial Flow Technology

WL|DELFTHYDRAULICS
p.o. box 177
2600 mh delft
the netherlands

This certificate is issued provided that
WL|DELFTHYDRAULICS does not assume any liability

Reproduction of the complete certificate is allowed. Parts of the
certificate may only be reproduced with written approval of the
calibration laboratory.

This certificate is issued provided that the Raad voor Accreditatie
does not assume any liability.



I Order and specifications

In May 2004, Flowserv Pump Division Spain commissioned WL|DELFT HYDRAULICS to calibrate a Venturi nozzle.

Specifications:

Manufacturer	:	Flowserv Pump Division
Type	:	Venturi Nozzle
Serial number	:	---
Max. flow	:	60.051 l/s (without cavitation)
Upstream diameter D	:	100.146 mm
Throat diameter d	:	65.050 mm
Diameter ratio $\beta = d/D$:	0.649552

2 Calibration rig

The tests were carried out with the 8 tons calibration rig of WL|DELFT HYDRAULICS.

Figure 1 (page 5) gives the lay-out of the test set-up.

The differential pressure was measured with a Honeywell Smart Differential Pressure Transmitter (ST 3000).

The internal diameter of the upstream pipe connection to the venturi is $D_i = 100.0$ mm

The internal diameter of the downstream pipe connection to the venturi is $D_i = 67.0$ mm

The internal diameter of the inlet of the venturi $D_i = 100.1$ mm.

The internal diameter of the outlet of the venturi $D_i = 63.7$ mm.

3 Calibration boundary conditions

The maximum flowrate without cavitation is 60,051 l/s. The flow medium is water with a temperature between 21.9 °C and 22.1 °C.

The maximum Reynolds number $RE_D = 0.795 \cdot 10^6$

4 Flow and discharge coefficients

According to ISO standard 5167 the general equation for the flow rate q_v of a venturi is:

$$q_v = C \cdot \varepsilon \frac{1}{\sqrt{1-\beta^4}} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

in which:	q_v	=	volume rate of flow	(m³/s)
	C	=	coefficient of discharge	(-)
	ε	=	expansibility factor	(-)
	Δp	=	differential pressure	(Pa)
	β	=	diameter ratio d/D	(-)
	ρ	=	mass density of the fluid	(kg/m³)

For incompressible fluids $\varepsilon = 1$.

The flow coefficient α is related to the coefficient of discharge C as:

$$\alpha = \frac{C}{\sqrt{(1-\beta^4)}}$$



5 Results

The results of the calibration are gathered in table 1 (page 4).

6 Uncertainty

The uncertainty of the test rig and its instruments is better than

0,3% for the range of 2 to 10 kPa,

0,2% for the range of 10 to 20 kPa and

0,1% for the range of 20 to 200 kPa.

The uncertainty of the given discharge coefficient C is based on the uncertainty of the test rig including its instruments and on the uncertainty of the pressure difference measurement.

The expanded uncertainty of the given discharge coefficients C are not higher than:

0,30 % in the range of 2 to 10 kPa,

0,11 % in the range of 20 to 200 kPa.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with EA-4/02.

A handwritten signature in black ink.

projectleader
A.M.Boele

A handwritten signature in black ink.

review
C.L. Lubbers

A handwritten signature in black ink.

approved
R.P.M. Lemmens



Date : August 3, 2004
Client Name : Flowserve Pump Division
Spain
Instrument
Manufacturer : Flowserve Pump Division
Type : Venturi Nozzle
Serial no :
Tappings : A
Upstream diameter D [mm] : 100.146
Throat diameter d [mm] : 65.050
Diameter ratio d/D : 0.650

Table 1:


nr.	Temperature water [°C]	Density [kg/m³]	Volume flow [m³/s]	diff. pressure [kPa]	Velocity pipe [m/s]	Reynolds pipe *10^6	Flow coeff Alpha	Discharge coeff. C
1	21.9	998.20	0.060051	139.88	7.624	0.795	1.0793	0.9785
2	21.9	998.20	0.059970	139.47	7.613	0.794	1.0795	0.9787
3	21.9	998.20	0.053531	111.14	6.796	0.709	1.0794	0.9786
4	21.9	998.20	0.053440	110.70	6.784	0.708	1.0797	0.9789
5	21.9	998.20	0.046223	82.87	5.868	0.613	1.0794	0.9786
6	21.9	998.20	0.046298	83.16	5.878	0.614	1.0793	0.9785
7	22.0	998.20	0.037847	55.60	4.805	0.502	1.0790	0.9782
8	22.0	998.17	0.037773	55.37	4.795	0.501	1.0790	0.9783
9	22.0	998.18	0.027163	28.67	3.448	0.361	1.0784	0.9777
10	22.0	998.20	0.027189	28.72	3.452	0.361	1.0785	0.9778
11	22.0	998.19	0.011399	5.02	1.447	0.152	1.0811	0.9802
12	22.1	998.18	0.011366	4.99	1.443	0.151	1.0812	0.9802

Flow calibration rig uncertainty 0.05 %

Environmental temperature (20 ± 4) °C



page 5 of 5



certificate number 1481

Fig.No.1

493
MM522

HBM

2010-11

Kalibrierschein in Anlehnung an DIN EN ISO 10012*Calibration Certificate with reference to ISO 10012**(Werkskalibrierschein / Working standard calibration certificate)*

Gegenstand Drehmomentaufnehmer
Object

Hersteller Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt
Manufacturer

Typ T32FNA/25kN·m
Type

Fabrikate/Serien-Nr. 031830023
Serial number

Auftraggeber FLOWSERVE SPAIN S.A.; ES - 28823 COSLADA
Customer

Auftragsnummer 3109000757A
Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 3
Number of pages of the certificate

Die Kalibrierung erfolgte unter Berücksichtigung der Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 mit Messmitteln, die im Sinne der DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 10012 auf Nationale Normale rückführbar sind.

The calibration was performed respecting the requirements of ISO/IEC 17025 using calibration equipment traceable to National Standards according to ISO 9001 and ISO 10012.

Prüfer Kropatsch
Tester

Datum 2010-11-06
Date



Abnahme
Release

WKS_Drehmom_1_09/2009

QV1081F1.06 - 11/07

Seite / page 1

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Im Tiefen See 45 · D-64293 Darmstadt · Germany · Tel. +49 6151 803 436 · Fax +49 6151 803 590 · Email: dkdcal@hbm.com · www.hbm.com

Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001 (DQS-000001)
Certified acc. to ISO 9001 and ISO 14001 by DQS

Akkreditiert als DKD-Kalibrierlab. (DKD-K-00101)
Accredited as calibration laboratory by DKD

Akkreditiert als EMV-Prüflab. (DAT-P-012/ DAT-P-006)
Accredited as EMC testing laboratory by DATech

Kalibriereinrichtung 25 kN·m Drehmomentmesseinrichtung

Torque calibration equipment

Anlagenmeßunsicherheit $\pm 0,008\%$ (siehe DKD-Akkreditierungskunde vom 2009-07-10)
Best measurement capability**Angaben zur Kalibrierung**

Calibration conditions

Umgebungstemperatur: <i>Ambient temperature</i>	23 ± 1 °C	Umgebungsfeuchte: <i>Environmental humidity</i>	43% rel.
Umgebungsluftdruck: <i>Atmospheric pressure</i>	1000 hPa		

Die Kalibrierung ist nur gültig bei Verwendung des unten beschriebenen Ausgeber-Typs.
*The calibration is only valid if a signal conditioner of the same type as described below is used.***Angaben zum Aufnehmer**

Transducer data

Nullsignal: <i>Zero signal</i>	9995,3 Hz
Kalibrierzubehör: <i>Calibration accessories</i>	HBM-Standard HBM-owned extension cable

Angaben zum Kabel

Cable data

Länge (fest verbunden): <i>Length (fixed)</i>	****	Verlängerung: <i>Extensiv</i>	6 m
Ausführung: <i>Version</i>	6 - adrig ...-core	Ausgeber-Anschluß: <i>Connection of amplifier</i>	Standard ..-lead

Angaben zum Ausgeber

Signal conditioner data

(Eigentum des Kalibrierlaboratoriums)
(owned by the calibration laboratory)

Verstärkertyp: <i>Amplifier type</i>	HBM-ML60B	Anschlußart: <i>Type of connection</i>	Standard ..-lead
Serien-Nr.: <i>Serial no.</i>	DKD118	Meßstelle: <i>Measuring channel</i>	Channel 1
Brückenspeisespannung: <i>Bridge excitation voltage</i>	5 VDC	Filter: <i>Filter</i>	0,1 Hz Bessel
Kalibriersignal: <i>Check signal</i>	2322,9 Hz	Meßbereich: <i>Measuring range</i>	20000,0 Hz

Angaben zum Anzeiger

Indicator data

(Eigentum des Kalibrierlaboratoriums)
(owned by the calibration laboratory)

Anzeigertyp: <i>Indicator type</i>	HBM-AB22A	Serien-Nr.: <i>Serial no.</i>	500000579
Anzeigeranpassung: <i>Indicator matching</i>	****		

Sonstiges

Other data

Die Kalibrierung wurde in einer Einbaulage durchgeführt:

- 1) 3-malige Vorbelastung vor Kalibrierung in der jeweiligen Drehmomentrichtung mit 100% der Nennkraft
(diese Vorbelastung ist vor jeder Benutzung zu wiederholen!)
- 2) Anzeigewerte bei zunehmenden [abnehmenden] Drehmoment: Meßreihen R1, [R2'], S1, [S2']

The calibration was performed in one mounting position:

- 1) 3 times loading with 100% of nominal torque in the torque direction concerned prior to calibration
(this kind of loading has to be repeated each time the transducer is used!)
- 2) Indication at increasing [decreasing] torque: measuring runs R1, [R2'], S1, [S2']


Tabelle 1
table 1

Anzeigewerte Hz
Indication


Drehmoment [kN·m] torque	Rechtsdrehmoment clockwise torque		Linksdrehmoment anticlockwise torque	
	R1	R2'	S1	S2'
0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
5,0	1001,4	1001,3	-1001,8	-1002,7
10,0	2002,2	2002,1	-2002,8	-2003,6
12,5	2502,5	2502,4	-2502,8	-2504,0
15,0	3002,7	3002,7	-3003,8	-3004,4
20,0	4003,2	4003,4	-4004,9	-4005,5
25,0	5003,7	5003,7	-5006,0	-5006,0

Diagramm
diagram

Rel. Umkehrspanne (bezogen auf den Kalibrier-Endwert)
Rel. hysteresis (relative to the calibration maximum load)



Die Null-Anzeige wurde rechnerisch von allen Anzeigewerten subtrahiert.
The indication at zero loading was subtracted from all indication values.



Nº: 539

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/CERTIFICATE OF CALIBRATION

Instrumento/Instrument	Tipo/Type	Nº de serie/Serial number	
Transductor/Transducer	8891.74.3315	829520.0.00.05-002	
Rango/Range	Escala/Scale	Marca/Manuf.	Proced. & Rev.
0 ÷ + 250 b	-	TRAFAG	PI-006 Rev. 3

Patrón/Pattern	Certif. Nº/No.	Tipo/Type	Nº de serie Serial No.	Calibrado por Calibration by	Instrumento Instrument	Nº informe Inform No.
Balanza de pesos/Dead weight	6	L-1000-1	59275	PRESSUREMENTS	PRESSUREMENTS	50459275
		Fecha calib.	Válido hasta			
		Calibration data	Available to			
		may-09	may-14			

Lectura ascendente/Up readings (m)				Lectura descendente/Down readings (m)			
Carga/Load Xci	Lectura/Reading XII	Desv./Desv. Sdi=XII-Xci	Correc./Correct. Cci=Xci-XII	Carga/Load Xci	Lectura/Reading XII	Desv./Desv. Sdi=XII-Xci	Correc./Correct. Cci=Xci-XII
51,0	53,0	2,000	-2,00	2550,0	2548,0	-2,000	2,000
204,0	207,0	3,000	-3,00	2040,0	2038,0	-2,000	2,000
510,0	512,0	2,000	-2,00	1785,0	1783,0	-2,000	2,000
765,0	766,0	1,000	-1,00	1530,0	1529,0	-1,000	1,000
1020,0	1017,0	-3,000	3,00	1275,0	1274,0	-1,000	1,000
1275,0	1271,0	-1,000	1,00	1020,0	1018,0	-2,000	2,000
1530,0	1529,0	-1,000	1,00	765,0	767,0	2,000	-2,000
1785,0	1783,0	-2,000	2,00	510,0	513,0	3,000	-3,000
2040,0	2038,0	-2,000	2,00	204,0	207,0	3,000	-3,000
2550,0	2548,0	-2,000	2,00	51,0	53,0	2,000	-2,000

Valor medio/Medium value Sdi = -0,30 m.

Valor medio/Medium value Cci = 0,30 m.

Incertidumbre de medición del aparato calibrado/Fluctuation of measurement instrument:

9,2620 m.c.a.

Incertidumbre del patrón/Pattern fluctuation Ip = 0,0525 gramos/grames

División escala o precisión/Scale division or accuracy: ± 0,2 %

Certificado calibración patrón por Laboratorio/Calibration certificate of pattern by Laboratory:

ENAC 14/LC104A

Situación del instrumento/Instrument situation: B.E.C.

CONDICIONES AMBIENTALES/AMBIENT CONDITIONS

Temperatura ambiente para la calibración/Ambient temperature for calibration:	20 °C ± 3 °C
Humedad relativa /Relative Humidity:	60 % ± 10 %

Resultado de la calibración

Válido/Conform
No válido/No conform


Firma Banco de Ensayos




Fecha calibr. Válido hasta

Calibration data	Available to
19-01-2011	19-01-2012

Firma Garantía Calidad



Quality**Received****Nº: 551****CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Instrumento/Instrument	Tipo/Type	Nº de serie/Serial number	
Transductor/Transducer	8891.23.3315	292031-001	
Rango/Range	Escala/Scale	Marca/Manuf.	Proced. & Rev.
-1 ÷ + 3b	-	TRAFAG	PI-006 Rev. 6

Patrón/Pattern	Certif. Nº/No.	Tipo/Type	Nº de serie Serial No.	Calibrado por Calibration by	Instrumento marca Instrument mark	Nº Informe Inform No.
Balanza de pesas	7	35261-81	59114-0	SIEMSA	DEWIT	37823
Dead weight	37	1333	6 75	SIEMSA	ASHCROFT	59248

Fecha calib. Calibration data	Válido hasta Available to
30-11-06 & 12-4-10	30-11-11 & 12-4-15

Lecturas ascendentes (m.)/Up readings (m.)				Lecturas descendentes (m.)/Down readings (m.)			
Carga/Load	Lect./Read.	Desv./Dev.	Corr./Correct.	Carga/Load	Lect./Read.	Desv./Dev.	Corr./Correct.
Xci (cmH2O)	Xci (m.)	Xli (m.)	Sdi=Xli-Xci	Cci=Xci-Xli	Xci (cmH2O)	Xci (m.)	Sdi=Xci-Xli
-63,0	-8,56	-8,61	-0,05	0,05	30,0	30,30	0,30
-50,0	-8,16	-8,19	-0,03	0,03	25,0	25,30	0,30
-40,0	-5,44	-5,47	-0,03	0,03	20,0	20,20	0,20
-20,0	-2,72	-2,74	-0,02	0,02	10,0	10,10	0,10
-10,0	-1,36	-1,35	0,09	-0,01	0,0	0,11	0,11
0,0	0,0	0,12	0,16	-0,12	-10,0	-1,36	-0,01
10,0	10,20	0,20	-0,20	-20,0	-2,72	-2,73	-0,01
20,0	20,20	0,20	-0,20	-40,0	-5,44	-5,46	-0,02
25,0	25,30	0,30	-0,30	-60,0	-8,16	-8,18	-0,02
30,0	30,30	0,30	-0,30	-63,0	-8,56	-8,60	-0,04

Valor medio/Medium value Sdi = 0,20 m.

Valor medio/Medium value Cci = -0,19 m.

Incertidumbre de medición del aparato calibrado/Fluctuation of measurement instrument: 0,0375 m.c.a.

Incertidumbre del patrón/Pattern fluctuation Ip = 0,0360 gramos/grames

División escala o precisión/Scale division or accuracy ± 0,2 %

Certificado calibración patrón por Laboratorio/Calibration certificate of pattern by Laboratory:

ENAC 14901

Situación del instrumento/Instrument situation: B.E.C.

CONDICIONES AMBIENTALES/AMBIENT CONDITIONS

Temperatura ambiente para la calibración/Ambient temperature for calibration: 20 °C ± 3 °C

Humedad relativa /Relative Humidity: 60 % ± 10 %

Resultado de la calibración


Válido/Conform

X

No válido/No conform

Fecha calibración Calibration data	Válido hasta Available to
21-11-2010	21-11-2011

Firma Banco de Ensayos



Firma Garantía Calidad





SECTION 16

Information Only

Quality
Record

TECO Westinghouse

Certificate of Conformance

TECO Electric & Machinery Co., LTD.
Quality Assurance
5F, No. 19-2 San Chong Road
Nan-Kang, Taipei 115, Taiwan
Tel.: 886-2-2655-2227
Fax : 886-2-2655-2230

Customer: TNL

Engineering Order No.: FD118208

TNL Order No.: P11-0014-ES

TNL General Order No.:

P.O.No.	Item No.	Qty.	Serial No.	Description of Motors
P11-0014-ES		2	D118208-1	ANZK-S2, 2 Pole 2100 HP
			D118208-2	60HZ 4000 Volt

We certify that the above is in compliance with the requirements of the general order and purchase order identified above. We further certify that the above listed item is in compliance with all applicable specifications and standards, and all required tests and inspections have been performed and the results accepted. Documentation supporting this certification is maintained on file and is available for review.

Mac Chan
Quality Assurance Manager

SEP.-15-2011

DATE

FLOWGERTY

Planta Capital
Aseguramiento de Calidad
Revisado:

**Quality
Record**

TECO  **Westinghouse**

TEST REPORT FOR INDUCTION MOTOR

Test Code : IEC 60034

Serial No : **D118208-1**

Date of Test : **Aug-31-2011**

Nameplate Rating

Rated HP(kW)	Service Factor	Pole	Rated Speed r/Min.	Phase	Frequency Hz	Volts	Ampères	Type	Frame
2100HP	1.00	2	3571	3	60	4000	263	ANZK-S2	400D

**** Temperature Rise**

Condition of Test				Stator Windings		Rotor Windings	Bearing		
Hours run	Line Volts	Line Amperes	Cooling Air °C	By Thermometer Method °C	By Resistance Method °C	By Resistance Method °C	By Thermometer Method °C	Drive end	Non-Drive end
4	4000	263.0	29.8	-----	68.7	-----	38.9	40.1	

**** Characteristics**

Rated Slip Percent (%)	No Load Line Current Amperes	Secondary Volts at Standstill	Secondary Ampères per Ring at Rated Load	Insulation Resistance MΩ / 5000 Vdc	Resistance at 31.2 C (between lines) Ω
0.81	46.8	----	-----	S: 24K	S: 0.1156

**** Torque and Starting Current**

Break Down Torque Percent (%)	Locked Rotor Torque With 100% Volts Applied Percent (%)	Starting Current Amperes With 100% Volts Applied
235.0	77.0	1494

High Potential

Volts AC for 60 Sec.	
Stator	Rotor
9000	-----

****Efficiency and Power Factor**

Efficiency, Percent (%)			Power Factor , Percent (%)		
Rated Load	75 Percent Load	50 Percent Load	Rated Load	75 Percent Load	50 Percent Load
96.2	96.2	96.0	91.0	90.0	87.8

Approved by

Mac Chan

Tested by

Shih Yen Wang

Date

Sep-15-2011



TECO  **Westinghouse**

TEST REPORT FOR INDUCTION MOTOR

Order No: D118208

Date of Test : Aug-31-2011

Test Code: IEC 60034

Nameplate Rating

Rated HP(kW)	Service Factor	Rated Speed r/Min.	Phase	Frequency	Volts	Ampères	Insulation Class
2100HP	1.00	3571	3	60	4000	263	F

Type	Frame	Temperature Rise by Resistance Method	Ambient Temp. C	Time Rating	Code Letter for Locked KVA/LIP
ANZK-S2	400D	-----	40.0	Cont.	-----

Test Characteristics

Approved by

Mac Chan


Tested by

SRI R K Namp

Date

Sep-15-2011

Information Only



TECO Westinghouse


API 541 VIBRATION AND NOISE TEST REPORT

TYPE: ANZK-S2	POLE: 2	OUTPUT: 2100HP	ORDER NO: D118208-1
VOLTS: 4000	Hz: 60	FRAME: 400D	Date of Test: Aug-31-2011


1. NOISE:

(**) HORIZONTAL MACHINE

Noise dB-A/1.0 M Under No Load			
Environment Noise	73	dB-A	
1	2	3	4
83.8	83.9	84.2	83.9



2. VIBRATION MEASURING POINT: (Micron)



VIBRATION TEST READING:

Measuring Point mm/s(0-Peak)

Vibration

	Housing								Shaft
	spec. 2.0mm/s	spec 2.5 mm /s							spec. 38.1 μ m
		0.5X	1X	2X	60HZ	120HZ	180HZ	240HZ	Overall
DE.V	0.0255	0.5530	0.8010	0.5530	0.8010	0.0759	0.0386	1.0284	34.0
DE.H	0.0258	0.3040	0.4440	0.3040	0.4440	0.0229	0.0275	0.5567	33.0
DE,A	0.0014	0.4280	0.7320	0.4280	0.7320	0.1630	0.0449	0.9247	
NDE.V	0.0191	0.2730	0.7510	0.2730	0.7510	0.0809	0.0217	0.8309	
NDE.H	0.0221	0.4150	0.2290	0.4150	0.2290	0.0131	0.0295	0.4962	
NDE.A	0.0071	0.0993	0.1790	0.0993	0.1790	0.0700	0.0093	0.3469	

Approved by

Mac Chan

Tested by Sik Y. Wang

Date: Sep-15-2011

Quality

TECO Westinghouse

Record


API 541 VIBRATION AND NOISE TEST REPORT

TYPE: ANZK-S2	POLE: 2	OUTPUT: 2100HP	ORDER NO: D118208-2
VOLTS: 4000	Hz: 60	FRAME: 400D	Date of Test: Aug-31-2011



1. NOISE:

(**) HORIZONTAL MACHINE

Noise dB-A/1.0 M Under No Load			
Environment Noise	73	dB-A	
1	2	3	4
83.2	84.1	83.9	83.7



2. VIBRATION MEASURING POINT: (Micron)



VIBRATION TEST READING:

Measuring Point mm/s(0-Peak)

Vibration

	Housing								Shaft
	spec. 2.0mm/s	spec 2.5 mm /s							spec. 38.1 μ m
		0.5X	1X	2X	60HZ	120HZ	180HZ	240HZ	
DE.V	0.0016	0.9390	0.7490	0.9390	0.7490	0.1850	0.0540	1.2358	27.0
DE.H	0.0026	1.3110	0.3380	1.3110	0.3380	0.0444	0.0433	1.3748	30.0
DE,A	0.0069	0.5380	0.7610	0.5380	0.7610	0.2980	0.0162	1.0294	
NDE.V	0.0033	1.2030	0.2310	1.2030	0.2310	0.2980	0.0256	1.3064	
NDE.H	0.0044	0.0908	0.5700	0.0908	0.5700	0.0041	0.0321	0.6170	
NDE.A	0.0037	0.9530	1.4060	0.9530	1.4060	0.6120	0.0139	1.8381	

Approved by

Mac Chan

Tested by

Suk Y. Wang

Date:

Sep-15-2011

Information Only

**Quality
Record**

POLARIZATION INDEX DATA

Form #T-312

Sub :04

Shop Order No:	D118208-1		Customer :	TNL		Date :	Aug/19/2011
Applied Volts :	5000VDC		Equipment Model No. :	HIOKI 3455			
Temperature :	Dry Bulb :	33.5 °C	Wet Bulb :	---	°C	Relative Humidity :	49.5 %RH
Winding Temp. :	33.5 °C		By :	✓	R.T.D,	T.C.	Bulb
Item	Time	Phase: 3					Remarks
		Term : U-V-W					
		Microamps/Megohms					Multipiler X 1
01	15 Seconds	13.40 K					
02	30 Seconds	23.70 K					
03	45 Seconds	35.70 K					
04	1.0 Minute	42.30 K					
05	1.5 Minutes	58.50 K					
06	2.0 Minutes	69.50 K					
07	3.0 Minutes	85.50 K					
08	4.0 Minutes	95.70 K					
09	5.0 Minutes	110.00 K					
10	6.0 Minutes	123.00 K					
11	7.0 Minutes	138.00 K					
12	8.0 Minutes	150.00 K					
13	9.0 Minutes	162.00 K					
14	10.0 Minutes	172.00 K					
15	1.0 Minute (Conver the Winding Temp. to 40 °C)	27.0 K					
16	P.I.	4.07					
Note : Test and Calculate According to DWG # 8655A16 , Also Refer to IEEE 43							
Approved by : <u>Mac Chan</u>		Test by : <u>Shih Yi Wang</u>					
TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD TITLE : P.I. TEST RECORD					REV.01 DWG No. 4W8655A16 5/5		

**Quality
Record**

POLARIZATION INDEX DATA

Form #T-312

Sub :04

Shop Order No:	D118208-2	Customer :	TNL		Date :	Aug/23/2011
Applied Volts :	5000VDC	Equipment Model No. :	HIOKI 3455			
Temperature :	Dry Bulb :	32.2 °C	Wet Bulb :	-- °C	Relative Humidity :	53 %RH
Winding Temp. :	32.2 °C	By :	✓ R.T.D,	T.C.	Bulb	
Item	Time	Phase: 3 Term : U-V-W Microamps/Megohms			Remarks Multipiler X 1	
01	15 Seconds	16.40 K				
02	30 Seconds	29.50 K				
03	45 Seconds	46.10 K				
04	1.0 Minute	61.80 K				
05	1.5 Minutes	87.00 K				
06	2.0 Minutes	115.00 K				
07	3.0 Minutes	151.00 K				
08	4.0 Minutes	184.00 K				
09	5.0 Minutes	225.00 K				
10	6.0 Minutes	253.00 K				
11	7.0 Minutes	287.00 K				
12	8.0 Minutes	309.00 K				
13	9.0 Minutes	326.00 K				
14	10.0 Minutes	347.00 K				
15	1.0 Minute (Conver the Winding Temp. to 40 °C)	36.0 K				
16	P.I.	5.61				

Note : Test and Calculate According to DWG # 8655A16 , Also Refer to IEEE 43

Approved by :

Mac Chan

Test by : *Sid Y. Chung*

TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD
TITLE : P.I. TEST RECORD

REV.01

5/5

DWG No. 4W8655A16



SECTION 17

Information Only



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain, S.L.



CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
HYDROSTATIC TEST CERTIFICATE

**INFORME Nº /
REPORT Nº
3420**

REF ^a . FDP / FDP REF ^a COS-11-10P40213	CLIENTE / CUSTOMER MISSISSIPPI	PROYECTO / PROJECT KEMPER COUNTRY IGCC
REF ^a . CLIENTE / CUSTOMER REF ^a .	TIPO DE BOMBA / PUMP TYPE 4X12 WXH-10	Nº DE SERIE / SERIAL Nº M-151457
PIEZA / PART COMPLETE PUMP	PLANO / DRAWING UP-11024	Nº DE SERIE / SERIAL Nº 01
PRUEBA SEGÚN ESPECIFICACIÓN / ES :/. PROCEDURE AS PER SPECIFICATION PPH01 Rev.3		
PRESIÓN ESPECIFICADA :/ SPECIFIED PRESSURE HIGH PRESSURE 337.3 barg LOW PRESSURE 6.5 barg	PRESIÓN LEIDA : / READING PRESSURE HIGH PRESSURE 337.3 barg LOW PRESSURE 6.5 barg	
LÍQUIDO DE PRUEBA :/ TESTING FLUIDE WATER	TIEMPO DE PERMANENCIA : / OPERATING TIME 1 HOUR	
OBSERVACIONES :/ NOTES HEAT SUCTION HEAD B17409 B17546 HEAT DISCHARGE HEAD B17546 B17409 NO SE OBSERVAN FUGAS-NO LEAKS ARE OBSERVED		
MANOMETRO USADO /PRESSURE GAGE USED Nº 417 AND Nº 801		
PRUEBA REALIZADA EN COSLADA TEST MADE IN	A 8 AT	DE NOVEMBER OF
FIRMA REPRESENTANTE CLIENTE :/ CUSTOMER INSPECTOR Jason Ainscough 08. 11. 2011	FIRMA INSPECTOR AUTORIZADO : / AUTHORIZED INSPECTOR PB 110	 Planta Control Centro Ciudad Fdo.: <i>[Signature]</i>
Presenciada Inspección <input checked="" type="checkbox"/>		




Pump Division

Flowserve Spain, S.L.

**CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
HYDROSTATIC TEST CERTIFICATE****INFORME N° /
REPORT N°
3437**

REF ^a . FDP / FDP REF ^a . COS-11-10P40213	CLIENTE / CUSTOMER MISSISSIPPI	PROYECTO / PROJECT KEMPER COUNTRY IGCC
REF ^a . CLIENTE / CUSTOMER REF ^a . CONTRACT N° 17954	TIPO DE BOMBA / PUMP TYPE 4X12 WXH-10	N° DE SERIE / SERIAL N° M-151458
PIEZA / PART COMPLETE PUMP	PLANO / DRAWING UP-11024	N° DE SERIE / SERIAL N° 02
PRUEBA SEGÚN ESPECIFICACIÓN / ES : I. PROCEDURE AS PER SPECIFICATION PPH01 Rev.3		
PRESIÓN ESPECIFICADA : / SPECIFIED PRESSURE HIGH PRESSURE 337.3 barg LOW PRESSURE 6.5 barg	PRESIÓN LEIDA : / READING PRESSURE HIGH PRESSURE 337.3 barg LOW PRESSURE 6.5 barg	
LÍQUIDO DE PRUEBA : / TESTING FLUIDE WATER	TIEMPO DE PERMANENCIA : / OPERATING TIME 1 HOUR	
OBSERVACIONES : / NOTES HEAT SUCTION HEAD 18345 HEAT DISCHARGE HEAD 15310 NO SE OBSERVAN FUGAS-NO LEAKS ARE OBSERVED		
MANOMETRO USADO /PRESSURE GAGE USED Nº 417 AND Nº 801		
PRUEBA REALIZADA EN COSLADA TEST MADE IN	A 9 AT	DE DECEMBER OF
FIRMA REPRESENTANTE CLIENTE : / CUSTOMER INSPECTOR	FIRMA INSPECTOR AUTORIZADO : / AUTHORIZED INSPECTOR	 Planta Coslada Control Calidad Fdo.: <i>[Signature]</i>
Presenciada Inspección <input type="checkbox"/>		



FLOWSERVE

Banco de Ensayos Cerrado/Closed test stand

Hoja/Sheet 1 de/of 9

**ENsayo de Funcionamiento de Bomba Centrifugada
PERFORMANCE TEST FOR CENTRIFUGAL PUMP**

NÚMERO DE TEST/TEST NUMBER..... T2328 C-1

CLIENTE/CUSTOMER.....	MISSISSIPPI POWER
PROYECTO/PROJECT.....	KEMPER COUNTY IGCC
TAMAÑO BOMBA/PUMP SIZE.....	4x12WXH-10
NÚMERO DE SERIE/SERIAL NUMBER.....	M-151457
ITEM.....	
REFERENCIA/REFERENCE.....	COS-11-10P40213
MOTOR.....	HELMKE 1LA7 802-4 HF 60-Z Nº 99-4754/PO382 6000V.- 2100 Kw.- 1491 RPM.- 232 /
ACOPLAMIENTO/COUPLING.....	TORSÍOMETRO HBM T32N/25KNm
TRANSDUCTOR DESCARGA/DISCHARGE TRANSDUCER.....	TRAFAg 8891 250 Bares
TRANSDUCTOR ASPIRACIÓN/SUCTION TRANSDUCER.....	TRAFAg 8891 -1/3 Bares
VENTURI O PLACA ORIFICIO/ORIFICE PLATE OR VENTURI.....	VENTURI 4"
MEDIDOR CAUDAL/FLOWMETER.....	VENTURI 4"
MULTIPLICADOR/GEARBOX.....	1500/3000
Elevación transductor de descarga (m)..... (Elevation of discharge transducer)	1,07
Elevación transductor de aspiración (m)..... (Elevation of suction transducer)	1,05
Datum (m).....	1,10
Diámetro tubería de descarga (in)..... (Discharge pipe diameter)	3,624
Diámetro tubería de aspiración (in)..... (Suction pipe diameter)	6,065
Velocidad de operación (RPM)..... (Operating speed)	3580
Corrección Rendimiento por temperatura..... (Efficiency correction by temperature)	SI
Constante watímetros..... 1 (Wattmeter constant)	Exponente de corrección..... 0,075 (Correction exponent)
Densidad (lbm/ft^3)..... 59,06 (Density)	Temperatura-corrección (°C)..... 115,2 (Correction temperature)
Viscosidad (cst)..... 0,25 (Viscosity)	Peso específico (g/cm^3)..... 0,946 (Specific Gravity)
Medida Watímetros..... NO (Wattmeter)	Medida Torsímetro..... SI (Torquemeter)
	H.I..... SI
	KARASSIK..... NO
	OPTIMIZACIÓN.... NO
	Multiplicador o Varilador..... SI

PUNTO Point	CAUDAL Flow Q (m^3/h)	Tb (°C)	PRES. ASF	PRES. DES.	R.P.M.	POTENCIA Power (kW)
			Sob. pres. Ps (mos)	Dis. pres. Pd (mos)		
1	0,0	24,0	24,0	1630,0	2965	433,80
2	50,8	24,0	23,8	1608,0	2964	517,60
3	87,8	24,0	23,8	1572,0	2963	620,85
4	118,2	24,0	23,6	1518,0	2963	708,48
5	157,0	24,0	23,2	1407,0	2962	806,06
6	181,2	23,6	23,3	1309,0	2962	857,44
7	216,8	23,7	22,6	1154,0	2961	915,95

TORSIÓN Torque KNxm	REN. MOT Eff. driver %	REN. TOR Torq. eff %
1,400		
1,671		
2,005		
2,288		
2,604		
2,770		
2,960		

FIRMA BANCO DE ENSAYOS

TEST STAND SIGNATURE

FLOWSERVE

Banco de Ensayos

Edo.: _____

FECHA/DATE

17-11-2011

T. J. D.
SODI EDUCA
17.11.11

FIRMA INSPECCIÓN

INSPECTION SIGNATURE

WITNESSED BY PB

J. P. Ainscough
J. P. Ainscough
17.11.2011



Banco de Ensayos Cerrado/Closed test stand

VALORES CORREGIDOS A (VALUES CORRECTED TO)
HOJA DE CALCULOS/computation sheet ENSAYO/TEST

20°C

T2328 C-1

PUNTO Point	Caudal Flow Q (m³/h)	P. ASPIR. Suc. pres. (m.c.a.)	P. DESC. Disch. pres. (m.c.a.)	TDH (m) (m.c.a.)	POTENCIA Power KW	EFF (%) % %	R.P.M.	Tb (°C)
1	0,0	24,0	1631,5	1607,5	433,80	0,00	2965	24,0
2	50,8	23,8	1609,4	1585,8	517,60	42,28	2964	24,0
3	87,8	23,8	1573,4	1550,2	620,85	59,55	2963	24,0
4	118,2	23,6	1519,4	1496,9	708,48	67,84	2963	24,0
5	157,0	23,2	1408,3	1387,0	806,06	73,38	2962	24,0
6	181,2	23,3	1310,0	1289,3	857,44	74,02	2962	23,6
7	216,8	22,6	1154,9	1136,0	915,95	73,05	2961	23,7

VALORES CORREGIDOS A (VALUES CORRECTED TO)

115,2 °C

Y (AND)

3580 r.p.m.

DENSIDAD (115,2 °C)
(DENSITY) 59,0572 lbm/ft³VISCOSIDAD (115,2 °C)
(VISCOSITY) 0,2500 cst

Punto Point	Caudal Flow Q (m³/h)	TDH (m)	Potencia Power KW	Rendim. Efficiency %
1	0,0	2343,5	724,21	9,01
2	61,4	2313,4	769,46	47,48
3	106,1	2263,0	978,59	63,20
4	142,8	2185,2	1136,57	70,74
5	189,8	2026,2	1307,00	75,78
6	219,0	1883,4	1391,30	76,38
7	262,1	1660,6	1485,58	75,49

PESO ESPECÍFICO (SPECIFIC GRAVITY) (115,2 °C) 0,9460 g/cm³

Punto Point	Caudal Flow Q (m³/h)	TDH (m)	Potencia Power KW	Rendim. Efficiency %
1	0,0	2343,5	724,21	9,01
2	61,4	2313,4	769,46	47,48
3	106,1	2263,0	978,59	63,20
4	142,8	2185,2	1136,57	70,74
5	189,8	2026,2	1307,00	75,78
6	219,0	1883,4	1391,30	76,38
7	262,1	1660,6	1485,58	75,49

FLOWSERVE
FIRMA BANCO DE ENSAYOS
TEST STAND SIGNATURE
Fdo.: _____

FECHA/DATE *T. R. D.*
17-11-2011 SOUTHERNCO
12/11/11

FIRMA INSPECTOR/CLIENTE
INSPECTOR/CUSTOMER SIGNATURE
WITNESSED BY PB
J.P. Ainsworth



Banco de Ensayos Cerrado/Closed test stand

Test No. T2328 C-1

Final values in american units

Punto Point	Caudal Flow Q (G.P.M.)	TDH (feet)	Ptencia Power (BHP)	Rendim. Efficiency (%)
Rated	1	0,0	7688,8	970,44
	2	270,3	7590,0	1031,08
	3	467,2	7424,7	1311,31
	4	628,7	7169,4	1523,00
	5	835,7	6647,8	1751,38
	6	964,3	6179,2	1864,34
	7	1154,0	5448,3	1990,68
				75,49

FIRMA BANCO DE ENSAYOS
TEST STAND SIGNATURE

FLOWSERVE

Banco de Ensayos

Fdo.: _____

FECHA/DATE
17-11-2011

A handwritten signature consisting of the letters "T. J. R." followed by "SOUTHERNCO" and "17.11.11".

FIRMA INSPECTOR/CLIENTE
INSPECTOR/CUSTOMER SIGNATURE

WITNESSED BY PB

A handwritten signature that includes the name "J.P. Ainscough" and the date "17-11-2011".



Banco de Ensayos Cerrado/Closed test stand

ENSAYO DE INSHI DE BOMBA ENTRIFUGA (INSHI TEST FOR CENTRIFUGAL PUMPS)

NUMERO DE TEST..... N2328 C-1

**CLIENTE/CUSTOMER..... MISSISSIPPI POWER
PROYECTO/PROJECT..... KEMPER COUNTY IGCC
TAMAÑO BOMBA/PUMP SIZE..... 4x12WXH-10
NÚMERO DE SERIE/SERIAL NUMBER..... M-151457**

ITEM.....	
REFERENCIA/REFERENCE.....	COS-11-10P40213
MOTOR..... HELMKE 1LA7 802-4 HF 60-Z N° 99-4754/PO382 6000V.- 2100 Kw.- 1491 RPM.- 232 A	
ACOPLAMIENTO/coupling.....	Torsiómetro HBM 25 Knw.
TRANSDUCTOR DESCARGA/DISCHARGE TRANSDUCER.....	TRAFAG 8891 250 Bar
TRANSDUCTOR ASPIRACIÓN/SUCTION TRANSDUCER.....	TRAFAG 8891-1/3 Bar
VENTURI O PLACA ORIFICIO/ORIFICE PLATE OR VENTURI.....	VENTURI 4"
MEDIDOR CAUDAL/FLOW METER.....	VENTURI 4"
MULTIPLICADOR/GEARBOX.....	1500/3000
Elevación transductor de descarga (m).	1,07
(Elevation of discharge transducer)	
Elevación transductor de aspiración (m).	1,07
(Elevation of suction transducer)	
Datum (m).	1,1
Diámetro tubería de descarga (m).	0,092
(Discharge pipe diameter)	
Diámetro tubería de aspiración (m).	0,154
(Suction pipe diameter)	
Presión atmosférica (m).	9,54
(Atmospheric pressure)	
Caudal de ensayo (m³/h).	181
(Test flow)	
Velocidad de ensayo (RPM).	2962
(Test speed)	
Velocidad de operación (RPM).	3580
(Operating speed)	

Número de etapas..... 10
(Stages No)

Patm. (mwc)	Pvap (mwc)	Ps (mwc)	Pd (mwc)	Tdh (mwc)	T (°C)	NPSH (mwc)	Po (%) 1st stg.
9,54	0,3	22,3	1306	1286,3	24,2	31,88	0
9,54	0,3	15	1299	1286,6	24,2	24,58	-0,23
9,54	0,3	10	1295	1287,6	24,2	19,58	-1,01
9,54	0,3	5	1289	1286,6	24,2	14,58	-0,23
9,54	0,31	1,8	1286	1286,8	24,3	11,37	-0,39
9,54	0,31	-0,6	1284	1287,2	24,3	8,97	-0,7
9,54	0,31	-2	1280	1284,6	24,3	7,57	1,32
9,54	0,31	-3,6	1277	1283,2	24,3	5,97	2,41
9,54	0,31	-4	1270	1276,6	24,3	5,57	7,54

El NPSHr coincide TDH del 3% (1^a etapa) a
NPSHr with 3% drop of TDH (1st stg.) to

m³/h y 3580 rpm es 8,72 m
 G.P.M. & 3580 rpm is 28,61 ft

FIRMA INGENIERO-ENSAYO
TEST ENGINEER SIGNATURE
Banco de ensayos


Edo : 1

FECHA/DATE
17-11-2011

**FIRMA INSPECTOR/CLIENTE
INSPECTOR/CUSTOMER SIGNATURE**

WITNESSED BY PB


At work J.P. AINSCOUGH



Information Only



CAUDAL-POTENCIA
(FLOW-POWER)
VALORES DE ENSAYO CORREGIDOS A **3580** R.P.M. (FINALES)
(TEST VALUES CORRECTED TO **3580** R.P.M. END VALUES)



Information Only




Banco de ensayos/
Test stand
FLOWTECH
Banco de
ensayos

Página/Sheet 7 de 9

Inspección/Inspection CAUDAL/FLOW (GPM)
INSTRUMENTES SEN BY P&G
J.P. AINSCHUCH

T.R.DA
SERVICIO
P-11.11



Quality



Hoja/sheet 8 de/of 9

ENSAYO DE VIBRACIONES PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS
VIBRATIONS TEST FOR CENTRIFUGAL PUMPS

Cliente/Customer:
Proyecto/Projet:
Tipo de bomba/Pump type:
Nº serie bomba/Serial No. pump:
Referencia/Reference:
Item:
Nº ensayo/Test No.:

MISSISSIPPI POWER
KEMPER COUNTY IGCC
4x12WXH-10
M-151457
COS-11-10P40213

T 2328 C-1

BOMBA/PUMP	Coj. contr. acopl./Thrust brg.			Coj. acoplamiento./Coupling brg.		
CAUDAL/FLOW (m ³ /h)	H	V	A	H	V	
48 m ³ /h. @ 2964 R.P.M.	2,80	1,55	0,88	2,10	1,70	m.m./seg. R.M.S.
182 m ³ /h. @ 2962 R.P.M.	2,00	0,90	0,36	1,81	1,57	m.m./seg. R.M.S.
216 m ³ /h. @ 2962 R.P.M.	2,12	1,16	0,60	1,88	1,68	m.m./seg. R.M.S.

(*) Vibrómetro utilizado/Vibrometer used:
C.S.I. 1900 s/n 1733

Valores obtenidos sin filtrar/Non filtered values → Velocidad/Velocity mm./seg./mm./sec. (R.M.S.)
Desplazamiento P-P/Displacement P-P (MILS OVERALL AVERAGE)

Temperatura ambiente/Ambient temperature →
Temperat. coj. empuje/Thrust brg. temperature →
Temperat. coj. liso lado empuje/Sleeve brg. →
Temperat. coj. acopl./Coupling brg. temperature →

BOMBA/PUMP	
°C	°F
23	73,4
41	105,8
41	105,8
38	100,4

BANCO DE ENSAYOS/
TEST STAND



FECHA/DATE
17-11-2011

INSPECCIÓN/INSPECTION

WITNESSED BY PB
J.-P. Ainscough
17-11-2011
T. L. Rat
SOUTHERN CO
17-11-11

ENsayo DE RUIDO/NOISE TEST
Ensayo N°/Test No.: R2328C-1

Cliente/Customer Proyecto/Project Bomba/Pump Nº serie/Serial number Item Referencia/Reference Sonómetro/Noisemeter Nº serie/Serial number	MISSISSIPI POWER KEMPER COUNTY IGCC 4X12WXH-10 M-151457 COS-11-10P40213 RION NL31 000341517	MOTOR/DRIVER GEAR-BOX BOMBA/PUMP
Caudal/Flow	Q = 182 m ³ /h a/to 2062 R.P.M.	Distancia sonómetro al suelo 1,5 m. (Noise meter distance to floor 1,5 m.)
Nivel de ruido (Noise level) dB(A)	Punto/Point 1 Máquina Ambiente (Machine) (Ambient)	Punto/Point 2 Máquina Ambiente (Machine) (Ambient)
dB(A) TOTAL	Total (Total)	Total (Total)
1		
20		
25		
31.5	37	41
40		
50		
63	42	47
80		
100		
125	55	53
160		
200		
250	60	63
315		
400		
500	74	82
630		
800		
1.000	76	77
1.250		
1.600		
2.000	77	78
2.500		
3.150		
4.000	73	74
5.000		
6.300		
8.000	64	63
10.000		
12.500		
16.000	46	48
20.000		

Diagram showing the pump system configuration. A motor is connected via a gear box to a pump. A noise meter is positioned 1.5 meters above the pump. The distance from the pump base to the floor is also indicated as 1.5 meters.

Banco de Ensayos/Test Stand

Inspección/Inspection

EXCELEJEMPLOSRudo1521
Banco de Ensayos
Fdo.: _____

Tim D
SOUTHERN
12.11.11

WITNESSED BY PR

④ Ainscough J.P. AINSCOUGH
17.11.2011



INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA EN ENSAYO BOMBA

Proyecto/Referencia

Caudal/Flow:

Venturi de 14" número	153	<input type="checkbox"/>
Venturi de 8" número	216	<input type="checkbox"/>
Venturi de 4" número	214	<input checked="" type="checkbox"/>
Caudalímetro electromagnético de 3" número	400	<input type="checkbox"/>
Caudalímetro electromagnético de 3" número	218	<input type="checkbox"/>
Caudalímetro electromagnético de 4" número	219	<input type="checkbox"/>

Presión/Pressure:

Transductor de descarga/discharge					
De 4080 m.w.c.	540	<input type="checkbox"/>	De 4080 m.w.c.	541	<input type="checkbox"/>
De 2550 m.w.c	539	<input checked="" type="checkbox"/>	De 2550 m.w.c	538	<input type="checkbox"/>
De 1020 m.w.c	536	<input type="checkbox"/>	De 1020 m.w.c.	537	<input type="checkbox"/>
De 612 m.w.c.	534	<input type="checkbox"/>	De 612 m.w.c.	535	<input type="checkbox"/>
De 255 m.w.c.	532	<input type="checkbox"/>	De 255 m.w.c.		<input type="checkbox"/>

Transductor de aspiración/suction

De 30 a -10 m.w.c.	69	<input type="checkbox"/>	De 30 a -10 m.w.c.	561	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	----	--------------------------	--------------------	-----	-------------------------------------

Potencia/Power:

Torsiómetro HBM 25 Knw.	402	<input type="checkbox"/>	Torsiómetro HBM 5 Knw.	404	<input type="checkbox"/>
Torsiómetro HBM 25 Knw.	403	<input checked="" type="checkbox"/>	Convertidor Potencia	573	<input type="checkbox"/>

Ensayo de ruido/Noise:

Sonómetro Rion número	10	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----	-------------------------------------

Ensayo de vibraciones/Vibration:

Vibrómetro CSI número	518	<input type="checkbox"/>
Vibrómetro X-VIBER número	822	<input checked="" type="checkbox"/>

Ensayo de temperatura/Temperature:

Aparato de infrarrojos Fluke	155	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	-----	-------------------------------------

Otros:



FLOWSERVE

Banco de Ensayos Cerrado/Closed test stand

40213

Hoja/Sheet 1 de/of 9

**ENSAJO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA CENTRÍFUGA
PERFORMANCE TEST FOR CENTRIFUGAL PUMP**

NUMERO DE TEST/TEST NUMBER..... T2329 C-1

CLIENTE/CUSTOMER.....	MISSISSIPPI POWER	
PROYECTO/PROJECT.....	KEMPER COUNTY IGCC	
TAMAÑO BOMBA/PUMP SIZE.....	4x12WXH-10	
NÚMERO DE SERIE/SERIAL NUMBER.....	M-151458	
ITEM.....		
REFERENCIA/REFERENCE.....	COS-11-10P40213	
MOTOR.....	HELMKE 1LA7 802-4 HF 60-Z N° 99-4754/PO382 6000V.- 2100 Kw.- 1491 RPM.- 232 /	
ACOPLAMIENTO/COUPLING.....	TORSÍOMETRO HBM T32N/25KNm	
TRANSDUCTOR DESCARGA/DISCHARGE TRANSDUCER.....	TRAFAG 8891 250 Bares	
TRANSDUCTOR ASPIRACIÓN/SUCTION TRANSDUCER.....	TRAFAG 8891 -1/3 Bares	
VENTURI O PLACA ORIFICIO/ORIFICE PLATE OR VENTURI.....	VENTURI 4"	
MEDIDOR CAUDAL/FLOWMETER.....	VENTURI 4"	
MULTIPLICADOR/GEARBOX.....	1500/3000	
Elevación transductor de descarga (m).....	1,07	
(Elevation of discharge transducer)		
Elevación transductor de aspiración (m).....	1,05	
(Elevation of suction transducer)		
Datum (m).....	1,10	
Diámetro tubería de descarga (in).....	3,624	
(Discharge pipe diameter)		
Diámetro tubería de aspiración (in).....	6,065	
(Suction pipe diameter)		
Velocidad de operación (RPM).....	3580	
(Operating speed)		
Corrección Rendimiento por temperatura.....	SI	H.I..... SI
(Efficiency correction by temperature)		KARASSIK..... NO
Constante watímetros..... 1	Exponente de corrección..... 0,075	OPTIMIZACIÓN.... NO
(Wattmeter constant)	(Correction exponent)	
Densidad (lbm/ft^3)..... 59,06	Temperatura-corrección (°C)..... 115,2	239,4 °F
(Density)	(Correction temperature)	
Viscosidad (cst)..... 0,25	Peso específico (g/cm^3)..... 0,946	
(Viscosity)	(Specific Gravity)	
Medida Watímetros..... NO	Medida Torsímetro..... SI	Multiplicador o
(Wattmeter)	(Torquemeter)	Variador..... SI

PUNTO Point	CAUDAL Flow Q (m^3/h)	Tb (°C)	PRES. ASP Suc.pres. Ps (mca)	PRES. DES Dis. pres. Pd (mca)	R.P.M.	POTENCIA Power (kW)
1	0,0	22,3	27,1	1625,0	2965	431,33
2	49,3	22,3	26,8	1610,0	2964	508,93
3	85,6	22,2	26,4	1581,0	2963	611,56
4	116,7	22,2	26,0	1524,0	2962	700,19
5	155,4	22,2	25,7	1413,0	2962	800,80
6	180,8	22,1	25,3	1312,0	2961	855,61
7	217,0	22,2	25,0	1148,0	2961	916,57

TORSIÓN Torque KNxm	REN. MOT Eff. driver %	REN. TOR Torq. eff. %
1,392		
1,643		
1,975		
2,262		
2,587		
2,765		
2,962		

FIRMA BANCO DE ENSAYOS
TEST STAND SIGNATURE
FLOWSERVE

Banco de Ensayos

FECHA/DATE
15-12-2011

FIRMA INSPECCIÓN
INSPECTION SIGNATURE



Banco de Ensayos Cerrado/Closed test stand

VALORES CORREGIDOS A (VALUES CORRECTED TO) 20°C
HOJA DE CALCULOS/COMPUTATION SHEET ENSAYO/TEST

T2329 C-1

PUNTO Point	Caudal Flow Q (m³/h)	P. ASPIR. Suc. pres. (m.c.a.)	P. DESC. Disch. pres. (m.c.a.)	TDH (m)	POTENCIA Power KW	EFF (%) % %	R.P.M.	Tb (°C)
1	0,0	27,1	1625,8	1598,7	431,33	0,00	2965	22,3
2	49,3	26,8	1610,8	1584,2	508,93	41,70	2964	22,3
3	85,6	26,4	1581,7	1555,9	611,56	59,18	2963	22,2
4	116,7	26,0	1524,7	1499,8	700,19	67,93	2962	22,2
5	155,4	25,7	1413,7	1389,9	800,80	73,30	2962	22,2
6	180,8	25,3	1312,6	1289,8	855,61	74,07	2961	22,1
7	217,0	25,0	1148,5	1127,2	916,57	72,52	2961	22,2

VALORES CORREGIDOS A (VALUES CORRECTED TO) 115,2 °C Y (AND) 3580 r.p.m.DENSIDAD (115,2 °C) 59,0572 lbm/ft³ VISCOSIDAD (115,2 °C) 0,2500 cst
(DENSITY) (VISCOSITY)

Punto Point	Caudal Flow Q (m³/h)	TDH (m)	Potencia Power KW	Rendim. Efficiency %
1	0,0	2330,7	719,78	9,27
2	59,5	2311,1	751,91	47,10
3	103,4	2271,4	961,05	62,97
4	141,0	2190,9	1122,73	70,91
5	187,8	2030,4	1296,51	75,78
6	218,6	1885,4	1388,36	76,48
7	262,4	1647,7	1483,54	75,07

PESO ESPECÍFICO (SPECIFIC GRAVITY) (115,2 °C) 0,9460 g/cm³

Punto Point	Caudal Flow Q (m³/h)	TDH (m)	Potencia Power KW	Rendim. Efficiency %
1	0,0	2330,7	719,78	9,27
2	59,5	2311,1	751,91	47,10
3	103,4	2271,4	961,05	62,97
4	141,0	2190,9	1122,73	70,91
5	187,8	2030,4	1296,51	75,78
6	218,6	1885,4	1388,36	76,48
7	262,4	1647,7	1483,54	75,07

FIRMA BANCO DE ENSAYOS

FECHA/DATE

FIRMA INSPECTOR/CLIENTE

15-12-2011

CUSTOMER SIGNATURE



Banco de Ensayos Cerrado/Closed test stand

Test No. T2329 C-1

Final values in american units

Punto Point	Caudal Flow Q (G.P.M.)	TDH (feet)	Ptencia Power (BHP)	Rendim. Efficiency (%)
Rated	1	0,0	7646,8	964,51
	2	262,0	7582,5	1007,56
	3	455,3	7452,2	1287,81
	4	620,8	7188,1	1504,46
	5	826,9	6661,5	1737,32
	6	962,5	6185,8	1860,40
	7	1155,3	5405,9	1987,94

FIRMA BANCO DE ENSAYOS
TEST STAND SIGNATURE

FLOWSERVE

Banco de Ensayos

Ado.: _____

FECHA/DATE
15-12-2011FIRMA INSPECTOR/CLIENTE
INSPECTOR/CUSTOMER SIGNATURE

**Quality
Record**



Banco de Ensayos Cerrado/Closed test stand

**ENSAYO DE NPSH EN BOMBA CENTRÍFUGA
(NPSH TEST FOR CENTRIFUGAL PUMP)**

NUMERO DE TEST..... N2329 C-1

CLIENTE/CUSTOMER..... MISSISSIPPI POWER
 PROYECTO/PROJECT..... KEMPER COUNTY IGCC
 TAMAÑO BOMBA/PUMP SIZE..... 4x12WXH-10
 NÚMERO DE SERIE/SERIAL NUMBER..... M-151458
 ITEM.....
 REFERENCIA/REFERENCE..... COS-11-10P40213
 MOTOR..... HELMKE 1LA7 802-4 HF 60-Z Nº 99-4754/PO382 6000V.- 2100 Kw.- 1491 RPM.- 232 A
 ACOPLAMIENTO/COUPLING..... Torsiómetro HBM 25 Knw.
 TRANSDUCTOR DESCARGA/DISCHARGE TRANSDUCER..... TRAFAG 8891 250 Bar
 TRANSDUCTOR ASPIRACIÓN/SUCTION TRANSDUCER..... TRAFAG 8891-1/3 Bar
 VENTURI O PLACA ORIFICIO/ORIFICE PLATE OR VENTURI..... VENTURI 4"
 MEDIDOR CAUDAL/FLOW METER..... VENTURI 4"
 MULTIPLICADOR/GEARBOX..... 1500/3000
 Elevación transductor de descarga (m)..... 1,07
 (Elevation of discharge transducer)
 Elevación transductor de aspiración (m)..... 1,07
 (Elevation of suction transducer)
 Datum (m)..... 1,1
 Diámetro tubería de descarga (m)..... 0,092
 (Discharge pipe diameter)
 Diámetro tubería de aspiración (m)..... 0,154
 (Suction pipe diameter)
 Presión atmosférica (m)..... 9,57
 (Atmospheric pressure)
 Caudal de ensayo (m³/h)..... 180,5
 (Test flow)
 Velocidad de ensayo (RPM)..... 2962
 (Test speed)
 Velocidad de operación (RPM)..... 3580
 (Operating speed)
 Número de etapas..... 10
 (Stages Nº)

P _{atm} (mwc)	P _{vap} (mwc)	P _s (mwc)	P _d (mwc)	T _{dh} (mwc)	T (°C)	NPSH (mwc)	P _c (%) 1st stg.
9,57	0,28	24,8	1310	1287,7	22,5	34,43	0
9,57	0,28	15	1301	1288,5	22,5	24,63	-0,62
9,57	0,28	10	1297	1289,5	22,5	19,63	-1,4
9,57	0,28	5	1290	1287,5	22,6	14,63	0,16
9,57	0,28	0,6	1286	1287,9	22,6	10,23	-0,16
9,57	0,28	-2,5	1281	1286	22,7	7,13	1,32
9,57	0,28	-3,8	1278	1284,3	22,7	5,83	2,64
9,57	0,28	-4,1	1271	1277,6	22,7	5,53	7,84
El NPSHr con caída TDH del 3% (1 ^a etapa) a				218,2	m ³ /h y 3580 rpm es	8,52 m	
NPSHr with 3% drop of TDH (1st stg.) to				960,7	G.P.M. & 3580 rpm is	27,94 ft	

FIRMA INGENIERO ENSAYO


TEST ENGINEER SIGNATURE

FECHA/DATE


15-12-2011

FIRMA INSPECTOR/CLIENTE

INSPECTOR/CUSTOMER SIGNATURE



Information Only



Information Only




**CAUDAL-RENDIMIENTO
(FLOW-EFFICIENCY)**

VALORES DE ENSAYO CORREGIDOS A
(TEST VALUES CORRECTED TO

3580

R.P.M. (FINALES)
R.P.M. (END VALUES)

BOMBA 4x12W/XH-10 N/S M-151458



Inspección/Inspection CAUDAL/FLOW (GRPM)

Fecha/Date

15-12-2011

Página/Sheet 7 de 9

Banco de ensayos/
Test stand

FLOW SERVE

Banco de ensayos

Quality



Banco de Ensayos Cerrado/Closed test stand

Hoja/sheet 8 de/of 9

ENSAYO DE VIBRACIONES PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS
VIBRATIONS TEST FOR CENTRIFUGAL PUMPS

Cliente/Customer:
Proyecto/Projet:
Tipo de bomba/Pump type:
Nº serie bomba/Serial No. pump:
Referencia/Reference:
Item:
Nº ensayo/Test No.:

MISSISSIPI POWER
KEMPER COUNTY IGCC
4x12WXH-10
M-151458
COS-11-10P40213

T 2329 C-1

BOMBA/PUMP	Coj. contr. acopl./Thrust brg.			Coj. acoplamiento./Coupling brg.		
CAUDAL/FLOW (m ³ /h)	H	V	A	H	V	
49 m ³ /h. @ 2964 R.P.M.	2,63	1,63	0,93	2,25	1,85	m.m./seg. R.M.S.
180 m ³ /h. @ 2961 R.P.M.	1,98	1,26	0,58	1,93	1,46	m.m./seg. R.M.S.
217 m ³ /h. @ 2961 R.P.M.	2,11	1,17	0,52	1,90	1,25	m.m./seg. R.M.S.

(*) Vibrómetro utilizado/Vibrometer used:

C.S.I. 1900 s/n 1733

Valores obtenidos sin filtrar/Non filtered values → Velocidad/Velocity mm./seg./mm./sec. (R.M.S.)
Desplazamiento P-P/Displacement P-P (MILS OVERALL AVERAGE)

Temperatura ambiente/Ambient temperature →
Temperat. coj. empuje/Thrust brg. temperature →
Temperat. coj. liso lado empuje/Sleeve brg. →
Temperat. coj. acopl./Coupling brg. temperature →

BOMBA/PUMP	°C	°F
21,7	71,06	
39,8	103,64	
39,8	103,64	
36,5	97,7	

BANCO DE ENSAYOS/

TEST STAND

FLOWSERVE

Banco de Ensayos

INSPECCIÓN/INSPECTION

FECHA/DATE

15-12-2011

ENSAYO DE RUIDO/NOISE TEST

Ensayo N°/Test No.: R2329C-1

Cliente/Customer Proyecto/Projet Bomba/Pump Nº serie/Serial number Item Referencia/Reference Sonómetro/Noisemeter Nº serie/Serial number	MISSISSIPPI POWER KEMPER COUNTY IGCC 4X12WXH-10 M-151458 COS-11-10P40213 RION NL31 000341517	MOTOR/DRIVER — GEAR-BOX — BOMBA/PUMP	Diagram showing the noise measurement setup. A vertical distance of 1.5 m is indicated between the pump and the sound level meter (1). The sound level meter is positioned at point 1, which is 1 m from the pump. Point 2 is also marked on the diagram.
Caudal/Flow	Q = 180 m ³ /h a/lo 2961 R.P.M. (Noisemeter distance to floor 1,5 m.)		
Nivel de ruido (Noise level) dB _(A)	Punto/Point 1 Máquina (Machine) Ambiente (Ambient) Total (Total)		
dB _(A) TOTAL 1			
20			
25			
31,5		40	42
40			
50			
63		49	48
80			
100			
125		58	55
160			
200			
250		66	65
315			
400			
500		77	79
630			
800			
1.000		79	80
1.250			
1.600			
2.000		76	77
2.500			
3.150			
4.000		69	72
5.000			
6.300			
8.000		62	61
10.000			
12.500			
16.000		45	45
20.000			

Banco de Ensayos/Test Stand

Inspección/Inspection

Quality
Record



Pump Division

Flowserve Spain, S.L.



INFORME DE LIMPIEZA
Cleaning Report

INFORME Nº/
Report Nº
1852

REF. FDP / FDP Ref.

COS-11-10P40213

CLIENTE / Customer

MISSISSIPPI POWER

PROYECTO / Project

KEMPER COUNTY IGCC

REF. CLIENTE / Customer Ref.
CONTRACT Nº 17954

TIPO DE BOMBA / Pump Type
4X12 WXH-10

Nº SERIE / Serial Nº
M-151457

Se ha realizado la inspección de limpieza en las bombas de referencia después de la prueba de funcionamiento de acuerdo al procedimiento FL-124 Rev.2 con resultados satisfactorios.

[The inspection of the cleaning status of the referenced pumps has been performed after the performance test according the procedure FL-124 Rev.2 The result is satisfactory]

CONTROL DE CALIDAD
FLOWSERVE

**INSPECTOR F.D.P.
F.D.P. Inspector**

Coslada, 21/NOVEMBER/2011



FLOWSERVE

Pump Division

Flowserve Spain, S.L.



INFORME DE LIMPIEZA
Cleaning Report

INFORME Nº/
Report Nº
1853

REF. FDP / FDP Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref. CONTRACT Nº 17954	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12 WXH-10	Nº SERIE / Serial Nº M-151458

Se ha realizado la inspección de limpieza en las bombas de referencia después de la prueba de funcionamiento de acuerdo al procedimiento FL-124 Rev.2 con resultados satisfactorios.

[The inspection of the cleaning status of the referenced pumps has been performed after the performance test according the procedure FL-124 Rev.2 The result is satisfactory]

CONTROL DE CALIDAD
FLOWSERVE

INSPECTOR F.D.P.
F.D.P. Inspector

COSLADA, 19/DECEMBER/2011



Pump Division
Flowserve Spain S.L.

AENOR Empresa Registrada ER-0008/190	INFORME CONTROL DIMENSIONAL FINAL <i>Final Dimensional Inspection Report</i>		INFORME N°/ Report N° 5024
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M-151457 MA-PU-3700 A	
<p>SE HA REALIZADO EL CONTROL DIMENSIONAL FINAL EN LA BOMBA INDICADA CONFORME AL PLANO DE DISPOSICIÓN GENERAL Nº 4X12WXH86XE108 REV.A CON RESULTADO SATISFACTORIO. Final dimensional inspection has been made after reassembling to the pump indicated in accordance with general arrangement drawing nº 4X12WXH86XE108 REV.A With satisfactory results.</p> <p><i>(Handwritten notes)</i></p> <p>PB 021 20/1/12 SAMPLE INSPECTION INTERFACE AREAS ONLY.</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>CONTROL DE CALIDAD FLOWSERVE</p> <p>COSLADA, 20 JANUARY 2012</p>			



Pump Division
Flowserve Spain S.L.

AENOR Empresa Registrada ER-0008/190	INFORME CONTROL DIMENSIONAL FINAL <i>Final Dimensional Inspection Report</i>	INFORME N°/ Report N° 5025
REF. FPD / FPD Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M-151458 MA-PU-3700 B

SE HA REALIZADO EL CONTROL DIMENSIONAL FINAL EN LA BOMBA

INDICADA CONFORME AL PLANO DE DISPOSICIÓN GENERAL

Nº 4X12WXH86XE108 REV.A

CON RESULTADO SATISFACTORIO.

Final dimensional inspection has been made after reassembling to the pump

indicated in accordance with general arrangement drawing

nº 4X12WXH86XE108 REV.A

With satisfactory results.

PB
021 20/1/12
SAMPLE INSPECTION
INTERFACE AREAS ONLY

CONTROL DE CALIDAD
FLOWSERVE

COSLADA, 20 JANUARY 2012

**FLOWSERVE**

Pump Division

Flowserve Spain, S.L.

AENOR Empresa Registrada ER-0008/1/90	 10Net	CERTIFICADO INSPECCIÓN PINTURA <i>Paint Inspection Report</i>	INFORME N°/Report n° 862
REF. FDP / FDP Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M-151457 MA-PU-3700 A	

**SE HAN REALIZADO TODAS LAS INSPECCIONES REFERENTES A LA
PINTURA DE LAS BOMBAS INDICADAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO: PP02_40213_REV.0**

*[All inspections related to painting have been carried out for above referenced
pumps with satisfactory results according to the procedure : PP02_40213_REV.0]*

CONTROL DE CALIDAD**FLOWSERVE**

COSLADA, 20 / JANUARY / 2012



Pump Division

Flowserve Spain, S.L.

AENOR Empresa Registrada ER-0008/1/90		CERTIFICADO INSPECCIÓN PINTURA <i>Paint Inspection Report</i>	INFORME N°/ Report n° 863
REF. FDP / FDP Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref.	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M-151458 MA-PU-3700 B	

**SE HAN REALIZADO TODAS LAS INSPECCIONES REFERENTES A LA
PINTURA DE LAS BOMBAS INDICADAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS
CONFORME AL PROCEDIMIENTO: PP02_40213_REV.0**

*[All inspections related to painting have been carried out for above referenced
pumps with satisfactory results according to the procedure : PP02_40213_REV.0]*

CONTROL DE CALIDAD

FLOWSERVE

COSLADA, 20 / JANUARY / 2012

AENOR  Empresa Registrada ER-0008190		CERTIFICADO INSPECCION EMBALAJE <i>Package Inspection Certificate</i>	INFORME N° / Report N° 626
REF. FDP / FDP Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTY IGCC	
REF. CLIENTE / Customer Ref. CONTRACT N° 17954	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12WXH-10	Nº SERIE / Serial N° M-151457	
<p>Se han realizado todas las inspecciones referentes al embalaje de las bombas indicadas con resultados satisfactorios conforme al procedimiento: FE-184 Rev.2</p> <p>[The package of the reference equipment have been verified with satisfactory results of according to specification: FE-184 Rev.2]</p>			
<p>CONTROL DE CALIDAD FLOWSERVE</p> <p>COSLADA, 25/JANUARY/2012</p>			

Quality
Record



Pump Division

Flowserve Spain, S.L.

AENOR ER Empresa Registrada ER-00081190	CERTIFICADO INSPECCION EMBALAJE <i>Package Inspection Certificate</i>	INFORME Nº / <i>Report Nº</i> 627
REF. FDP / FDP Ref. COS-11-10P40213	CLIENTE / Customer MISSISSIPPI POWER	PROYECTO / Project KEMPER COUNTY IGCC
REF. CLIENTE / Customer Ref. CONTRACT Nº 17954	TIPO DE BOMBA / Pump Type 4X12WXH-10	Nº SERIE / Serial Nº M-151458

Se han realizado todas las inspecciones referentes al embalaje de las bombas indicadas con resultados satisfactorios conforme al procedimiento: FE-184 Rev.2

[The package of the reference equipment have been verified with satisfactory results of according to specification: FE-184 Rev.2]

CONTROL DE CALIDAD

FLOWSERVE

COSLADA, 25/JANUARY/2012

Information Only

**VENDOR DEVIATION REQUEST**

Instructions for preparing the form are on the next page.

VDR No. 01	SCS P.O. Number 17954	Job No. 17954	Sheet 1 of 1
Project KEMPER COUNTY JGCC		To GREGORY MANN	
Supplier Address FUENTEMAR 26-28 28820 COSLADA (SPAIN)			
Description of Deviation			
<p>During Final inspection the following issues were found:</p> <ul style="list-style-type: none">• Missing identification plates for valves.• The nameplates of the GI pumps had a mistake in the KKS (3007A/B is written instead of 3700A/B even though the nameplate drawing had been approved with 3007A/B)• There is a deviation of around 9-10mm of the drain connection of the HRSR pumps compared to the general arrangement.• There is a deviation of around 8mm of the Howden cooler nozzle in height compared to the general arrangement.			
Proposed Disposition and Rationale The tag identification plates and the nameplates are being manufactured and will be sent directly to site. Regarding the positioning deviation of the drain nozzle and the Howden cooler nozzle Flowserv considers acceptable this deviation that can easily be absorbed at site.			
Supplier Documents to be revised: <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Yes, as noted: Pump nameplate drawing for the GI pump will be modified and submitted as-built with the right pump tag number MA-PU 3700A/B			
Requested By: ALBERTO CHINCHILLA		Date: 23/01/2012	
RESPONSE FROM SOUTHERN COMPANY SERVICES, INC.			
To Alberto Chinchilla			
Your request for the above is: <input checked="" type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> Not Approved <input checked="" type="checkbox"/> As Noted Below: <u>Revise nameplate drawing</u>			
Design Documents to be revised: <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Yes, as noted: <u>Revise the GI pump nameplate drawing as noted above</u>			
Responsible Engineer Gregory A. Mann		Date January 24, 2012	

cc: Mgr, SCM Sourcing Major Equip Project Const. Mgr ES - Insp Svcs-Vendor Quality Mgr., Expediting



UPPER PORTION OF FORM COMPLETED BY VENDOR

VDR NO.	A sequential number for each Vendor Deviation Request on a P. O. No.
SCS P.O. NO.	SCS purchase order number.
JOB NO.	Vendor's in-house control number for a given P.O. No. (optional).
SHEET 1 OF ____	Attach any additional sheets, figures, etc., and number sequentially. Place total number submitted in this blank.
PROJECT	The name of the generating plant and unit number(s).
TO:	The individual designated in the procurement document to receive the VDR.
SUPPLIER	Name of company submitting request.
ADDRESS	Address of company submitting request.
DESCRIPTION OF DEVIATION	Describe deviating characteristics and define extent of defect for the attached item.
PROPOSED DISPOSITION AND RATIONALE	Describe correction action, including rationale, to resolve the deviation. Attach any repair procedures or sketches.
SUPPLIER DOCUMENTS TO BE REVISED	List all supplier-originated documents that will be revised if the proposed disposition is accepted.
REQUESTED BY:	Name of authorized representative.

LOWER PORTION OF FORM COMPLETED BY SCS

TO:	Designated vendor contact for resolving the VDR.
APPROVED, NOT APPROVED, AS NOTED BELOW	Acceptance, rejection, or comments on the VDR and proposed disposition.
DESIGN DOCUMENTS TO BE REVISED	List all SCS-originated documents that will be revised as a result of the VDR.
RESPONSIBLE ENGINEER	The individual designated in the procurement documents, or his designee, as the contact for receiving and coordinating the SCS response to the VDR.
CC:	Check the appropriate blocks and add additional names as required.



FLOWSERVE

CE

Flowserve Spain S.L, Avda. Fuentemar 26-28
Pol. Ind. -28823 COSLADA (Madrid)
Tel:++34 91 660 46 00, Fax: ++ 34 91 660 46 50

DECLARATION OF CONFORMITY

Section 1.0 MACHINE DESCRIPTION

Serial No M-151457/ M-151458
Equipment/Item MA-PU-3007 A/ MA-PU-3007B
Purchase Order 281000351
Model / Type 4X12 WXH-10
Size 10

CE Ex

ATEX Compliant Ancillary Equipment

Hydro. Pressure

Material ASTM A487, CA6NM (6 IR805)
Date DD/MM/YY 07/11/2011
Liquid Temperature 115.22 °C
Flow 218.04 m³/h
Head 1844.04 m
Speed Min-1 / RPM 3580 RPM
Motor Kw 1565.97 KW
Hz 60 Hz
Volts 4000 V
Amps 226 A

Language of User/ Final Destination English

Section 2.0 APPLICABLE DIRECTIVES / REGULATIONS

- Machinery Directive, 98/37/EC Annex II A up to Dec 28th 2009, 2006/42/EC Annex IIA from Dec 29th 2009
- EMC Directive 2004/108/EC
- Low Voltage Directive 2006/95/EC (73/23/EEC text identical). Only applicable to products with electrical devices with voltage input 50-1000 VAC and not applicable to hazardous areas to 94/9/EC (ATEX).
- Explosive Atmospheres Directive 94/9/EC (ATEX). Only applicable when the Ex marking appears in section 1.0
Equipment without the Ex marking must not be used in potentially explosive atmospheres.

Section 3.0 APPLICABLE STANDARDS / SPECIFICATIONS

- EN809:1998

Section 4.0 DECLARATION

We, Flowserve Spain, S.L, at the above address, declare that under our sole responsibility for the supply of the machinery defined in SECTION 1.0 above, the said machinery complies with all the applicable Directives and Regulations set out in SECTION 2.0 above and with all the essential health and safety requirements applying to it when installed, operated and maintained in accordance with the applicable User Instruction manual(s).

Signed: _____ Technical Responsible
(Authorised / Responsible Person)

Signed: _____ General Manager
(Authorised / Responsible Person)



October 4, 2011



To: All Vendors
Subj: Equipment Deliveries for Kemper County IGCC

Here is the ship to address and shipping information for the plant site:

Mississippi Power Company – IGCC Facility
5835 Highway 493
Dekalb, MS. 39328

Receiving hours:

Monday – Friday (No deliveries on Saturday or Sunday)
07:00 - 15:00 (7am – 3pm Central Time)

***** Minimum of 48 hours notice required prior to delivery *****

The primary point of contact for the truck drivers to call for directions and the 48 hour verbal notice will be Loyd Young or Mike Gregory, but other Southern Company contacts (Site Management Team) should be added to email notifications so they can have an indication of what is in transit.

Please notify "site management personnel" based on the "AREA" of the plant that the equipment is assigned to (see contact list below).

The Kemper County – IGCC Project Contacts:

Primary: Loyd Young
x2leyoun@southernco.com
205-257-0215 office
601-409-0180 cell
1*15*2176 Southern Linc

Mike Gregory
205-257-0323 office
601-409-0180 cell
1*15*2176 Southern Linc

Gavin Tolbert
igtolber@southernco.com
205-257-0514 office
601-409-0143 cell

Southern Company (Site Management Contacts)

Kelli Williams	Combined Cycle / BOP Site Manager	kelliwil@southernco.com
Brent Collins	Combined Cycle Assistant Site Manager	bwcollin@southernco.com
Area 510, 520, 530, 540, and 550		
Anthony DeMonia	BOP Assistant Site Manager	apdemoni@southernco.com
Area 200, 560, 570, 580, 590, 600, 700, 800, and 900		



Dan Yates

Gasification Site Manager

dcyates@southernco.com

Coy Graham

Gasifier Assistant Site Manager

colgraha@southernco.com

Area 150, 150A, 250, and 250A

John Cieutat

**Gas Cleanup & By-Products
Assistant Site Manager**

jcieutat@southernco.com

Area 105, 110, 120, 130, 140, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, and 260

If you have any questions, please feel free to contact me.

Regards,

Jerry Pyle

Southern Company Service

205-992-7001 Office

205-382-0374 Cell

jpyle@southernco.com

(10-04-11 rev 2)

○

Information Only